

生産終了商品のご案内

推奨代替商品一覧リスト

2023年4月発行

平素はオムロン商品をご愛顧賜り、誠にありがたく厚くお礼申し上げます。

弊社では創業以来、皆様のニーズに基づく制御用コンポーネントおよびシステム機器の開発生産を行い、品揃えの充実を図ってまいりました。

しかしながら、経済環境の変化により、社会的要請はむしろ商品群の整理統合による資源有効活用や環境保全の方向にあります。

この要請に対処するため弊社では一部の商品群を整理統合し、QCD 向上と安定した商品供給責任をより積極的に果たしていくことといたしました。

今回ご案内申し上げます「生産終了商品」は生産数量の極端な減少からその部品調達が難しく、また生産体制の維持も困難になってきております。

上記事情をご賢察のうえ代替・推奨商品のご使用をお願い申し上げます。

なお、形式比較の詳細内容につきましては、弊社担当者までお問い合わせください。

生産終了商品につきましては、終了時期（最終受注年月）の変更および追加の可能性があります。

あしからず、ご了承のほどお願いいたします。

2023 年 4 月

オムロン株式会社

インダストリアルオートメーション

ビジネスカンパニー

目 次

2019 年 3 月～2024 年 3 月の生産終了商品

ファイバセンサ	4	非常停止用押ボタンスイッチ	49
光電センサ	6	セーフティリレー	50
変位センサ／測長センサ	7	一般リレー	51
画像センサ	9	ターミナルリレー	53
コードリーダ／OCR	13	I/Oリレーターミナル	54
近接センサ	14	ソリッドステート・リレー	55
フォト・マイクロセンサ	16	電力調整器	58
ロータリエンコーダ	17	プリント基板用リレー	59
超音波センサ	18	MOS FETリレー	61
圧力センサ／流量センサ	19	パワーリレー	62
振動センサ／漏液センサ／その他センサ	20	温度調節器(デジタル調節計)	63
光電センサ、フォト・マイクロセンサ	21	タイマ／タイムスイッチ	66
圧力センサ	22	カウンタ	68
環境センサ	23	カムポジションナ	72
人感センサ	24	デジタルパネルメータ	73
評価ボード	25	信号変換器	74
光センサ	26	プログラムリレー	75
レベル機器	27	タイマ／タイムスイッチ、カウンタ	76
マイクロスイッチ	28	温度調節器(デジタル調節計)、タイマ／タイムスウィ チ、デジタルパネルメータ	77
リミットスイッチ	30	マシンオートメーションコントローラ	78
押ボタンスイッチ／表示灯	32	産業用PC プラットフォーム	79
サムロータリスイッチ	37	多軸モーションコントローラ	80
検出スイッチ	38	プログラマブルコントローラ	81
ドア／電源スイッチ	39	ソフトウェア	84
タクトイルスイッチ	40	ネットワーク機器	85
ロッカースイッチ	41	プログラマブルターミナル	87
トグル／プッシュスイッチ	42	RFIDシステム	88
ディップスイッチ	43	インバータ	89
セーフティライトカーテン／マルチビーム／シングルビー ム	44	サーボモータ／サーボドライバ	90
セーフティドアスイッチ	46	協調ロボット	92
セーフティリミットスイッチ	47	モバイルロボット	93
セーフティマット	48	産業用ロボット	95

電力監視	96	電力・機器用保護機器	109
EQUO環境センサ	98	レーザマーカ	112
データ収集機器	99	接続・省配線機器	113
監視・分析ソフトウェア	100	センサI/Oコネクタ／センサコントローラ	114
無線機器	101	プリント基板用コネクタ	115
クリーン機器	102	検査装置	117
パワーサプライ(電源)	103	共用ソケット／DINレール／防水カバー	118
状態監視機器	106	デジタル表示ユニット	119
軸流ファン	107	データロガー	120
UV-LED照射器	108	ソケット／短絡コネクタ	121

※生産終了商品は、代表機種・シリーズ名で表記しております。対象機種詳細はプロダクトニュースをご参照ください。

ファイバセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
シンプルファイバアンブ	E3X-NA11-M3J 0.3M	なし	2021年6月末	2021052C	
ファイバアンブ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット	E39-TM1	なし	2021年6月末	2021052C	
通過カウントセンサ	E32-HB04	弊社担当営業に お問い合わせください。	2023年10月末	2022094C	※1: 応答速度の速い性能を保有したアンブユニットの代替品を想定しております。用途に合わせてご選定をお願いします。 ※2: 通過位置がばらつく落下検出などに適しているエリア検出形ヘッドユニットの代替品を想定しております。用途に合わせてご選定をお願いします。 例: E32-T16PR 2M 等
通過カウントセンサ	E39-K12	なし	2023年10月末		
通過カウントセンサ	E3X-DAT11-S	弊社担当営業に お問い合わせください。	2023年10月末		
通過カウントセンサ	E3X-DAT41-S	弊社担当営業に お問い合わせください。	2023年10月末		
E32シリーズファイバユニット	E32	なし	2021年1月末	2020076C	
アクセサリ	E39	なし	2021年1月末	2020076C	
ファイバアンブ	E3X	なし	2021年1月末	2020076C	
デジタルファイバアンブ	E3X-DA□AN-S E3X-DAH□-S	E3NX-FA□AN E3NX-FAH□	2019年3月末	2018043C	形E3NX-FAシリーズに代替する場合、以下の点をご確認ください。 1) センサの外寸法が変わります。詳細は外形寸法をご確認ください。 2) 操作方法が変わります。詳細は操作方法を参照ください。 3) 性能特性が変わります。定格性能および動作特性をご確認ください。 4) 出力表示灯の位置が変わります。ご注意ください。 5) 制御出力(残留電圧)が異なります。詳細は定格性能をご確認ください。 6) 形E3NX-FAシリーズはカウンタ機能がありません。 7) 形E3NX-FAシリーズはATC機能がありませんが上位互換機能のDPC機能を搭載しています。 8) 形E3NX-FA/CAシリーズは形E3X-DA-Sシリーズと光通信できません。 連結時CH認識と相互干渉防止機能が動作しませんのでご注意ください。 9) 形E3NX-FAシリーズはモバイルコンソール 形E3X-MC11-SV2が使用できません。 10) 形E3NX-FAシリーズは通信ユニット 形E3X-DRT21-S VER.3、形E3X-CRT、形E3X-ECTが使用できません。
デジタルファイバアンブ	E3X-DAB□ E3X-DAG□ E3X-DA□V E3X-DAT6-2 E3X-DA□	E3NX-CAシリーズ E3NX-CAシリーズ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2019年3月末	2018044C	形E3NX-CAシリーズに代替する場合、以下の点をご確認ください。 1) 形E3X-DAB(青)、形E3X-DAG(緑)の単色判別からコントラストモード(RGB)光量判別となります。 2) 複数のワークの判別をしている場合は: 全てのワークの判別ができるかご確認ください。 * RGBがチューニングワークにより異なるため、複数の色のワークがあるとうましくない場合があります。
デジタルファイバアンブ	E3X-DAB□-S E3X-DAG□-S E3X-DAH6-S-40 E3X-DAT6-S-□	E3NX-CAシリーズ E3NX-CAシリーズ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2019年3月末	2018043C	形E3NX-CAシリーズに代替する場合、以下の点をご確認ください。 1) 形E3X-DAB(青)、形E3X-DAG(緑)の単色判別からコントラストモード(RGB)光量判別となります。 2) 複数のワークの判別をしている場合は: 全てのワークの判別ができるかご確認ください。 * RGBがチューニングワークにより異なるため、複数の色のワークがあるとうましくない場合があります。

ファイバセンサ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
デジタルファイバアンブ	E3X-DAH□ E3X-DA□1-N 2M	E3NX-FAHシリーズ E3NX-FA□1AN 2M	2019年3月末	2018044C	形E3NX-FAシリーズに代替する場合、以下の点をご確認ください。 1) センサの外寸寸法が変わります。詳細は外形寸法をご確認ください。 2) 操作方法が変わります。詳細は操作方法を参照ください。 3) 性能特性が変わります。定格性能および動作特性をご確認ください。 4) 出力表示灯の位置が変わります。ご注意ください。 5) 制御出力が異なります。詳細は定格性能をご確認ください。 6) 形E3NX-FA/CAシリーズは、形E3X-DA-N/NA/SDシリーズと光通信できません。連結時CH認識と相互干渉防止機能が動作しませんのでご注意ください。 7) 形E3NX-FAシリーズはモバイルコンソール形E3X-MC11が使用できません。 8) 形E3NX-FAシリーズは通信ユニット形E3X-DRT21、形E3X-SRT21、形E3X-CIF11が使用できません。 9) ファイバヘッド形E32-D61/D73/D81R/T61/T81R (D81R/T61/T81Rは既に生産終了済) シリーズを使用されている場合、ファイバヘッドのアンブ挿入側の投、受光ファイバのピッチと形E3NX-FAシリーズのファイバ挿入穴ピッチと異なるため、取り付けが出来ません。アンブと同時に以下のファイバヘッドへ変更ください。 形E32-D61-S/D73-S/D81R-S/T61-S/T81R-Sシリーズ
デジタルファイバアンブ	E3X-MDA8 E3X-MDA6 E3X-MDA0 E3X-MDA41 5M E3X-MDA41 2M E3X-MDA11 5M E3X-MDA11 2M E3X-MDA6-24 E3X-MDA11-10	E3NX-MA8 E3NX-MA6 E3NX-MA0 E3NX-MA41 5M E3X-MZV41 2M または E3NX-MA41 2M E3NX-MA11 5M E3X-MZV11 2M または E3NX-MA11 2M 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年8月末	2021048C	操作方法が異なります。
モバイルコンソール	E3X-MC11-C1-S	なし	2021年6月末	2021052C	

光電センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
距離設定形光電センサ	E3S-CL	なし	2021年1月末	2020074C	
透明体検出光電センサ	E3S-DB	なし	2021年1月末	2020074C	
アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)	E3T-CD11 5M	E3T-CD11 2M または E3X-ZV11 2M + E32-D11 2M	2023年12月末	2023001C	・E3T-CD11 2M コード長が異なります。 ・E3X-ZV11 2M / E32-D11 2M 本体の色、外形寸法、取付寸法、定格/性能、操作方法が異なります。
アンプ内蔵形光電センサ(小型)	E3Z-G/E3Z/OAS/OP	なし	2021年1月末	2020074C	
ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型)	E3ZM	なし	2021年1月末	2020074C	
耐油・長距離光電センサ(メタルケース)	E3S-C	なし	2021年1月末	2020074C	
基板センサ	E3S-LS	なし	2021年1月末	2020074C	
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)	E3C-LD	なし	2021年1月末	2020076C	
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)	E3C-LDシリーズ E3C-LRシリーズ E3C-LDAシリーズ	E3C-LD□Nシリーズ E3C-LR□Nシリーズ または推奨代替商品なし E3C-LDA□Nシリーズ または推奨代替商品なし	2022年2月末	2022011C	1. カウンタ機能、微分機能、外部入力一括設定機能がありません。 2. ATC機能がありませんが、DPC機能を搭載しています。 3. モバイルコンソール形E3X-MC11-SV2は使用出来ません。 4. 通信ユニット形E3X-DRT21-S VER.3、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 5. 制御出力の負荷電流が異なります。詳細は定格/性能をご確認ください。 6. 形E3NCシリーズおよび生産終了商品と組み合わせていただく際の注意点 アンプ連結時の光通信ができないため、CH認識および相互干渉防止機能が動作いたしません。
小型ヘッドアンプ分離光電センサ	E3C	なし	2021年1月末	2020076C	
取り付け金具/スリット/反射板	E39-L101	なし	2021年6月末	2021052C	
AC/DC電源フリータイプ光電センサ	E3JM	なし	2021年1月末	2020074C	

変位センサ／測長センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ローコスト短距離変位 センサ	Z4D-F04A	Z4D-C01	2023年9月末	2022095C	・外形寸法、取り付け穴加工寸 法が異なります。 ・電源電圧、配線等が異なりま す。 また、推奨代替品はPLS端子に パルス信号を加えることでセン サ出力が得られます。 お客様でパルス信号の入力を 実施ください。
ローコスト短距離変位 センサ	Z4D-F04D	Z4D-C01	2023年9月末	2022095C	・検出範囲が4±1.25mmから6.5 ±1mmへ変更となります。 ・分解能が5μm以下から10μm 以下へ変更となります。 ・リニアリティが±1%F.S.から± 2%F.Sへ変更となります。
LED式変位センサ	Z4W-V25R シリーズ	ZX1-LD50A61 シリーズ	2023年12月末	2022100C	1. 外形寸法および取付寸法が 異なります。 2. 検出距離範囲が25±4mm から 50±10mmに変わります。 3. アナログ出力と距離の特性 が逆になります。 センサから見た検出距離の最近 点で4mA、最遠点で20mA から 最近点で20mA、最遠点で4mA に変わります。 4. 光源が発光ダイオードから可 視光半導体レーザに変わります。 レーザ機器に関して国内・外で レーザ安全対策が規定されてい ます。 ご使用の際には必ず取扱説明 書をお読みください。
変位センサ	Z4W-DD1C	なし	2023年12月末	2022106C	
接触式変位センサ	D5VM-3B1 D5VM-3F1 D5VM-3P1	なし	2021年7月末	2021065C	
スマートセンサ レー ザ変位センサ CMOS タイプ	ZX2-LD100L 9.5M	なし	2021年1月末	2020077C	
スマートセンサ リニア 近接タイプ	ZX-EV04-01 ZX-EM07M-03	なし	2021年1月末	2020077C	
スマートセンサ 2次元 CMOSレーザタイプ	ZS-DSUシリーズ	なし	2023年4月末	2023004C	
スマートセンサ 2次元 CMOSレーザタイプ	ZS-LDC11-TE ZS-LD80 1M ZS-HLDC11-05	なし	2021年1月末	2020077C	
スマートセンサ 2次元 CMOSレーザタイプ	ZS-HLDCシリーズ	ZS-HLDC-Nシリーズ	2023年4月末	2023008C	・コントローラの連結機能が削除 されます。 連結に関連する機能が使用でき なくなります。 ・センサヘッドに変更はありません。 現行のセンサヘッドすべてが推 奨代替商品に接続できます。
スマートセンサ 2次元 CMOSレーザタイプ	ZS-LDCシリーズ	ZS-HLDC-Nシリーズ	2023年4月末	2023008C	・スマートモニタに変更はありま せん。現行のスマートモニタ Zero Professional (ZS-SW11V3 □)とスマートモニタ Basic(本体 に付属)がZS-HLDC-Nシリーズ で使用できます。
スマートセンサ 2次元 CMOSレーザタイプ	ZS-MDCシリーズ	なし	2023年4月末	2023004C	
スマートセンサ 2次元 CMOSレーザタイプ	ZS-PSW11	なし	2023年4月末	2023004C	
センサヘッド	ZS-HLDS2□ ZS-HLDS12AF□ ZS-HLDS3S□ ZS-HLDS32□ ZS-HLDS87 0.5M ZS-LD40 4M ZS-LD10GT-TE 0.5M	ZW-S5020 (+ZW-5000□) なし なし なし なし なし なし	2019年8月末	2018057C	本体の色、外形寸法など多くの 変更があります。 ・センサヘッドとコントローラをセット で切り替える必要があります。 ・ビーム形状がラインビームから スポットに変更になります。 1.0mm×20μm□→ φ13μm (形ZW-5000□)
EtherCAT搭載コントロ ーラ	ZW-Cシリーズ	ZW-5000シリーズ または推奨代替商品なし	2019年3月末	2018045C	推奨代替品の性能は同等となり ますが、コントローラの取付・外 径寸法が大きくなりますので、取 付についてはご注意ください。

変位センサ／測長センサ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
センサヘッド	ZW-Sシリーズ	ZW-SQシリーズ または推奨代替商品なし	2019年3月末	2018045C	推奨代替品の性能は同等となりますが、コントローラの取付・外径寸法が大きくなりますので、取付についてはご注意ください。
設定用ソフトウェア	ZW-SW101	なし	2019年3月末	2018045C	設定用ソフトウェア Smart Monitor ZW 形ZW-SW101そのものの代替商品はありませんが、オートメーションソフトウェア Sysmac Studioで代替可能です。詳細につきましては弊社営業にご相談ください。
ケーブル	ZW-XFシリーズ	ZW-XF50シリーズ	2019年3月末	2018045C	推奨代替品の性能は同等となります。
スマートセンサ用両側 コネクタコード	ZX-XC5R5A 5.5M ZX-XC2YM 3M	なし	2021年1月末	2020077C	

画像センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
画像処理システム	FH-SC	FH-SCX または FZ-SC	2024年9月末	2021044C	FH-SCX/FH-SMXをご利用いただいた場合は、計測時間の改善や感度の向上が見込めます。FZ-SC/FZ-Sをご利用いただいた場合は、有効画素数、画素サイズが同じであるため、シーンデータの計測領域の変化を小さく抑えられます。外形寸法が異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。
画像処理システム	FH-SM	FH-SMX または FZ-S	2024年9月末	2021044C	また、カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に行いいただきますようお願いいたします。また、FH-SCX/FH-SMXをご利用いただく場合はコントローラ本体(FHシリーズ)のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要になります。Ver6.11以降のみでご利用いただけます。
画像処理システム	FZ5-1200	FH-5050 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	・CPUが異なりますので、推奨代替品をご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。 ・カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能です。が、パラレルI/Oケーブル、RS-232Cケーブル、モニターケーブルは流用できませんので、ご注意ください。 ・改造ソフトを使用されている場合は動作検証が必要になりますので、バージョンアップを含めお取引商社へお問い合わせください。
画像処理システム	FZ5-1200-10	FH-5050-10 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
画像処理システム	FZ5-1205	FH-5050 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
画像処理システム	FZ5-1205-10	FH-5050-10 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
画像処理システム	FZ5-800	FH-2050 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
画像処理システム	FZ5-800-10	FH-2050-10 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
画像処理システム	FZ5-805	FH-2050 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
画像処理システム	FZ5-805-10	FH-2050-10 + FH-MT12	2023年3月末	2022079C	
スマートカメラ	F420-F064N12M-□□□ F430-F064N12M-□□□	F420-F000N12M-□□□ F430-F000N12M-□□□	2022年1月末	2022004C	生産終了商品は固定焦点(64mm)ですが、推奨代替商品はオートフォーカス(40～150mm)になります。
Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ	3Z4S-LE VS-MC4 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC6.5 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC10 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC15 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC20 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC25N (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC30 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC35 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC50 (-FNO56)(-FNO80) 3Z4S-LE VS-MC75 (-FNO56)(-FNO80)	3Z4S-LE VS-MCA4 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA6.5 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA10 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA15 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA20 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA25 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA30 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA35 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA50 (-F5.6)(-F8) 3Z4S-LE VS-MCA75 (-F5.6)(-F8)	2019年3月末	2018040C	外形寸法及び定格性能で若干の差異があります。画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご確認の上、ご使用ください。
Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ	3Z4S-LE VS-MCHシリーズ	3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ	2021年3月末	2020060C	推奨代替商品は交換絞りが付属しており、3種類の絞り変更が可能です。外形寸法及び定格性能で若干の差異があります。画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご確認の上、ご使用ください。

画像センサ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
Cマウントカメラ用高解 像度耐振動衝撃レンズ	3Z4S-LE VS-MCHシリーズ	3Z4S-LE VS-MCH1シ リーズ	2021年3月末	2020060C	推奨代替商品は交換絞りが付 属しており、3種類の絞り変更が 可能です。 外形寸法及び定格性能で若干 の差異があります。画像センサ のカメラで撮像した画像に若干 の差異が出てくるため、代替機 種への置き換えを検討する際は 画像センサの設定に影響がな いことを再度ご確認の上、ご使 用ください。
M42マウントカメラ用耐 振動衝撃レンズ	3Z4S-LE VS-MCL/M42-10 シリーズ	3Z4S-LE VS-L/M42-10シ リーズ	2023年12月末	2023002C	推奨代替商品は耐振動衝撃レ ンズではありません。 また、外形寸法および定格/性 能で若干の差異があります。画 像センサのカメラで撮像した画 像に若干の差異が出てくるた め、推奨代替商品への置き換え を検討する際は画像センサの設 定に影響がないことを再度ご確 認のうえ、ご使用ください。
バッテリー	3Z49-BAT1	なし	2021年3月末	2015016C	
画像センサ	3Z4S-LT IDGB-50M2-L01	3Z4S-LT IDGB-50M2- L01-L	2022年6月末	2022109C	
画像センサ	3Z4S-LT IDGB-150M4-L01	3Z4S-LT IDGB-150M4- L01-L	2022年6月末	2022109C	
画像センサ	3Z4S-LT IDGB-50M2-L01- L	FLV-ATC21024 または FLV-TCC4	2023年12月末	2022110C	
画像センサ	3Z4S-LT IDGB-150M4- L01-L	FLV-ATC41024 または FLV-TCC4	2023年12月末	2022110C	
画像処理システム標準 コントローラ(2コア)	FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20	FH-2050 FH-2050-10 FH-2050-20	2021年5月末	2020068C	定格性能、動作特性が異なりま す。 CPUが異なりますので、代替え をご検討いただく場合、処理時 間などを事前にご確認ください。
画像処理システム標準 コントローラ(4コア)	FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20	FH-5050 FH-5050-10 FH-5050-20	2020年9月末	2020067C	定格性能、動作特性が異なりま す。 CPUが異なりますので、代替え をご検討いただく場合、処理時 間などを事前にご確認ください。
カメラ単体	FJ-SG FJ-SCG FJ-S2MG FJ-SC2MG FJ-S5MG FJ-SC5MG	FJ-SG2 FJ-SCG2 FJ-S2MG2 FJ-SC2MG2 FJ-S5MG2 FJ-SC5MG2	2020年9月末	2020064C	外形寸法や取付寸法などが異 なりますので、変更後のカメラの 仕様に合わせて設置環境の見 直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりま すので、お客様の使用環境に応じ て計測処理時間や画像の明るさ などが変化する可能性があります 。ご使用にあたっては性能検 証を事前に実行いただきますよ うお願いします。
カメラ&ソフトウェア ビジ ョンパッケージ	FJ-SG-S FJ-SCG-S FJ-S2MG-S FJ-SC2MG-S FJ-S5MG-S FJ-SC5MG-S	FJ-SG2-S FJ-SCG2-S FJ-S2MG2-S FJ-SC2MG2-S FJ-S5MG2-S FJ-SC5MG2-S	2020年9月末	2020064C	外形寸法や取付寸法などが異 なりますので、変更後のカメラの 仕様に合わせて設置環境の見 直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりま すので、お客様の使用環境に応じ て計測処理時間や画像の明るさ などが変化する可能性があります 。ご使用にあたっては性能検 証を事前に実行いただきますよ うお願いします。
カメラケーブル(電源・ I/O)	FJ-VSP 3M FJ-VSP 5M FJ-VSP 10M	FJ-VSP2 3M FJ-VSP2 5M FJ-VSP2 10M	2020年9月末	2020064C	配線接続が異なります。
FZ5センサコントローラ Liteコントローラ	FZ5-L350 FZ5-L355 FZ5-L350-10 FZ5-L355-10	FH-L550 FH-L550 FH-L550-10 FH-L550-10	2021年8月末	2021055C	本体の色、配線接続、定格性能 が異なります。 CPUが異なりますので、推奨代 替品をご検討いただく場合、処 理時間などを事前にご確認くだ さい。 カメラ、カメラケーブル、レンズ、 照明などは流用が可能です。が、 パラレルI/Oケーブル、RS-232C ケーブル、モニターケーブルは流 用できませんので、ご注意ください。

画像センサ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
USBメモリ	FZ-MEM8G	FZ-MEM16G	2023年6月末	2022071C	注意点は特にございません。メモリ容量が現状の8GBから16GBに変わるのみの上位互換品です。
デジタルCCDカメラ	FZ-S5M2	FZ-S5M3	2019年7月末	2017050C	・コントローラ本体(形FHシリーズ、形FZ5シリーズ)のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要になります。 画像取り込み速度および画質(明るさ等)の改善が見込まれますが、コントローラの設定変更が必要となる場合がありますので、実使用時は撮像画像をご確認の上でご使用ください。 ・採用素子がCCDからCMOSに代わるため、受光感度などの仕様がかわっています。代替えをご検討いただく場合はご注意ください。
卓上コントローラスタンド液晶一体型 センサコントローラ設置用	FZ-DS	なし	2023年3月末	2022079C	
VESAアタッチメント液晶一体型 センサコントローラ設置用	FZ-VESA	なし	2023年3月末	2022079C	
パラレルI/Oケーブル	FZ-VP 2M	XW2Z-S013-2	2023年3月末	2022079C	・CPUが異なりますので、推奨代替品をご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。 ・カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能です。が、パラレルI/Oケーブル、RS-232Cケーブル、モニターケーブルは流用できませんので、ご注意ください。 ・改造ソフトを使用されている場合は動作検証が必要になりますので、バージョンアップを含めお取引商社へお問い合わせください。
パラレルI/Oケーブル	FZ-VP 5M	XW2Z-S013-5	2023年3月末	2022079C	
コネクタ端子台変換ユニット用 パラレルI/Oケーブル	FZ-VPX 2M	XW2Z-200EE	2023年3月末	2022079C	
コネクタ端子台変換ユニット用 パラレルI/Oケーブル	FZ-VPX 5M	XW2Z-500EE	2023年3月末	2022079C	
産業用カメラ ロックネジ付き USB ケーブル	NU3MBASU3□-□□□M	CAB-USB3-0□(-RB)	2021年10月末	2020082C	本体の色が異なります。 ケーブル外径がφ5.6からφ6.2(ノーマルケーブル)、φ5.6からφ6.9(ロボットケーブル)にそれぞれ変更となります。
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル	STC-CM□33PCL	STC-SP□43PCL	2021年9月末	2020079C	外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル	STC-CMB120APCL STC-CMB120APCL-F STC-CMC120APCL STC-CMC120APCL-F	STC-SPB123BPCL STC-SPC123BPCL	2022年3月末	2022007C	外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 また、カメラの仕様が異なりますので、お客様の使用環境に応じて画像取り込み時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。
産業用カメラ HD ハイビジョンカメラ	STC-HD203DV(-CS) STC-HD203SDI(-CS)	STC-HD213DV(-CS) STC-HD213SDI(-CS)	2021年3月末	2020072C	カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。
産業用カメラ USB3.0モデル	STC-MBCM200U3V STC-MBCM200U3V-NIR	STC-MBS241U3V 推奨代替商品なし	2021年11月末	2020085C	カメラの性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。

画像センサ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
産業用カメラ USB3.0モデル	STC-MCCM200U3V	STC-MCS241U3V	2021年5月末	2020069C	カメラの性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。
産業用カメラGigE Vision Sシリーズ	STC-S□□□□POE	STC-M□□□□POE	2021年4月末	2020070C	外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。
産業用カメラ 形STC/ 形FSシリーズ専用アクセサリ ACアダプタ	UN310-1210 UN310-6P UN310-6P-LS UN310-6P-M UN310-HD213	UA310-1210 UA310-6P UA310-6P-LS UA310-6P-M UA310-HD213	2022年6月末	2022001C	ケーブル長が約1.8mから約1.5mになります。
スマートセンサ(超高速 CCDカメラタイプ)	ZFVシリーズ	F430シリーズ または FQ2シリーズ	2021年3月末	2020059C	カメラ、カメラケーブルなどは代替コントローラではご使用いただけないため、システム全体の置き換えが必要になります。 推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。
スマートセンサ(液晶モニター体視覚センサ)	ZFXシリーズ	F430シリーズ または FQ2シリーズ	2021年3月末	2020058C	カメラ、カメラケーブルなどは代替コントローラではご使用いただけないため、システム全体の置き換えが必要になります。 推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

コードリーダー／OCR

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
オートフォーカス・マルチ コードリーダー	V420-F064N12M-□□□ V430-F064N12M-□□□	V420-F000N12M-□□□ V430-F000N12M-□□□	2022年1月末	2022004C	生産終了商品は固定焦点 (64mm)ですが、推奨代替商品 はオートフォーカス(40～ 150mm)になります。
オートフォーカス・マルチ コードリーダー	V430-F□□□□□□□シリ ーズ	V430-F□□□□□□□- □□□□シリーズ	2023年9月末	2023038C	フロントカバー、拡散板、偏光板 の寸法が若干異なります。代替 品に移行する際は、正しい後継 形式(V430-AF10、V430-AF11、 V430-AF12)の選定をお願いい たします。
固定型2次元コードリー ダ	V400-F050 V400-F250、-F350	FQ2-S40-13M V430-Fシリーズ	2023年3月末	2019057C	別シリーズ商品のため、全ての 仕様が異なります。生産終了商 品からの置き換えを検討される 場合は、推奨代替商品のカタログ やマニュアルを参考に十分な ご検討をお願い致します。
CCD方式・固定型バー コードリーダー(フロントビ ュー/サイドビュータイ プ)	V520-R221FH	なし	2023年8月末	2022085C	・株式会社オプトエレクトロニク ス様製 F-100 SR-RS232C(LE) ・入出力コネクタがDIN8ピンから 先バラ仕様になります。 ・DIN8ピンで使用する場合は、 お客様でコネクタの用意と加工 が必要となります。
CCD方式・固定型バー コードリーダー(フロントビ ュー/サイドビュータイ プ)	V520-R221SH	なし	2023年8月末	2022085C	・コマンドに互換性がありません ので、推奨代替商品のコマンド を確認の上、ご使用ください。 ・推奨代替商品は、オムロンで は扱っておりません。購入方法 や条件等の詳細はお取引商社 様にご確認ください。
ハンディDPM コードリー ダ	HDS-3608-0002	なし	2023年6月末	2023037C	
ハンディDPM コードリー ダ	HDS-3678-0002	なし	2023年6月末	2023037C	
ハンディDPM コードリー ダ	HS-360Xシリーズ 一部商品	V450-Hシリーズ (2023年6月発売予定)	2023年6月末	2023037C	V450-Hシリーズは2023年6月に 発売を予定しております。 V450-HシリーズはHS-360Xシリ ーズのリブランド商品です。 主な違いは、色やブランドロゴな どの外観デザインのみで、その 他は完全上位互換です。
ハンドヘルド型2次元コ ードリーダー	V400-Hシリーズ	HDS-3608-0001 + 12-9000953-01 + 12-9001046-01 + 98-9000181-01	2023年3月末	2019058C	別シリーズ品のため、全ての仕 様・構成が異なります。生産終 了商品からの置き換えを検討さ れる場合は、推奨代替商品のカ タログやマニュアルを参考にケ ーブルなどのアクセサリ商品の 構成を含め十分なご検討をお願 い致します。
形V400-H用コンタクタ	V400-ACシリーズ	なし	2023年3月末	2019058C	
形V400-F用モニタケー ブル	V400-WM0	なし	2023年3月末	2019057C	
形V400-F用通信ケー ブル	V400-Wシリーズ	なし	2023年3月末	2019057C	
形V400-H用通信ケー ブル	V400-Wシリーズ	なし	2023年3月末	2019058C	

近接センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
アンプ分離近接センサ (高精度デジタルタイプ)	E22-XC□Rシリーズ	なし	2024年3月末	2022051C	注：E2C-EDA0のみ 2022年6月末生産終了済 1. 制御出力の負荷電流、残留電圧が異なります。詳細は定格／性能をご確認ください。 2. モバイルコンソールE3X-MC11-SV2は使用できません。 3. コード引き出しタイプは、配線接続数が 5 になります。(電源 2、制御出力 2、外部入力 1) 4. デジタル表示値は、最大 9999を表示します。 5. E2NCシリーズおよび生産終了商品と組み合わせさせていただく際の注意点 アンプ連結時の光通信ができないため、CH認識および相互干渉防止台数設定機能が動作いたしません。
アンプ分離近接センサ (高精度デジタルタイプ)	E2C-EDAシリーズ	E2NCシリーズ	2024年3月末	2022051C	
アンプ分離近接センサ (ポリウムタイプ)	E2Cの一部式	なし	2021年1月末	2020078C	
スタンダードタイプ近接センサ	E2Eの一部式	なし	2021年1月末	2020078C	
スタンダードタイプ近接センサ	E2Eシリーズ M8サイズ ACタイプ	E2Eシリーズ M12サイズ ACタイプ	2022年3月末	2020071C	外形寸法、取付寸法が異なります。
スタンダードタイプ近接センサ	E2Eシリーズ直流3線式	E2E NEXTシリーズ直流3線式 または 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021003C	フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し部の保護部の寸法が少し異なります。
スタンダードタイプ近接センサ	E2E直流2線式シリーズ	E2E直流2線式シリーズ または 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022048C	・動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長さ、スパッタ対策コーティングの色が異なります。 ・このプロダクトニュースに記載している推奨代替商品は2022年10月に発売するもの、設計変更するものです。代替品は2022年10月以降にご発注いただきますようお願いいたします。 ・このご案内に記載していないE2E直流2線式シリーズについて、2022年10月に設計変更が行われます。詳細については当社営業員までお問い合わせください。
オールステンレスボディ近接センサ	E2EFシリーズ M12/M18/M30サイズ	E2EWシリーズ (ベーシックモデル)	2025年3月末	2022090C	・日本製から中国製になりますので原産国が変わります。 ・LEDの動作表示灯が赤から橙色に変わります。 ・動作温度範囲が変わりますので0℃以下の環境でご利用の場合、温度特性による検出距離変化に留意ください。 ・耐スパッタコーティングの色が黒から茶色に変わります。
オールステンレスボディ近接センサ	E2FMシリーズ M12/M18/M30サイズ	E2EWシリーズ (ベーシックモデル)	2025年3月末	2022090C	
スパッタ対策タイプ近接センサ	E2EQ直流2線式シリーズ一部	E2EQ直流2線式シリーズ	2024年3月末	2022048C	・動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長さ、スパッタ対策コーティングの色が異なります。 ・このプロダクトニュースに記載している推奨代替商品は2022年10月に発売するもの、設計変更するものです。代替品は2022年10月以降にご発注いただきますようお願いいたします。 ・このご案内に記載していないE2E直流2線式シリーズについて、2022年10月に設計変更が行われます。詳細については当社営業員までお問い合わせください。
樹脂ケースタイプ近接センサ	E2Fシリーズ M8サイズ ACタイプ	E2Fシリーズ M12サイズ ACタイプ	2022年3月末	2020071C	外形寸法、取付寸法が異なります。
樹脂ケースタイプ近接センサ	E2Fの一部式	なし	2021年1月末	2020078C	
長距離近接センサ	E2EMシリーズ直流3線式	E2E NEXTシリーズ直流3線式 または 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021003C	フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し部の保護部の寸法が少し異なります。
超小型タイプ近接センサ	E2Sの一部式	なし	2021年1月末	2020078C	

近接センサ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
フラットタイプ近接センサ	E2K-Fの一部式	なし	2021年1月末	2020078C	
ロングサイズ近接センサ	E2E2シリーズ直流3線式	E2E NEXTシリーズ直流3線式 または 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021003C	フリスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し部の保護部の寸法が少し異なります。
ロングサイズ近接センサ	E2E2直流2線式シリーズ	E2E直流2線式シリーズ	2023年3月末	2022048C	・動作表示灯の色、長距離シールド型フリス面長さ、スパッタ対策コーティングの色が異なります。 ・このプロダクトニュースに記載している推奨代替商品は2022年10月に発売するもの、設計変更するものです。代替品は2022年10月以降にご発注いただきますようお願いいたします。 ・このご案内に記載していないE2E直流2線式シリーズについて、2022年10月に設計変更が行われます。詳細については当社営業員までお問い合わせください。
長距離タイプ近接センサ	E2EM直流2線式シリーズ	E2E直流2線式シリーズ	2023年3月末	2022048C	
デジタルアンプ分離近接センサ	E2C-E	なし	2021年1月末	2020076C	
静電容量形アンプ分離近接センサ	E2Jの一部式	なし	2021年1月末	2020078C	
角柱型近接センサ	TL-PP51	TL-Q5MC1	2022年3月末	2021051C	

フォト・マイクロセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
フォト・マイクロセンサ (透過形)	EE-SA105	なし	2024年3月末	2023024C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
フォト・マイクロセンサ (透過形)	EE-SX1071-C	EE-SX1071	2024年3月末	2023024C(ON)	
フォト・マイクロセンサ (透過形)	EE-SX4154-P1	なし	2024年3月末	2023024C(ON)	
フォト・マイクロセンサ (透過形)	EE-SY110-RANKA	EE-SY110	2024年3月末	2023024C(ON)	
フォト・マイクロセンサ (透過形)	EE-SY1200	EE-SY199	2024年3月末	2023024C(ON)	
フォト・マイクロセンサ (透過形)	EE-SY1200-1	EE-SY199-1	2024年3月末	2023024C(ON)	
限定反射形センサ	EY3A-1051 EY3A-1081	EE-SPY415 または B5W-LB2112-1	2021年3月末	2020029C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
機器内蔵用フォト・マイ クロセンサ	EE-L109 EE-TP109 EE-SA□07-P2 EE-SB5-B EE-SG3-B EE-SH3(-□) EE-SX1023-W1 EE-SX1057 EE-SX1115 EE-SX1235A-P2 EE-SX□01 EE-SX□239-P2 EE-SX4235A-P2(-5) EE-SY313 EE-SY413	推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし EE-SB5 EE-SX1088 EE-SX1088 または EE-SX1096 EE-SX1088-W11 EE-SX1071 EE-SX1042 推奨代替商品なし EE-SX□98 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし EE-SY310 EE-SY410	2021年3月末	2020086C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
フォト・マイクロセンサ	EE-SA1、EE-SB5 EE-SF5、EE-SG3 EE-SH3、EE-SJ5 EE-SMR、EE-SPX EE-SPY、EE-SV3 EE-SX、EE-SY1 上記シリーズ一部商品	なし	2019年3月末	2018030C(ON)	
機器内蔵用フォト・マイ クロセンサ	EE-SA103 EE-SA104 EE-SF5-RANKA EE-SX1128 EE-TP109A	EE-SX1055 EE-SX1055 EE-SF5 EE-SX1096 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021026C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
機器内蔵用フォト・マイ クロセンサ	EE-SA113 EE-SM8 EE-SPY414 EE-SX153-B EE-SX1049 EE-SX1061 EE-SX1071-RANKB EE-SX1137-OMI EE-SX3019-P2 EE-SX4019-P2 EE-SX460-P6 MID EE-SX3157-P1 EE-SX4157E-P1 EEシリーズ一部商品	EE-SA105 EE-SX1070 EE-SPY415 EE-SG3 または EE-SG3-B EE-SX1018 EE-SX1041 EE-SX1071 EE-SX1041 EE-SX3009-P1 EE-SX4009-P1 EE-SX4235A-P2 EE-SX3162-P1 EE-SX4162-P1 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019021C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタ ログまたは仕様書をご参照く ださい。
機器内蔵用フォト・マイ クロセンサ	EE-SPY415	B5W-LB2112-1	2021年3月末	2020086C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
光ファイバ式フォト・マ イクロセンサ	EE-SPZ	なし	2021年1月末	2020074C	
フォト・マイクロセンサ	EE-SX3148-P1 EE-SX305 EE-SX405 EE-SA102 EE-SY113 EE-SB5 EE-SX129	EE-SX3162-P2 または EE-SX3173-P2 EE-SX398 EE-SX498 推奨代替商品なし EE-SY110 EE-SF5 EE-SV3-D	2023年3月末	2022030C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
機器内蔵用フォト・マイ クロセンサ	EE-SY193 EE-SY193-1	EE-SY199 または EE-SY1200	2021年3月末	2020030C(ON)	本体の色以外は寸法・仕様が異 なりますので、完全互換品では ございません。正確な内容に関 しましては、カタログまたは仕様 書をご参照ください。
フォト・マイクロセンサ	EY3Aシリーズ一部商品	なし	2019年3月末	2018031C(ON)	

ロータリエンコーダ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ロータリエンコーダ	E6A2-C/SF-100/SF-200	なし	2021年1月末	2020074C	

超音波センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
デジタルアンプ分離式 超音波センサ	E4C-DS	なし	2021年1月末	2020076C	
デジタルアンプ分離式 超音波センサ	E4C-DSシリーズ	なし	2023年3月末	2022047C	・株式会社ピーアンドエフ様製 形UBシリーズ 配線接続、定格性能、操作方法 が異なります。 制御出力(ON/OFF出力)がなく なり、アナログ出力(4~20mA) となります。 制御出力(ON/OFF出力)が必要 な場合はデジタルパネルメー ター等を接続してご使用くださ い。
デジタルアンプ分離式 超音波センサ	E4C-UDAシリーズ	なし	2023年3月末	2022047C	
超音波センサ	E4E2-TS50C2 2M	E4E2-TS50C1 2M または E3X-ZV11 2M (ファイバ アンプ) + E32-LR11NP 2M (ファイ バユニット) + E39-RP1 (反射板)	2023年12月末	2022108C	・E4E2-TS50C1 2M 出力方式が、ノーマリクローズ からノーマリオープンになりま す。 ・E3X-ZV11 2M / E32-LR11NP 2M / E39-RP1 検出方式が、超音波センサから 透明体検出用回帰反射型セン サになります。

圧力センサ／流量センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
IoT液体流量センサ	E8FC-25シリーズ	E8FC-25Sシリーズ	2023年12月末	2022107C	1. 工場出荷後の電源投入時 および 初期化実行後、基本設 定モードが立ち上がります。 各基本設定の実施が必要です。 基本設定終了後、RUNモードに 推移します。 2. 制御出力が NPN/PNP切替 式(初期値:PNP出力)となりま す。 ご使用状況に合わせて制御出 力の設定をお願いします。 3. IO-Link INDEX の内容が一 部異なります。該当のINDEXの 更新をお願いします。
IoT液体圧力センサ	E8PC-010シリーズ	E8PC-010Sシリーズ	2023年12月末	2022107C	
IoT液体圧力センサ	E8PC-100シリーズ	E8PC-100Sシリーズ	2023年12月末	2022107C	
IoT液体圧力センサ	E8PC-400シリーズ	E8PC-400Sシリーズ	2023年12月末	2022107C	
デジタル圧力センサ (エア)	E89-F3	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E89-F4	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E8F2-A01B	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E8F2-A01C	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E8F2-AN0B	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E8F2-AN0C	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E8F2-B10B	なし	2023年9月末	2022091C	
デジタル圧力センサ (エア)	E8F2-B10C	なし	2023年9月末	2022091C	

振動センサ／漏液センサ／その他センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
感震装置	D7G-F121 D7G-F122 D7G-F221 D7G-F222	なし	2021年3月末 校正サービスも 終了いたします。	2020011C	
感震装置	D7H-A1	D7H-B1	2022年3月末	2021010C	主な相違点は、保護ケースがないことと、ネオンランプがないことです。動作特性(設定加速度は同じ100～170ガル、構造は同じで、接点も同じマイクロスイッチを採用)に違いはございませんが、ネオンランプの有無や配線接続、取付寸法といったインターフェースが違いますので、ご使用環境に適しているかご確認ください。
MEMSフローセンサ	D6F-03A3-000	なし	2023年4月末	2023007C(ON)	
MEMSフローセンサ	D6F-05N2-115-N	D6F-05N2-000	2019年3月末	2018033C(ON)	推奨代替品にはハーネスが同梱しています。
MEMS 2軸フローセンサ	D6F-D010A32-00	なし	2022年3月末	2021014C(ON)	
小型自動水平感震器	D7A-32A D7A-3B-2	D7A-3	2022年3月末	2021035C(ON)	配線接続、動作特性が異なります。主な相違点は設定感度です。また、一部使用している半田の変更(共晶半田から鉛フリー半田への変更)や、タンシメッキの仕様変更がございます。推奨代替商品がご使用環境に適しているか、ご確認ください。
シール型振動センサ	D7E-1-H	D7E-1	2022年3月末	2021036C(ON)	外観色と検出性能に相違があります。

光電センサ、フォト・マイクロセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
アクセサリ	E39/E3S- ZL3/S92/E99/EE	なし	2021年1月末	2020074C	

圧力センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
圧力スイッチ	D8B-22 D8B-24B	D8B-2	2022年3月末	2021029C(ON)	外形寸法が異なります。 主な相違点は、リード線の長さ です。動作特性については、一 部仕様変更がございます。推奨 代替商品がご使用環境に適して いるか、ご確認ください。
圧力センサ	D8M-D82	D8M-DP74	2021年3月末	2021037C(ON)	外形寸法・定格性能・動作特性 が異なります。ご使用環境に適 しているかご確認ください。
超微圧力センサ	D8M-R1	なし	2022年3月末	2021025C(ON)	
パネル取付部品セット	E89-Y1	E89-Y2	2023年3月末	2022012C	主な相違点は、外形寸法と取付 方法が異なりますが、パネルカ ット寸法の変更はありません。
圧力表示器	E8Y-AR2シリーズ E8Y-AR5シリーズ E8Y-A2シリーズ E8Y-A5シリーズ	E8Y-PR2シリーズ E8Y-PR5シリーズ E8Y-P2シリーズ E8Y-P5シリーズ	2020年12月末	2019066C	形E8Yシリーズに使用される内 蔵のMEMS圧力センサモジュー ルのリニューアルにともない、形 E8Yシリーズとしては互換性を維 持しての内部構造の設計変更を 予定しています。 校正サービスも終了致します。 推奨代替商品では校正サービ スは行いません。

環境センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
環境センサ	2JCIE-BL01	なし	2023年4月末	2023006C(ON)	
環境センサ	2JCIE-BL01-P1	なし	2023年4月末	2023006C(ON)	

人感センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
サーモパイル型人感 センサ	2JCRT-1616H-01	なし	2023年5月末	2022072C	

評価ボード

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
センサ評価ボード ケーブルハーネス	2JCIE-HARNESS-05	なし	2024年3月末	2023010C(ON)	

光センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ダストセンサ	B5W-LD0101-1 B5W-LD0101-2	なし	2022年3月末	2021017C(ON)	

レベル機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
フロートなしスイッチ (コンパクト・プラグイン タイプ)	61F-GPN□シリーズ	61F-LS-CPシリーズ または 推奨代替商品なし	2023年6月末	2022067C	・電源投入後、LEDは1～3秒間点灯します。 ・61F-LS-CPD-S/-A(高性能)の動作感度はディップスイッチでの切替になります。 ・61F-GPN1の推奨代替品である61F-LS-CP11-SRAはディップスイッチを低感度に設定してご使用ください。
フロートなしスイッチ (コンパクト・プラグイン タイプ)	61F-GP-Nシリーズ	61F-LS-CPシリーズ または 推奨代替商品なし	2023年6月末	2022067C	
DC電源 導電式レベル スイッチ	61F-GPN-B□	61F-LS-CP11-B□	2023年6月末	2022067C	
交互運転リレー	61F-APN2シリーズ	61F-AO-CP08-NRA	2023年6月末	2022069C	61F-AO-CP08-NRAの最小休止時間は2秒以上になります。
漏水検知器	61F-GPN-V50シリーズ	61F-WL-CP11-NRA	2023年6月末	2022068C	電源投入後、LEDは1～3秒間点灯します。

マイクロスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
一般用基本スイッチ	Z	なし	2021年3月末	2020062C	
一般用基本スイッチ	Z	なし	2022年3月末	2021038C	
一般用基本スイッチ	Z ZAA(アクチュエータ)	なし	2020年3月末	2019046C	
一般用基本スイッチ	Z-15GW-B7-K	なし	2023年3月末	2022045C	
一般用基本スイッチ	Zシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023018C	
磁気吹消基本スイッチ	X	なし	2020年3月末	2019046C	
磁気吹消基本スイッチ	X	なし	2021年3月末	2020062C	
磁気吹消基本スイッチ	X-10GM2-AO-1-MLF X-10GM59-B	なし	2023年3月末	2022045C	
双極双投基本スイッチ	DZ	なし	2020年3月末	2019046C	
双極双投基本スイッチ	DZ-10GW22S55-ML VSF 0.5M	なし	2024年3月末	2023018C	
双極双投基本スイッチ	DZ-10GW55-105-ML 0.5M	なし	2021年3月末	2020062C	
高温用基本スイッチ	TZ-1G-NQ	なし	2021年3月末	2020062C	
小形基本スイッチ	D2MVシリーズ	VXシリーズ	2023年3月末	2022020C(ON)	
小形基本スイッチ	D2MV一部 D2RV一部	D2MV または 推奨代替商品なし D2RV	2021年3月末	2020039C(ON)	
小形基本スイッチ	D2RV-G3 D3V-015-2C23 V 一部式	D2RV 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022023C(ON)	
小形基本スイッチ	D2RV-L13-1	なし	2024年3月末	2023012C(ON)	一部、端子配置、動作特性に差異がありますので、ご注意ください。
小形基本スイッチ	V-16-2C26	V-16-1C26	2024年3月末	2023012C(ON)	
小形基本スイッチ	V-165-3C6	V-165-1C6	2024年3月末	2023012C(ON)	
小形基本スイッチ	V-212-2C6	V-212-1C6	2024年3月末	2023012C(ON)	
小形基本スイッチ	V-214-3C6	V-214-1C6	2024年3月末	2023012C(ON)	
小形基本スイッチ	VX-5-1A22	なし	2024年3月末	2023012C(ON)	
小形基本スイッチ	Vシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023012C(ON)	
共通付属品	VAM-10	なし	2024年3月末	2023012C(ON)	
小形基本スイッチ	D2RV-LEB D3V 一部 VN 一部 VX 一部	推奨代替商品なし D3V VN または 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021022C(ON)	
軽トルク基本スイッチ	D2MC-5E1	D2MC-5E	2022年3月末	2021022C(ON)	
軽トルク基本スイッチ	D2MC一部	D2MC	2021年3月末	2020039C(ON)	
超小形基本スイッチ	D2S一部 D3M一部 SSN一部 SS-P一部	D2S または 推奨代替商品なし D3M または 推奨代替商品なし SSN または 推奨代替商品なし SS-P または SSN	2021年3月末	2020039C(ON)	
超小形基本スイッチ	D3M-01K1-3-E SS 一部式	なし	2023年3月末	2022023C(ON)	
超小形基本スイッチ	SS-01GLPB	なし	2024年3月末	2023012C(ON)	
超小形基本スイッチ	SS-5GL1363-F	なし	2024年3月末	2023012C(ON)	
超小形基本スイッチ	SS-5GL13-L コイルバネ SS-3FLP-3D SS-3GL13PB	SS-5GL13 推奨代替商品なし SS-3GL13P	2022年3月末	2021022C(ON)	
極超小形基本スイッチ	D2F(UL/CSA)シリーズ	D2F(CUL)シリーズ	2022年3月末	2021086C(ON)	以下の内容が変更になります。 (1)UL適用規格のUL1054からUL61058-1へ変更します。また、CSA規格のcUL認証(ULによるCSA認証)へ変更します。 (2)上記にともない、商品に表示している安全規格マークを変更します。 (3)個装箱ラベルの表示内容を変更します。
極超小形基本スイッチ	D2FN一部 D2FS-FL3-N	D2FN D2FS-FL-N	2021年3月末	2020039C(ON)	
極超小形基本スイッチ	D2MQ 一部式 J-7Y	なし	2023年3月末	2022023C(ON)	
極超小形基本スイッチ	D2MQ-4R-R D2MQ-4L-L J-7Y-V	推奨代替商品なし 推奨代替商品なし J-7-V	2022年3月末	2021022C(ON)	
極超小形基本スイッチ	D3MH-01 D3MH-01L1	なし	2022年3月末	2021016C(ON)	

マイクロスイッチ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
シール形超小形基本 スイッチ	D2SW-P2B D2SW-P01L2B	なし	2022年3月末	2021022C(ON)	
シール形超小形基本 スイッチ	D2SW-P一部	D2SW-P	2021年3月末	2020039C(ON)	
マイクロスイッチ共通 付属品	2VAL2 2VAL02	なし	2022年3月末	2021022C(ON)	
アクチュエータ	3XAA2-10LST	なし	2022年3月末	2021038C	
基本スイッチ	D3V一部 VN一部 VX一部	D3V VN または 推奨代替商品なし VX	2021年3月末	2020039C(ON)	
セパレータ	SEPARATOR FOR SS 0.18	SEPARATOR FOR SS T0.13	2022年9月末	2022082C(ON)	厚さが薄くなります。
セパレータ	SEPARATOR FOR SS 0.4	SEPARATOR FOR SS T0.13	2022年9月末	2022082C(ON)	厚さが薄くなります。
セパレータ	SEPARATOR FOR SS T=0.4(20.5*17	SEPARATOR FOR SS T0.13	2022年9月末	2022082C(ON)	厚さが薄くなります。
セパレータ	SEPARATOR FOR V 0.18	SEPARATOR FOR V T0.13	2022年9月末	2022082C(ON)	厚さが薄くなります。
セパレータ	SEPARATOR FOR V 0.25	SEPARATOR FOR V T0.13	2022年9月末	2022082C(ON)	厚さが薄くなります。
マイクロスイッチ共通 付属品	VAL フレーム	VAL	2023年3月末	2022023C(ON)	
マイクロスイッチ共通 付属品	VAL一部 VAV一部 CAA一部 LEVER ASSY一部 JAL一部	なし	2021年3月末	2020039C(ON)	

リミットスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
触覚スイッチ	D5B	なし	2020年3月末	2019046C	
円柱型タッチスイッチ	D5C-00□□(アンテナ単品)	なし	2023年9月末	2022089C	
円柱型タッチスイッチ	D5C-1A□□	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022089C	
円柱型タッチスイッチ	D5C-1D00	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022089C	
円柱型タッチスイッチ	D5C-1DA0	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022089C	
円柱型タッチスイッチ	D5C-1DP0	D5B-1013	2023年9月末	2022089C	D5Bは本体の色、外形寸法、配線接続、取付方法、定格性能、動作特性、操作方法が異なります。 D5Cとは検出物、および検出するまでの荷重、ストロークや検出方式が異なりますのでご注意ください。
円柱型タッチスイッチ	D5C-1DS0	D5B-1533	2023年9月末	2022089C	
円柱型タッチスイッチ	D5C-1DS0 5M	D5B-1535	2023年9月末	2022089C	
リミット形タッチスイッチ	NL	なし	2020年3月末	2019046C	
リミット形タッチスイッチ	NL1-C/NL2-C	D5B-1531	2023年9月末	2022086C	D5Bは本体の色、外形寸法、配線接続、取付方法、定格性能、動作特性、操作方法が異なります。 NLとは検出物、および検出するまでの荷重、ストロークや検出方式が異なりますのでご注意ください。
リミット形タッチスイッチ	NL1-P/NL2-P	D5B-1011	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL1-S/NL2-S	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL1-CANTENNA ASSY	なし	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL1-SC ANTENNA	なし	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL1-SC/NL2-SC	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL1-SP/NL2-SP	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL2-SC ANTENNA 200MM	なし	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL2-SC CX CABLE 1M	なし	2023年9月末	2022086C	
リミット形タッチスイッチ	NL3-C/NL3-P	弊社担当営業にお問い合わせください。	2023年9月末	2022086C	
マルチプル・リミットスイッチ	VB	なし	2020年3月末	2019046C	
マルチプル・リミットスイッチ	VB	なし	2023年3月末	2022044C	
マルチプル・リミットスイッチ	VB-2212	なし	2022年3月末	2021039C	
高精度スイッチ	D5A D5F-H(2段動作タイプ)	なし	2020年3月末	2019046C	
高精度スイッチ	D5A-5371	なし	2022年3月末	2021039C	
高精度スイッチ	D5Aシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
高精度スイッチ(2段動作タイプ)	D5F-H008	なし	2022年3月末	2021039C	
2回路リミットスイッチ	WL	なし	2020年3月末	2019046C	
2回路リミットスイッチ	WL	なし	2023年3月末	2022044C	
2回路リミットスイッチ	WL01G2シリーズ WL01GCA2シリーズ	WLG2シリーズ WLGCA2シリーズ	2019年3月末	2019048C	
2回路リミットスイッチ	WLGCA2-TH1390 F-4WY 1M	なし	2021年3月末	2020061C	
2回路リミットスイッチ	WLNJ-21 WLNJ-28 WL-9H301 WLNJ-21-N WLNJ-28-N WL-9H301-N (FOR WLNJ-21-N)	WLHAL4 WLHAL4 推奨代替商品なし WLCAL4-N WLCAL4-N 推奨代替商品なし	2021年10月末	2021077C	推奨代替商品をご利用いただく場合は、外形寸法、動作特性、操作方法などが異なりますので、事前にカタログ、製品仕様書、外形寸法図をご確認いただきますようお願いいたします。
2回路リミットスイッチ	WLシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
小形リミットスイッチ	D4C	なし	2021年3月末	2020061C	
小形リミットスイッチ	D4C D4CC	なし	2023年3月末	2022044C	
小形リミットスイッチ	D4C D4CC HL	なし	2020年3月末	2019046C	

リミットスイッチ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
小形リミットスイッチ	D4Cシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
小形リミットスイッチ	HL	なし	2021年3月末	2020061C	
小形重装備リミットスイッチ	D4A	なし	2020年3月末	2019046C	
小形重装備リミットスイッチ	D4A	なし	2022年3月末	2021039C	
小形重装備リミットスイッチ	D4A-□N	なし	2023年3月末	2022044C	
小形重装備リミットスイッチ	D4A-3112N-F	なし	2021年3月末	2020061C	
小形重装備リミットスイッチ	D4Aシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
小形封入スイッチ	D4E	なし	2022年3月末	2021039C	
小形封入スイッチ	D4E SHL	なし	2020年3月末	2019046C	
小形封入スイッチ	D4E-□N	なし	2023年3月末	2022044C	
小形封入スイッチ	D4E-1A10N-C	なし	2021年3月末	2020061C	
小形封入スイッチ	D4Eシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
小形封入スイッチ	SHL	なし	2021年3月末	2020061C	
小形封入スイッチ	SHL	なし	2022年3月末	2021039C	
小形封入スイッチ	SHL	なし	2023年3月末	2022044C	
小形封入スイッチ	SHLシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
コンパクト封入スイッチ	ZC	なし	2020年3月末	2019046C	
コンパクト封入スイッチ	ZC	なし	2021年3月末	2020061C	
コンパクト封入スイッチ	ZC-□55	なし	2023年3月末	2022044C	
コンパクト封入スイッチ	ZCシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
セミコンパクト封入スイッチ	D4MC	なし	2020年3月末	2019046C	
セミコンパクト封入スイッチ	D4MC	なし	2023年3月末	2022044C	
セミコンパクト封入スイッチ	D4MCシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
汎用封入スイッチ	1VE-10CA2-1316M ZE	なし	2021年3月末	2020061C	
汎用封入スイッチ	2VE-10CA2-11-C	なし	2022年3月末	2021039C	
汎用封入スイッチ	VE ZE	なし	2020年3月末	2019046C	
汎用封入スイッチ	VEシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
汎用封入スイッチ	ZEシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
リミットスイッチ用コネクタ	SC	なし	2020年3月末	2019046C	
リミットスイッチ用コネクタ	SC	なし	2021年3月末	2020061C	
リミットスイッチ用コネクタ	SC	なし	2023年3月末	2022044C	
リミットスイッチ用コネクタ	SCシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
小形セーフティ・リミットスイッチ	D4N	なし	2021年3月末	2020061C	
小形セーフティ・リミットスイッチ	D4N	なし	2022年3月末	2021039C	
小形セーフティ・リミットスイッチ	D4N	なし	2023年3月末	2022044C	
小形ブルリセット・セーフティ・リミットスイッチ	D4N-R	なし	2022年3月末	2021039C	
小形ブルリセット・セーフティ・リミットスイッチ	D4N-Rシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
小形セーフティ・リミットスイッチ	D4Nシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
高精度スイッチ4方向 タイプ(光方式)	D5F-2B□ D5F-3C□	なし	2021年3月末	2020048C	
円筒形リミットスイッチ	SH	なし	2020年3月末	2019046C	
円筒型リミットスイッチ	SHシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023019C	
2回路リミットスイッチ 用の内蔵スイッチ	W-□FB3シリーズ	なし	2023年3月末	2022043C	
2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品	WL-LW-N	WL-LD-N	2021年3月末	2020056C	表示灯の発光色が黄色から赤色へ変更になります。

押ボタンスイッチ／表示灯

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16	なし	2023年3月末	2022046C	
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16□L-□□Nシリーズ	A16□L-□□□-T□-□シリーズ M16□-□□-T□-□シリーズ	2024年3月末	2023033C 2023034C	ランプ部のみ、操作部のみ交換は出来ません。 交換時は、セット組み合わせ形式をご購入いただき、スイッチ全体を交換してください。 ネオンランプからLED への変更となり、点灯状態が変化します。
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16-1NGN	A16□L-□G□-T1-□シリーズ M16□-□G-T1-□シリーズ	2024年3月末	2023033C 2023034C	
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16-1NRN	A16□L-□R□-T1-□シリーズ M16□-□R-T1-□シリーズ	2024年3月末	2023033C 2023034C	
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16-2NGN	A16□L-□G□-T2-2Sシリーズ M16□-□G-T2-Sシリーズ	2024年3月末	2023033C 2023034C	
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16-2NRN	A16□L-□R□-T2-2Sシリーズ M16□-□R-T2-Sシリーズ	2024年3月末	2023033C 2023034C	
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16シリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)	A16白熱ランプシリーズ	A16 LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019041C	5V仕様のランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 スイッチ部ユニットやLEDランプ単品の形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
ツマミ形セレクトスイッチ(分離形)(丸胴形φ16)	A165S/W	なし	2023年3月末	2022046C	
押ボタンスイッチ	A16 A22 VAP VAQ ZAP	なし	2021年3月末	2020063C	
押ボタンスイッチ	A22N□-R□シリーズ A22N□-□□□-U□シリーズ A30N□-M□□-U□シリーズ	A22N□-M□シリーズ A22N□-□□□-N□シリーズ A30N□-M□□-N□シリーズ	2023年3月末	2022058C	形A22N□-□□□-U□と形A30N□-M□□-U□の推奨代替商品はボタンの取り外しが出来ないため、文字フィルムの取り付けが出来ません。また、彫刻板を内蔵していないため彫刻することが出来ません。
押ボタンスイッチ	A3C-4101	A3C-4103	2021年3月末	2020054C(ON)	
押ボタンスイッチ	SLL-□□	SLL-□E□ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019044C	・セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプとLEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
表示灯(丸胴形φ16)	M16	なし	2023年3月末	2022046C	
表示灯(丸胴形φ16)	M16シリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
キー形セレクトスイッチ	A22N□-□R□シリーズ	A22N□-□M□シリーズ	2023年3月末	2022058C	

押ボタンスイッチ／表示灯（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
セレクトスイッチ	A22N□-□R□シリーズ A22N□-□□□-NY□シリ ーズ A30N□-□□□-NY□シリ ーズ A22N□-□□□-NW□シリ ーズ A30N□-□□□-NW□シリ ーズ A22N□-□□□-NA□シリ ーズ A30N□-□□□-NA□シリ ーズ	A22N□-□M□シリーズ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022058C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ22/25）	A22	なし	2023年3月末	2022046C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ22/25）	A22シリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ22/25）	A22白熱ランプシリーズ	A22Nシリーズ	2020年3月末	2019042C	・ランプがLEDへ変更されるた め、ランプの明るさと色味は変 わります。 ・LEDランプの形式は、ご使用さ れている照光色に合わせてお選 びください。
表示灯（丸胴形φ 22/25）	M22シリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ30）	ZAP XAP	なし	2023年3月末	2022046C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ30）	ZAPシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ16.5）	2VAP-2B1	なし	2024年3月末	2023029C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ10.5）	VAQ	なし	2023年3月末	2022046C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ10.5）	VAQ-37WSH V-10-1E5SP	なし	2022年3月末	2021040C	
押ボタンスイッチ（丸胴 形φ10.5）	VAQシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
照光押ボタンスイッチ （角胴形）超高輝度タ イプ	A3PJ-90□□□-□A□ A3PJ-90□1□-12A□ A3PJ-90□1□-24A□ A3PA-90□□□-□A□ A3PA-90□1□-12A□ A3PA-90□1□-24A□ A3PT-90□□□-□S□	A3PJ-90□□□-□E□ または 推奨代替商品なし A3PJ-70□0-□ + A3PJ-570□-12E A3PJ-70□0-□ + A3PJ-570□-24E A3PA-90□□□-□E□ または 推奨代替商品なし A3PA-70□0-□ + A3PA-570□-12E A3PA-70□0-□ + A3PA-570□-24E A3PT-90□□□-□C□ または 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022061C	形A3PTはLED点灯時の明るさ、 色合いが異なります。またLED 定格も変更になりますのでご注 意ください。
照光押ボタンスイッチ （角胴形）超高輝度タ イプ	A3SJ-90□□-□S□ A3SJ-90□1-05S□ A3SJ-90□1-12S□ A3SA-90□□-□S□ A3SA-90□1-05S□	A3SJ-90□□-□E□ または 推奨代替商品なし A3SJ-80□0 + A3SJ-580□ + SLL-05E□ A3SJ-80□0 + A3SJ-580□ + SLL-12E□ A3SA-90□□-□E□ または 推奨代替商品なし A3SA-70□0 + A3SA-580□ + SLL-05E□	2023年3月末	2022056C	LED点灯時の明るさ、色合い、 およびLEDの配線接続、LEDの 定格が異なりますので、ご注意く ださい。
照光押ボタンスイッチ （角胴形）	A3K A3P	なし	2023年3月末	2022046C	
照光押ボタンスイッチ （角胴形）	A3K A3P A3S	なし	2022年3月末	2021040C	
照光押ボタンスイッチ （角胴形）	A3Kシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	

押ボタンスイッチ／表示灯（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
照光押ボタンスイッチ (角胴形)	A3P□-57□シリーズ(操作部) 分割LED照光タイプ A3P□-90□シリーズ(セット) 分割LED照光タイプ	A3P□-502□シリーズ (操作部) 分割LEDランプ照光タイプ + SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) + A3P□-53□シリーズ (カラプレート) A3P□-502□シリーズ (操作部) 分割LEDランプ照光タイプ + A3P□-7□シリーズ(スイッチ部) + SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) + A3P□-53□シリーズ (カラプレート)	2021年3月末	2020055C	LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更されるため、ランプの色味は変わります。 形A3PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配線を変更する必要があります。 形A3PJ-□-Cの推奨代替品は、生産終了商品とランプ端子と極性が異なるため配線を変更する必要があります。 推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。
照光押ボタンスイッチ (角胴形)	A3Pシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
照光押ボタンスイッチ (角胴形)	A3P白熱ランプシリーズ	A3P LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019043C	・ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
照光押ボタンスイッチ (角胴形)	A3Sシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
照光押ボタンスイッチ (角胴形)	A3S白熱ランプシリーズ	A3S LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019044C	・セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプとLEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
表示灯(角胴形)超高 輝度タイプ	M2PJ-90A□□-□A□ M2PA-90A□□-□A□ M2PA-90A1□-12A□ M2PT-90A□□-□S□	M2PJ-90A□□-□E□ または 推奨代替商品なし M2PA-90A□□-□E□ または 推奨代替商品なし M2PA-70□0-□ + M2PA-570□-12E M2PT-90A□□-□C□ または 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022062C	形M2PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なります。またLED定格も変更になりますのでご注意ください。
表示灯(角胴形)超高 輝度タイプ	M2SJ-90A□-□S□ M2SA-90A□-□S□	M2SJ-90A□-□E□ または 推奨代替商品なし M2SA-90A□-□E□ または 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022057C	LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。
表示灯(角胴形)	M2K	なし	2022年3月末	2021040C	
表示灯(角胴形)	M2K	なし	2021年3月末	2020063C	
表示灯(角胴形)	M2K M2P M2S	なし	2023年3月末	2022046C	
表示灯(角胴形)	M2Kシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	

押ボタンスイッチ／表示灯（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
表示灯(角胴形)	M2P□-57□シリーズ(照光部) 分割LED照光タイプ M2P□-90□(セット) 分割LED照光タイプシリーズ	M2P□-502□シリーズ(照光部) 分割LEDランプ照光タイプ + SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) + A3P□-53□シリーズ(カラプレート) M2P□-502□シリーズ(照光部) 分割LEDランプ照光タイプ + M2P□-7□シリーズ(本体部) + SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) + A3P□-53□シリーズ(カラプレート)	2021年3月末	2020055C	LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更されるため、ランプの色味は変わります。 形M2PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配線を変更する必要があります。 推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。
表示灯(角胴形)	M2P□-5800-24Eシリーズ(照光部)	M2PJ-5024(照光部) + SLL-24E□シリーズ(LEDランプ)	2024年3月末	2023023C	使用するLEDが異なるため、照光時の色合いが異なります。 推奨代替商品は、発光パターンが異なることにご注意ください。 正方形タイプM2PAシリーズをお使いの場合、代替機種は長方形タイプM2PJシリーズとなります。 正方形タイプM2PAシリーズはパネルカット寸法が変更となりますのでご注意ください。 LEDの消費電流が異なります。そのため、定格を越える電源から分圧使用される場合はご注意ください。 ランプ端子の配線を変更する必要があります。 推奨代替商品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。
表示灯(角胴形)	M2P□-90AG□-24EKシリーズ(セット)	M2PJ-5024(照光部) + SLL-24E□シリーズ(LEDランプ) + M2PJ-7010-□シリーズ(本体部)	2024年3月末	2023023C	LEDの消費電流が異なります。そのため、定格を越える電源から分圧使用される場合はご注意ください。 ランプ端子の配線を変更する必要があります。 推奨代替商品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。
表示灯(角胴形)	M2Pシリーズ 一部商品	なし	2024年3月末	2023029C	
表示灯(角胴形)	M2P白熱ランプシリーズ	M2P LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019043C	・ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
表示灯(角胴形)	M2SJ-5907	なし	2024年3月末	2023029C	
表示灯(角胴形)	M2S白熱ランプシリーズ	M2S LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019044C	・セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプとLEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+-の極性があります。 ・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形φ12)	A3C□-90□□-□□□	A3C□-90□□-□□E□ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019012C(ON)	ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの回路設計にご注意ください。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味にご注意ください。
表示灯(丸胴形φ12)	M2C□-90□□-□□□	M2C□-90□□-□□E□ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019011C(ON)	ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの回路設計にご注意ください。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味にご注意ください。
照光押ボタンスイッチ(丸胴形φ8)	A3D-4101	なし	2024年3月末	2023014C(ON)	
照光式押ボタンスイッチ	C5SA-1W243 C5SB-1W243	C5SA-1W244 C5SA-1W244	2022年3月末	2021031C	

押ボタンスイッチ／表示灯（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ドアスイッチ	1VAP2-2 UNC D2VW-5-1	なし	2021年3月末	2020063C	
非常停止用押ボタン スイッチ(φ16)	A165E	なし	2023年3月末	2022046C	
非常停止用押しボタ ンスイッチ	A22E	なし	2021年3月末	2020063C	
非常停止用押ボタン スイッチ(φ22/25)	A22E	なし	2023年3月末	2022046C	
キー形セレクトスイッ チ(丸胴形φ22/25)	A22K	なし	2023年3月末	2022046C	
超小形押ボタンスイ ッチ	A2A-4B D2SW-01H	なし	2021年3月末	2020063C	
照光押ボタンスイッ チ	A3K A3P A3S	なし	2021年3月末	2020063C	
角胴形 押ボタンスイ ッチ	A3P□-5800-□Eシ リーズ(操作部)	A3PJ-5024(操作部) + SLL-□E□シリーズ (LEDランプ)	2024年3月末	2023022C	使用するLEDが異なるため、照 光時の色合いが異なります。 推奨代替商品は、発光パター ンが異なることをご注意くだ さい。 正方形タイプA3PAシリーズを お使いの場合、代替機種は長 方形タイプA3PJシリーズとな ります。 正方形タイプA3PAシリーズは パネルカット寸法が変更とな りますのでご注意ください。 LEDの消費電流が異なります。 そのため、定格を越える電源 から分圧使用される場合はご 注意ください。 ランプ端子の配線を変更する 必要があります。 推奨代替商品はすべて単品形 式となります。各単品を組合 せてご使用ください。
角胴形 押ボタンスイ ッチ	A3P□-90□G□-□EKシ リーズ(セット)	A3PJ-5024(操作部) + SLL-□E□シリーズ (LEDランプ) + A3PJ-70□0-□シリーズ (スイッチ部)	2024年3月末	2023022C	
押ボタンハンドスイッ チ	C2U-1 M-PLUG	C2U-1	2022年3月末	2021020C(ON)	
表示灯(分離形)(照 光・非照光)(丸胴形φ 16)	M16白熱ランプシ リーズ	M16 LEDシ リーズ	2020年3月末	2019041C	5V仕様のランプの定格電圧が DCのみになるため、ACではご 使用できません。+-の極性が あります。 ランプがLEDへ変更されるため、 ランプの明るさと色味は変わ ります。 スイッチ部ユニットやLEDラン プ単品の形式は、ご使用され ている照光色に合わせてお選 びください。
押ボタンスイッチ(LED ランプ)	SLL-24SY	なし	2024年3月末	2023029C	

サムロータリスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
サムロータリスイッチ	A7BS-2□□-P2シリーズの一部 A7BS-20□-R05シリーズ A7BS-20□-R01シリーズ A7BS-Uシリーズ A7BS-206-S-41-1	なし	2019年3月末	2018023C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7BS-207シリーズ	なし	2020年3月末	2019017C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7CN-206-U-1 A7CN-259-1 A7CN-106-28-1 A7CN-206-15-1 A7CN-206-29 A7CN-8206-30-1	なし	2019年3月末	2018024C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7D-206-S07-55-1	なし	2020年3月末	2019018C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7D-206-S07-60-1	なし	2021年3月末	2020019C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7MD-106-P A7MD-106-P-PM	A7MD-106-P-09 A7MD-106-P-PM-09	2020年3月末	2019016C(ON)	生産終了商品と推奨代替商品は本体の色が一部異なります。 外形寸法、配線接続、取付寸法、定格性能、動作特性、操作方法は、変わりありません。
サムロータリスイッチ	A7MD-106-P-R05-09	なし	2019年3月末	2018025C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7MD-2106-P A7MD-2106-P-09 A7ME-106-P	なし	2019年3月末	2018059C(ON)	
サムロータリスイッチ	A7PS-20□-R05シリーズ A7PH-207-R05-1 A7PS-20□-Uシリーズ A7PS-255-21-1	なし	2019年3月末	2018026C(ON)	

検出スイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
検出スイッチ	D2A 一部	D2A または 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021022C(ON)	
検出スイッチ	D2A一部 D3C-1220-L1	D2A または 推奨代替商品なし D3C-1220	2021年3月末	2020039C(ON)	

ドア／電源スイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ドア用小形電源スイッチ	D2T-L022T1S D2T-LT1-1	推奨代替商品なし D2T-LT1	2021年3月末	2020039C(ON)	
ドア用小形電源スイッチ	D2T-LT1 D2T-LT1S D2T-T1 D2T-T1S D2T-LKT1-1	なし	2022年3月末	2021015C(ON)	
小形ドアスイッチ	D3D-121-F	D3D-121	2021年3月末	2020039C(ON)	

タクトイルスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
タクトイルスイッチ	B3F 一部	B3F	2022年3月末	2021021C(ON)	
タクトイルスイッチ	B3F-3162 B3F-1050-M	なし	2023年3月末	2022024C(ON)	
タクトイルスイッチ	B3F一部	B3F または 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020038C(ON)	
シール形タクトイル スイッチ	B3W一部	B3W または 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020038C(ON)	
ヒンジ形タクトイルス イッチ	B3J 一部	B3J	2022年3月末	2021021C(ON)	
ヒンジ形タクトイルス イッチ	B3J-0006R	なし	2024年3月末	2023013C(ON)	
ヒンジ形タクトイルス イッチ	B3J-2600	なし	2024年3月末	2023013C(ON)	
タクトイルスイッチ用キ ートツブ	キートツブ B32 一部	なし	2021年3月末	2020038C(ON)	
サーフェスマウントタ クトイルスイッチ	B3FS-1050PS	なし	2023年3月末	2022024C(ON)	
サーフェスマウントタ クトイルスイッチ	B3FS一部	B3FS または 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020038C(ON)	
シール形サーフェスマ ウントタクトイルス イッチ	B3S-1002P#	なし	2023年3月末	2022024C(ON)	
シール形サーフェスマ ウントタクトイルス イッチ	B3S一部	B3S	2021年3月末	2020038C(ON)	
ロングストローク形タ クトイルスイッチ	B3Mシリーズ	なし	2021年3月末	2020045C(ON)	

ロッカースイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ロッカースイッチ	A8A-201-M	A8A-201	2022年3月末	2021020C(ON)	
ロッカースイッチ	A8A-216-2G A8A-201-2	なし	2023年3月末	2022027C(ON)	
ロッカースイッチ	A8A一部	なし	2021年3月末	2020054C(ON)	
リセット機能付きロッカースイッチ	A8G-109-3G-24 A8G-1010-4-24	A8G-107-1-24 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020054C(ON)	
リモートリセット ロッカースイッチ	A8GS-□□□□□V TV定格認証品	A8GS-□□□□□ 標準品	2023年3月末	2022021C(ON)	TV定格の認証品ではありません。
リモートリセット ロッカースイッチ	A8GS一部	A8GS または 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020054C(ON)	
小形ロッカースイッチ	A8L一部	なし	2021年3月末	2020054C(ON)	
小形ロッカースイッチ	A8MD-116□ A8MD-2262 A8MS-116□	A8L-21-11N□ A8L-21-11N2 A8L-11-11N□	2020年3月末	2019014C(ON)	配線接続、定格性能が異なります。 定格は10Aとなります。
2ボタン形プッシュボタンスイッチ	A8ND-3162 A8NS-3162	なし	2020年3月末	2019013C(ON)	
シール形ロッカースイッチ	A8WD-116□ A8WD-226□ A8WS-116□ A8WS-226□ A8W RUBBER CAP	A8A-20□-□□ + A8A CAP 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019015C(ON)	外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 形A8Wは、IP67ですが、代替の形A8Aにはシール性はありません。 RUBBER CAPとの併用でシール性アップしますが、IP67とはなりませんのでご注意ください。

トグル／プッシュスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
超小形トグルスイッチ	A9T23-0021	なし	2021年3月末	2020054C(ON)	

ディップスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ロータリーディップスイッチ	A6A-16RF-L1	A6A-16RF	2021年3月末	2020051C(ON)	
スライドディップスイッチ	A6D-2100 DRT A6D一部 A6HF-6102-L A6S-H一部 A6T 一部	A6D-2100 A6D A6HF-6102 推奨代替商品なし A6T	2021年3月末	2020051C(ON)	
ピアノディップスイッチ	A6DR 一部 A6HR 一部	A6DR A6HR	2021年3月末	2020051C(ON)	
ピアノディップスイッチ	A6DR-6100-02	A6DR-6100	2022年3月末	2021023C(ON)	
ピアノディップスイッチ	A6ER-□101 A6ER-□104	A6FR-□101 A6FR-□104	2020年3月末	2019010C(ON)	推奨代替商品の操作部の色は、白色となりますのでご注意ください。 外形寸法が異なります。
スライドディップスイッチ	A6HF-8102-L A6S-2101-PMH A6T-4102-ES	A6HF-8102 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022022C(ON)	
スライドディップスイッチ	A6T-B104	なし	2022年3月末	2021023C(ON)	

セーフティライトカーテン／マルチビーム／シングルビーム

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
セーフティライトカーテン	F3SG-□RA□□□□-14	F3SG-□SR□□□□□-14(-□)	2023年1月末	2022092C	推奨代替商品は電源線の接続先によって、出力タイプが切り替わります。 推奨代替商品を配線する際は、生産終了商品の出力タイプに合わせて配線をお願いいたします。
セーフティライトカーテン	F3SG-□RA□□□□-30	F3SG-□SR□□□□□-25(-□)	2023年1月末	2022092C	
セーフティライトカーテン	F3SG-□RA□□□□□-30-A1	F3SG-□SR□□□□□-25(-□)	2023年1月末	2022092C	
セーフティライトカーテン	F3SG-□RE□□□□□14	F3SG-□SR□□□□□-14(-□)	2023年1月末	2022092C	
セーフティライトカーテン	F3SG-□RE□□□□□30	F3SG-□SR□□□□□-25(-□)	2023年1月末	2022092C	
セーフティライトカーテン	F3SG-□RE□□□□□30-A1	F3SG-□SR□□□□□-25(-□)	2023年1月末	2022092C	
セーフティライトカーテン	F3SG-□RR□□□□□-14	F3SG-□SR□□□□□-14(-□)	2022年2月9日	2022093C	推奨代替商品は電源線の接続先によって、出力タイプが切り替わります。 推奨代替商品を配線する際は、生産終了商品の出力タイプに合わせて配線をお願いいたします。
セーフティライトカーテン	F3SG-□RR□□□□□-25	F3SG-□SR□□□□□-25	2022年2月9日	2022093C	
セーフティライトカーテン	F3SG-□RR□□□□□-25-F	F3SG-□SR□□□□□-25	2022年2月9日	2022093C	
セーフティライトカーテン	F3SR-Bシリーズ	F3SG-4RA-30シリーズ	2019年3月末	2017009C	外形寸法、取付寸法、配線接続、定格性能、動作特性、操作方法が異なります。 上下調整金具、標準調整金具は別売りです。
セーフティライトカーテン	MS4800A-□□-□□□□	F3SG-4SRA□□□□□-□□ または F3SG-4SRA□□□□□-□□-□F または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2020003C	外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)は、一部の機能セットに設定する必要があります。
セーフティライトカーテン	MS4800B-□□-□□□□	F3SG-4SRB□□□□□-□□ または F3SG-4SRB□□□□□-□□-□F または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2020003C	
セーフティライトカーテン	MSF4800A-□□-□□□□ □	F3SG-4SRA□□□□□-□□ または F3SG-4SRA□□□□□-□□-□F または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2020003C	
セーフティライトカーテン	MSF4800B-□□-□□□□ □	F3SG-4SRB□□□□□-□□ または F3SG-4SRB□□□□□-□□-□F または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2020003C	
セーフティライトカーテン用Bluetooth通信ユニット	F39-BT	F39-SGBT	2023年9月末	2022074C	推奨代替商品の適用センサはF3SG-SR/PGシリーズとなります。 F39-SGBTのご利用時はインテリジェントタップF39-SGIT-IL3への取り付け・接続が必須となります。
セーフティライトカーテン用ランプ・Bluetooth通信ユニット	F39-BTLP	F39-SGLP	2023年9月末	2022074C	推奨代替商品の適用センサはF3SG-SR/PGシリーズとなります。
シングルビームセーフティセンサ 形E3ZS/形E3FS用 ダミープラグ	F39-CN4	なし	2019年3月末	2018021C	
短絡コネクタ	F39-CN8	なし	2020年3月末	2019001C	
スパッタ保護カバー	F39-HRBシリーズ	F39-HGAシリーズ	2019年3月末	2017009C	外形寸法、取付寸法が異なります。
取付金具	F39-LRシリーズ	F39-LGシリーズ	2019年3月末	2017009C	
接続コード (形F3SJ-形G9SA-300-SC 接続専用)	F39-JC□□ 一部商品	F39-JD□□ 一部商品	2020年3月末	2019006C	配線接続が異なります。
シングルビームセーフティセンサ 形E3ZS/形E3FS用 中継コネクタ 接続用両側コネクタコード	F39-JFシリーズ	なし	2019年3月末	2018021C	
セーフティセンサ 形F3SJ用簡易防滴カバー	F39-MJシリーズ	F39-HJシリーズ	2019年3月末	2018020C	形F39-HJのセンサへの取付方法は取扱説明書をご確認ください。

セーフティライトカーテン／マルチビーム／シングルビーム（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
セーフティライトカーテン用反射ミラー	F39-MLG□□□□	F39-SML□□□□	2021年3月末	2021005C	外形寸法、取付寸法が異なります。 主な相違点は、設置方法が生産終了商品は壁面据え付けタイプに対して推奨代替商品は自立スタンドタイプになります。設置場所をご確認のうえご使用ください。
レーザポインタ	F39-PTR	F39-PTG	2019年3月末	2017009C	本体の色、外形寸法、取付寸法が異なります。
中継ボックス	F39-TB01	F39-CN5	2019年3月末	2018020C	
コネクタ中継ボックス (ミューティングターミナル)	F39-TC5シリーズ	なし	2020年3月末	2019001C	
セーフティターミナルリレー (形F3SJ-A□□□□P□□□専用)	F3SP-T01	なし	2020年3月末	2019001C	
長距離検出形シングルビームセーフティセンサ	G9SA-300-SC	F3SP-B1P	2020年3月末	2019006C	配線接続が異なります。
低速検知ユニット	G9SX-LM224-F10-□	なし	2023年3月末	2022010C	低速検知ユニット形G9SX-LMとセットでご使用いただく近接センサ形E2Eシリーズは、2022年3月を持ちまして生産終了となります。その後継機種である形E2ENEXTシリーズは形G9SX-LMと接続することができません。お手数ですが2022年3月までに形E2Eシリーズを購入いただくようお願いいたします。
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用置き換え用アダプタコード	MS4800-ADPT□	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用片側コネクタコード/両側コネクタコード/直列連結コード	MS4800-CBL□	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用IP67耐環境ケース	MS4800-IP67□ MSF4800-IP67□	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用プログラミング診断モジュール(PDM)	MS4800-PDM	なし	2020年3月末	2020003C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用中継用パラ線コネクタ	MS4800-PMC□	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用ミューティングモジュール	MS4800-RM6	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用中間取り付け金具キット	MS4800-SDM-KT□	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用スパッタ保護カバー	MS4800WS-□	なし	2021年3月末	2021006C	
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用スレーブ	MSF4800-□-XR2	なし	2021年3月末	2021006C	

セーフティドアスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ	D4SL-NP	なし	2023年3月末	2022070C	

セーフティリミットスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
セーフティ・リミットスイッチ	D4B-N	なし	2020年3月末	2019046C	
小形セーフティ・リミット スイッチ	D4F D4N	なし	2020年3月末	2019046C	

セーフティマット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
セーフティマット(カタログ非掲載品)	UM□-□□□□ UMM□-□□□□-□□□ □の一部仕様 UMYM□-□□□□-□□ □□の一部仕様	弊社担当営業にお問い合わせください。	2019年6月末	2019060C	
セーフティマット UM シリーズ用中継ボックス	UMDB-6	なし	2019年6月末	2019060C	形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット UM シリーズ用延長ケーブル	UMEC-□□	なし	2019年6月末	2019060C	形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット	UMM□-□□□□-□□□ □ UMYM□-□□□□-□□ □□ UMYM□-□□□□-□□ □□-AG	UMMA-□□□□-□□ □□-□ UMMYA-□□□□-□□ □□-□ 推奨代替商品なし	2019年6月末	2019060C	配線接続(接続ケーブル)と定格性能(保護構造、使用周囲温度)が異なります。 形UMシリーズと形UMAシリーズを混在して使用することはできません。 形UMシリーズから形UMAシリーズへの置き換えにおける接続方法について、弊社の営業担当者へご確認ください。
セーフティマット UM シリーズ用変換コネクタ	UMPMC	なし	2019年6月末	2019060C	形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット UM シリーズ用中継コネクタ	UM-Y-2-1	なし	2019年6月末	2019060C	形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。

非常停止用押ボタンスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
非常停止用押ボタンス スイッチ(φ16)	A165E-SGR-01	なし	2024年3月末	2023029C	
スイッチユニット	A22NZ-S-P□□N	A22NZ-S-P□□	2021年3月末	2020046C	
点灯ユニット	A22NZ-T-□PN	A22NZ-T-□P	2021年3月末	2020046C	

セーフティリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
セーフティリレー	G7SAシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
セーフティリレー	G7Sシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	

一般リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
スリムI/Oリレー	G2RV-1-Sシリーズ	G2RV-1-S-Gシリーズ	2021年3月末	2020037C	本体の色(カバー)が変更となりますのでご注意ください。
スリムI/Oリレー	G2RV-SL5 G2RV-SL7	G2RV-SR5 G2RV-SR7	2019年3月末	2018018C	商品本体のケース色と、開閉部の配線順番が変更になりますので、ご注意ください。
スリムI/Oリレー	G2RV-SRシリーズ	G2RV-STシリーズ	2024年3月末	2023036C	・搭載するリレー や ソリッドステート・リレーには変更ありません。 ・G2RV-SR/G3RV-SR専用のアクセサリ(PYDN-6.2シリーズ、P2RVC-8シリーズ)については互換性がないため、G2RV-ST/G3RV-STには使用できません。 ・PYDN-6.2STシリーズに2、3、4、10極の仕様はありませんのでご注意ください。20極以外の代替品については20極をカットしてご使用ください。ただし、カット面の金属が露出しますので、絶縁対策が必要です。絶縁板P2RV-P3.1STをご使用いただくか、相当の絶縁対策を行ってください。
スリムI/Oリレー	P2RVC-8シリーズ	P2RVC-8STシリーズ	2024年3月末	2023036C	
スリムI/Oリレー	PYDN-6.2シリーズ	PYDN-6.2STシリーズ	2024年3月末	2023036C	
ミニパワーリレー	G2R-2-SNI の一部仕様	なし	2023年3月末	2022032C(ON)	
ミニパワーリレー	MYAシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ミニパワーリレー	MYKシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ミニパワーリレー	MYシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ミニパワーリレー	MYシリーズ 一部商品 G2Rシリーズ 一部商品	なし	2023年3月末	2022038C	
バイパワーリレー	LYシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
バイパワーリレー	LYシリーズ 一部商品	なし	2023年3月末	2022038C	
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ	G2Rシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
I/Oリレー	G7Tシリーズ 一部商品 P70A AC110/120	なし	2023年3月末	2022038C	
小形パワーリレー	MKシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ラッチングリレー	G7Kシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ラッチングリレー	G7Kシリーズ の一部仕様 MKKシリーズ の一部仕様 MMKシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022038C	
ラチェットリレー	G4Qシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ラチェットリレー	G4Qシリーズ 一部商品	なし	2023年3月末	2022038C	
リレー回路ユニット (有接点アナンシェータ)	MYAシリーズ(配線タイプ)	なし	2021年3月末	2019027C	
補助接点ブロック	G73Z-□Z-Bシリーズ	G73Z-□Z-R-Bシリーズ	2019年3月末	2018035C(ON)	生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
補助接点ブロック	G73Z-□Zシリーズ	G73Z-□Z-Rシリーズ	2019年3月末	2018034C	生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
パワーリレー	G7Jシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
パワーリレー	G7Jシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022032C(ON)	
パワーリレー	G7Jシリーズ の一部仕様 G7X-4BP-JD DC125V MMシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022038C	
パワーリレー	G7Xシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
パワーリレー本体＋補助接点ブロックセット	G7Z-□A□B-□Z-Bシリーズ	G7Z-□A□B-□Z-R-Bシリーズ	2019年3月末	2018035C(ON)	生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
パワーリレー本体＋補助接点ブロックセット	G7Z-□A□B-□Zシリーズ	G7Z-□A□B-□Z-Rシリーズ	2019年3月末	2018034C	生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
パワーリレー	G7Zシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	

一般リレー(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
小形パワーリレー ＜交流負荷開閉形＞	MK-S(X)シリーズ	G2Rシリーズ または MK-Sシリーズ	2022年3月末	2020018C	本体の色、外形寸法など多くの 変更があります。
小形パワーリレー ＜直流負荷開閉形＞	MK-S(X)シリーズ	なし	2022年3月末	2020018C	・Weidmüller社様製 形DRHシリ ーズ 本体の色、外形寸法など多くの 変更があります。
小型パワーリレー	MKシリーズ 一部商品 MK-Sシリーズ 一部商 品	なし	2023年3月末	2022038C	
パワーリレー	MMKシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
パワーリレー	MMシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
リレー回路ユニット	MYAシリーズ 一部商品	なし	2023年3月末	2022038C	
短絡バー	P2RVMシリーズ	PYDN-6.2シリーズ	2019年3月末	2018018C	推奨代替機種は、生産終了商 品と互換性はありません。 生産終了機種は、推奨代替商 品と互換性がないため、ご注意 ください。
専用ソケット	P7M(F)シリーズ	なし	2022年3月末	2020018C	
保持金具	PYC-A2	なし	2022年3月末	2020018C	
形G2RVソケット用 プラスチックラベル	R99-15 for G2RV	XW5Z-P2.5LB1 XW5Z-P2.5LB2	2019年3月末	2018018C	推奨代替機種は、生産終了商 品と互換性はありません。 生産終了機種は、推奨代替商 品と互換性がないため、ご注意 ください。
形G2RVソケット用ラ ベル (シール)	R99-16 for G2RV	なし	2019年3月末	2018018C	
逆転防止リレー	RDRシリーズ	なし	2025年3月末	2023026C	

ターミナルリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ターミナルリレー	G6A-8BND DC24 G6A-8BND DC12 G6A-8BND DC5	G6B-4CB DC24 G6B-4CB DC12 なし	2019年3月末	2018027C	本体の色、外形寸法など多くの 変更があります。 推奨代替品は1Cリレー4個とな りますので、コイル端子①端子 ー②端子と③端子ー④端子を 短絡させ、簡易的に2Cリレー2 個としてご使用ください。
ターミナルリレー	G6B-4シリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ターミナルリレー	G6C-2B/4B DC5シリーズ G6C-2B/4B DC12シリーズ G6C-2B/4B DC24シリーズ	推奨代替商品なし G6B-4CB DC12 G6B-4CB DC24	2023年3月末	2021069C	外形寸法・取付寸法など多くの 変更があります。 推奨代替商品 形G6B-4CBにつ きましては、安全規格認証があ りませんので、ご注意ください。
リレーターミナルソケッ ト	G70A-ZIM16-5	なし	2023年3月末	2022035C	
リレーターミナル	G70D-VZOM16	なし	2023年3月末	2022035C	

I / Oリレーターミナル

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
リレーターミナル(形 B7A・PLCコネクタタイ プ接続用)	G7VC-OC16-B7	G70D-R6R11-B7A DC24 または G70D-R6R31-B7A DC24	2023年3月末	2022034C	外形寸法、取付寸法、定格性能 が異なりますので、ご注意ください。
短絡板	G78-V02	なし	2023年3月末	2022034C	
I/Oリレーターミナル	G7TCシリーズの 一部仕 様	なし	2023年3月末	2022035C	
リレーターミナル	G7VC-OC16 DC24 G7VC-OC16-1 DC24 G7VC-OD16 DC24 G7VC-OA16 DC24	G70D-SOC16 DC24 G70D-SOC16-1 DC24 G70D-FOM16 DC24 G70D-FOM16 DC24	2023年3月末	2022034C	外形寸法、取付寸法、定格性能 が異なりますので、ご注意ください。
共通オプション	P6BFシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022035C	
I/Oターミナルソケット	P7TFシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022035C	

ソリッドステート・リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ソリッドステート・リレー	G3B-205S DC4-30 G3B-205S-VD DC5-24 G3B-205SM G3B-205SA G3BD-103S(-VD) DC5-24 G3BD-103SM DC4-24	G3PJ-215B DC12-24 G3PJ-215B DC12-24 G3PJ-215B DC12-24 G3PJ-215B DC12-24 G3HD-X03SN-VD DC5-24 または G3HD-202SN-VD DC12-24V G3HD-X03SN-VD DC5-24 または G3HD-202SN-VD DC12-24V	2023年3月末	2021076C	形G3PJ-215Bは外形寸法・配線接続等が異なりますので、ご注意ください。 入力端子ブッシュイン(形G3PJ-215B-PU)も品揃えしております。 形G3HDシリーズは、ソケットが異なりますので、ご注意ください。 定格負荷DC110V/3Aが必要な場合は、形G3NA-D210B-UTUをご検討ください。
ソリッドステート・リレー	G3CN の一部仕様 G3R の一部仕様 G3S(D) の一部仕様	なし	2023年3月末	2022039C(ON)	
ソリッドステート・リレー	G3CN-202PL一部商品	なし	2020年3月末	2019022C(ON)	
ソリッドステート・リレー	G3DZ-DZR8P1 DC24	なし	2020年3月末	2019023C(ON)	
ソリッドステート・リレー	G3F の一部仕様 G3H の一部仕様 G3NA の一部仕様 G3NE の一部仕様	なし	2023年3月末	2022037C	
ソリッドステート・リレー	G3M-203P(-4) G3M-203PL(-4) G3M-203P-UTU-1(-4) G3M-203PL-UTU-1(-4) G3M-205P(L)(-4) G3M-205P(L)-VD-1(-4)	G3CN-203P1-US G3CN-203PL1-US G3CN-203P1-US G3CN-203PL1-US 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2022年3月末	2020021C(ON)	外形寸法、プリント基板加工寸法が異なります。 UL/CSA規格認証品については、推奨代替商品、形式末尾に-USのついた規格認証形式をご選定いただきますようご注意ください。 EN規格認証品については、推奨代替商品にはございません。ご選定の際はご注意ください。
ソリッドステート・リレー	G3MC-101P(-VD) G3MC-201P(-VD)(-1) G3MC-202P(-VD)(-1) G3MC-101PL(-VD) DC5 G3MC-101PL(-VD) DC12 G3MC-101PL(-VD) DC24 G3MC-202PL(-VD)(-1) DC5 G3MC-202PL(-VD)(-1) DC12 G3MC-202PL(-VD)(-1) DC24 G3MC-201PL(-VD)(-1) DC5 G3MC-201PL(-VD)(-1) DC12 G3MC-201PL(-VD)(-1) DC24 G3MC-102PL DC5 G3MC-202PL-VD-2 DC12	G3CN-202P1-US DC3-28 G3CN-202P1-US DC3-28 G3CN-202P1-US DC3-28 G3CN-202PL1 DC5 G3CN-202PL1-US DC12 G3CN-202PL1-US DC24 G3CN-202PL1 DC5 G3CN-202PL1-US DC12 G3CN-202PL1-US DC24 G3CN-202PL1 DC5 G3CN-202PL1-US DC12 G3CN-202PL1-US DC24 G3CN-202PL1 DC5 G3CN-202PL1-US DC12 G3CN-202PL1-US DC24 G3CN-202PL1 DC5 G3CN-202PL1-US DC12	2022年3月末	2020020C(ON)	外形寸法、プリント基板加工寸法が異なります。 形G3CNシリーズについては、EN規格認証形式がございませんので、ご注意ください。 形G3CN-202PLシリーズのDC5V仕様については、UL/CSA規格認証形式がございませんので、ご注意ください。
ソリッドステート・リレー	G3NA-205B(-UTU) G3NA-210B(-UTU)(-3) G3NA-220B(-UTU) G3NA-225B(-UTU) G3NA-240B(-UTU) G3NA-250B-UTU AC100-120 G3NA-250B-UTU AC200-240 G3NA-410B G3NA-420B G3NA-425B-2 G3NA-440B-2 G3NA-450B-2 G3NA-D210B	G3NA-205B-UTU G3NA-210B-UTU G3NA-220B-UTU G3NA-225B-UTU G3NA-240B-UTU G3NA-250B-UTU AC100-240 G3NA-250B-UTU AC100-240 G3NA-410B-UTU G3NA-420B-UTU G3NA-425B-UTU-2 G3NA-440B-UTU-2 G3NA-450B-UTU-2 G3NA-D210B-UTU	2021年3月末	2019065C	・定格性能:入力電圧AC100-120タイプとAC200-240タイプは生産終了とし、AC100-240タイプの推奨代替商品へ集約します。 ・安全規格:UL/CSA規格のみ取得タイプは生産終了とし、UL/CSA/EN規格を取得の推奨代替商品へ集約します。 ・形G3NA-□B(-UTU) AC100-120Iについては、推奨代替商品の入力インピーダンスが異なりますので、ご注意ください。 ・形G3NA-□B(-UTU) AC200-240Iについては、推奨代替商品の動作電圧・復帰電圧が異なりますので、ご注意ください。

ソリッドステート・リレー(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ソリッドステート・リレー	G3RDシリーズ	G3R-I/Oシリーズ + P2R-05P(C) (ソケット)	2024年3月末	2023032C	本体の色、外形・取付寸法、配線接続が大きく変わります。特に推奨代替商品のG3R-I/Oシリーズ単体ではプリント基板への取り付けはできませんので、ご注意ください。
ソリッドステート・リレー	G3Rシリーズ	G3R-I/Oシリーズ + P2R-05P(C) (ソケット)	2024年3月末	2023032C	本体の色、外形・取付寸法、配線接続が大きく変わります。特に推奨代替商品のG3R-I/Oシリーズ単体ではプリント基板への取り付けはできませんので、ご注意ください。
ソリッドステート・リレー	G3F-202SN G3F-203S(N) G3F-203SL(N) G3FD-102S(N) G3FD-X03S(N)	G3F-202SN-VD G3F-203S(N)-VD G3F-203SL(N)-VD G3FD-102S(N)-VD G3FD-X03S(N)-VD	2023年3月末	2021075C	形G3F-203S(N)-VDは入ラインピーダンスが変わりますので、ご注意ください。
ソリッドステート・リレー	G3H-203S(N) G3H-203SL(N) G3H-X03S(N) G3HD-202SN	G3H-203S(N)-VD G3H-203SL(N)-VD G3H-X03S(N)-VD G3HD-202SN-VD	2023年3月末	2021074C	形G3H-203S(N)-VDは入ラインピーダンスが変わりますので、ご注意ください。
ソリッドステート・リレー	G3NE-205T(L) G3NE-210T(L) G3NE-220T(L)	G3NE-205T(L)-US G3NE-210T(L)-US G3NE-220T(L)-US	2023年3月末	2021085C	
I/Oソリッドステート・リレー	G3TA-IDZR02S DC100-240	なし	2023年3月末	2022037C	
I/Oソリッドステート・リレー	G3TBシリーズ	G3R-I/Oシリーズ + P2R-05P(C) (ソケット)	2024年3月末	2023031C	本体の色、外形・取付寸法、配線接続が大きく変わります。特に推奨代替商品のG3R-I/Oシリーズ単体ではプリント基板への取り付けはできませんので、ご注意ください。
I/Oソリッドステート・リレー	G3R-IAZR1SN G3R-IDZR1SN(-1) G3R-OA202SZN G3R-OA202SLN G3R-ODX02SN G3R-OD201SN	G3R-IAZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN(-1)-UTU G3R-OA202SZN-UTU G3R-OA202SLN-UTU G3R-ODX02SN-UTU G3R-OD201SN-UTU	2023年3月末	2021072C(ON)	
I/Oソリッドステート・リレー	G3TA-IAZR02S G3TA-IDZR02S(M) G3TA-OA202SZ G3TA-OA202SL G3TA-ODX02S G3TA-OD201S	G3TA-IAZR02S-US G3TA-IDZR02S(M)-US G3TA-OA202SZ-US G3TA-OA202SL-US G3TA-ODX02S-US G3TA-OD201S-US	2023年3月末	2021071C	
スリムI/Oソリッドステート・リレー	G3RV-SL500 G3RV-SL700	G3RV-SR500 G3RV-SR700	2019年3月末	2018022C	商品本体のケース色と、開閉部の配線順番が変更になりますので、ご注意ください。
スリムI/Oソリッドステート・リレー	G3RV-SRシリーズ	G3RV-STシリーズ	2024年3月末	2023036C	・搭載するリレー や ソリッドステート・リレーには変更ありません。 ・G2RV-SR/G3RV-SR専用のアクセサリ(PYDN-6.2シリーズ、P2RVC-8シリーズ)については互換性がないため、G2RV-ST/G3RV-STIには使用できません。 ・PYDN-6.2STシリーズに2、3、4、10極の仕様はありませんのでご注意ください。20極以外の代替品については20極をカットしてご使用ください。ただし、カット面の金属が露出しますので、絶縁対策が必要です。絶縁板P2RV-P3.1STをご使用いただくか、相当の絶縁対策を行ってください。
ハイブリッド・パワーリレー	G9H-205S G9H-210S	G9H-205S-US G9H-210S-US	2023年3月末	2021070C	
CT内蔵ソリッドステート・リレー	G3PFシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
パワー・ソリッドステート・リレー	G3PA の一部仕様	なし	2023年3月末	2022037C	
パワー・ソリッドステート・リレー	G3PAシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
ソフトスタート/ストップタイプ	G3J-T-Cシリーズ	インバータ 3G3MX2-V1シリーズ	2024年3月末	2023035C	本プロダクトニュースでは、適用モータ容量が相当するインバータ形式を記載しています。インバータはソリッドステート・コンタクトとは全く商品が異なりますので、そのまま置き換えはできません。新規にインバータの選定をお願いいたします。
ソフトスタート/ストップタイプ	G3J-Tシリーズ	インバータ 3G3MX2-V1シリーズ	2024年3月末	2023035C	

ソリッドステート・リレー(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ソフトスタート/ストップタイプ	R99-14 FOR G3J	なし	2024年3月末	2023035C	
ソフトスタートタイプ	G3J-Sシリーズ	インバータ 3G3MX2-V1シリーズ	2024年3月末	2023035C	本プロダクトニュースでは、適用モータ容量が相当するインバータ形式を記載しています。 インバータはソリッドステート・コンタクタとは全く商品が異なりますので、そのまま置き換えはできません。 新規にインバータの選定をお願いいたします。
単機能タイプ	G3Jシリーズ	なし	2024年3月末	2023025C	富士電機機器制御様製三極ソリッドステートコンタクタSSシリーズ 本体の色、外形・取付寸法、配線接続が大きく変わります。
単機能タイプ	R99-14 FOR G3J	なし	2024年3月末	2023025C	
パワー・デバイス・カートリッジ	G32A-A□□-VD-3	なし	2023年3月末	2022037C	
三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ (ソフトスタート/ストップ、モニタ出力機能内蔵タイプ)	G3J-T-217BL-C-05	なし	2023年3月末	2022037C	
ソリッドステート・リレー 形G3NAシリーズ用 取付金具	R99-11 FOR G3NA	なし	2020年3月末	2019040C	
放熱器	Y92B-P250N	なし	2023年3月末	2022037C	

電力調整器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
単相電力調整器	G3PWシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	

プリント基板用リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
MOS FETリレー	G3VM-2 G3VM-2F G3VM-2F(TR) G3VM-3 G3VM-3F G3VM-3F(TR) G3VM-V G3VM-VF G3VM-VF(TR) G3VM-XN G3VM-XNF G3VM-XNF(TR) G3VM-4N G3VM-W G3VM-WF G3VM-WF(TR) G3VM-S2 G3VM-S2(TR) G3VM-S1 G3VM-S1(TR) G3VM-SY G3VM-SY(TR)	G3VM-351A G3VM-351D G3VM-351D(TR) G3VM-351B G3VM-351E G3VM-351E(TR) G3VM-61B1 G3VM-61E1 G3VM-61E1(TR) G3VM-61B1 G3VM-61E1 G3VM-61E1(TR) G3VM-401B G3VM-352C G3VM-352F G3VM-352F(TR) G3VM-351VY G3VM-351VY(TR) または G3VM-351VY(TR05) G3VM-61VY3 G3VM-61VY3(TR) または G3VM-61VY3(TR05) G3VM-62J1 G3VM-62J1(TR)	2020年3月末	2019029C(ON)	本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の一部が変わります。 配線接続・取付寸法・操作方法は完全互換です。
MOS FETリレー	G3VM-351G G3VM-351G(TR)	G3VM-351VY G3VM-351VY(TR) または G3VM-351VY(TR05)	2019年3月末	2018037C(ON)	本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の一部が変わります。 入出力間耐電圧・使用周囲温度定格は上位互換です。 配線接続・取付寸法・操作方法・出力側定格は完全互換です。
MOS FETリレー	G3VM-61G1 G3VM-61G1(TR) G3VM-61GR1 G3VM-61GR1(TR)	G3VM-61VY3 G3VM-61VY3(TR) または G3VM-61VY3(TR05) G3VM-61VR G3VM-61VR(TR) または G3VM-61VR(TR05)	2019年9月末	2018054C(ON)	

プリント基板用リレー(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
MOS FETリレー	G3VM-351A	G3VM-351AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	本体の色、外形寸法、配線接続、取付寸法は一部商品で異なりますが、定格/性能、動作特性は類似性の高い商品です。 G3VM-62□1(TR)、 G3VM-352□(TR)、 G3VM-402□(TR)商品は2aタイプのため、推奨代替商品1aタイプを2個用いてご使用ください。
MOS FETリレー	G3VM-351B	G3VM-351AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-351D	G3VM-351DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-351D(TR)	G3VM-351DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-351E	G3VM-351DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-351E(TR)	G3VM-351DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-352C	G3VM-351AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-352F	G3VM-351DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-352F(TR)	G3VM-351DY1(TR05) 各2個使用	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-401A	G3VM-401AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-401B	G3VM-401AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-401D	G3VM-401DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-401D(TR)	G3VM-401DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-401E	G3VM-401DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-401E(TR)	G3VM-401DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-402C	G3VM-401AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-402F	G3VM-401DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-402F(TR)	G3VM-401DY1(TR05) 各2個使用	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61A1	G3VM-61AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61B	G3VM-61AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61B1	G3VM-61AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61D1	G3VM-61DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61D1(TR)	G3VM-61DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61E	G3VM-61DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61E(TR)	G3VM-61DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61E1	G3VM-61DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-61E1(TR)	G3VM-61DY1(TR05)	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-62C1	G3VM-61AY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-62F1	G3VM-61DY1	2023年12月末	2023005C(ON)	
MOS FETリレー	G3VM-62F1(TR)	G3VM-61DY1(TR05) 各2個使用	2023年12月末	2023005C(ON)	

MOS FETリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
MOS FETリレー	G3VM-41AY G3VM-41DY G3VM-41DY(TR) G3VM-61AY G3VM-61DY G3VM-61DY(TR) G3VM-201AY G3VM-201DY G3VM-201DY(TR) G3VM-351AY G3VM-351DY G3VM-351DY(TR) G3VM-401AY G3VM-401DY G3VM-401DY(TR) G3VM-601AY G3VM-601DY G3VM-601DY(TR)	G3VM-41AY1 G3VM-41DY1 G3VM-41DY1(TR05) G3VM-61AY1 G3VM-61DY1 G3VM-61DY1(TR05) G3VM-201AY1 G3VM-201DY1 G3VM-201DY1(TR05) G3VM-351AY1 G3VM-351DY1 G3VM-351DY1(TR05) G3VM-401AY1 G3VM-401DY1 G3VM-401DY1(TR05) G3VM-601AY1 G3VM-601DY1 G3VM-601DY1(TR05)	2022年3月末	2021033C(ON)	動作特性の一部が変わります。 本体の色、外形寸法、配線接 続、取付寸法、定格性能、操作 方法は完全互換です。

パワーリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
パワーリレー	G4AN-1A G4AS-1A	G4A-1A-PE G4A-1A-PE	2021年3月末	2020044C(ON)	外形寸法／取付寸法、コイル定格、接点定格、動作特性が変更となります。
DCパワーリレー	G9EBシリーズ	なし	2021年3月末	2019061C(ON)	
DCパワーリレー	G9ENシリーズ	なし	2022年3月末	2020080C(ON)	

温度調節器（デジタル調節計）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
デジタルサーモ	E5LC-1□□ E5LC-2□□ E5LC-3□□ E5LC-4□□ E5LC-5□□ E5LC-6□□ E5LC-7□□ E5LD-1□□□ E5LD-2□□□ E5LD-3□□□ E5LD-4□□□ E5LD-5□□□	E5LC-1 E5LC-115 5M E5LC-2 E5LC-215 E5LC-3 E5LC-315 E5LC-4 E5LC-415 E5LC-5 E5LC-515 E5LC-6 E5LC-615 E5LC-7 E5LC-715 E5LD-1C E5LD-115 E5LD-115C E5LD-2 E5LD-2C E5LD-215 E5LD-215C E5LD-3 E5LD-315 E5LD-315C E5LD-4 E5LD-415 E5LD-5 E5LD-5C E5LD-515 E5LD-515C	2021年3月末	2020057C	本製品にはサーミスタが付属されています。生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。
デジタルサーモ	E5LD-6□□□ E5LD-7□□□ E5LD-313C AC100 3M E5LD-314C AC100 4M E5LD-414C AC100 4M	E5LD-6 E5LD-6C E5LD-615 E5LD-615C E5LD-7 E5LD-7C E5LD-715 E5LD-715C 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020057C	本製品にはサーミスタが付属されています。生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。
デジタルサーモ	E5LD-714C AC200 4M	E5LD-715C AC200 5M	2019年9月末	2019037C	本製品にはサーミスタが付属されています。生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。 その他の相違点はありません。 リード長 ・生産終了商品 4m ・推奨代替商品 5m
デジタルサーモ	E5LDシリーズ一部商品	E5CB-R1TC AC100-240V または E5CB-R1P AC100-240V	2024年3月末	2022049C	・外部入力機能「設定シフト」が使用できません。 ・外部入力機能「制御禁止」が使用できません。 ・温度入力センサーのサーミスタが使用できません。 使用可能な温度入力センサーは熱電対及び、白金測温抵抗体のみとなります。 ・温度センサーは製品一体型ではなく入力端子接続となり、また別途ご準備いただく必要があります。 ・外形寸法、取付方法が大きく異なります。 ・表示、操作方法が大きく異なります。 ・消費電力が増加します。(約1.2VA⇒約3.5VA)
モジュール型温度調節計	EJ1N-TC4A-QQ-300 EJ1N-TC2A-QNHB-300 EJ1N-TC2A-CNB-300 EJ1N-HFUA-NFLK-300 EJ1N-HFUA-NFL2-300 EJ1C-EDUA-NFLK-300	EJ1N-TC4A-QQ EJ1N-TC2A-QNHB EJ1N-TC2A-CNB 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし EJ1C-EDUA-NFLK	2022年12月末	2022009C	・-300が製品ラベルに「Sマーク」あり → 代替製品(-300をとったもの)「Sマークなし」 ・その他の仕様、性能、操作性、外観は変更ありません。
サーマックス 電子温度調節器	E5CSVシリーズ	E5CCシリーズ	2025年3月末	2023030C	・推奨代替商品の入力はフルマルチ入力となっています。このため、形式による入力種別の区別はありません。 ・推奨代替商品の補助出力(警報出力)は0点、2点または3点タイプのみとなっています。 ・推奨代替商品のケース色はブラックのみとなります。

温度調節器（デジタル調節計）（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
湿度センサ、温湿度センサ	ES2-M	なし	2024年3月末	2023017C	
サーミスタ温度センサ	E52-THE3A-40 0-100 10M	なし	2021年3月末	2020033C	
DeviceNet™通信ユニット	E5ZN-DRT	なし	2019年3月末	2018014C	
USB-赤外線変換ケーブル	E58-CIFIR	E58-CIFQ1	2022年3月末	2021002C	配線接続、取付寸法が異なります。 本製品の生産終了にともない温度調節器（デジタル調節計）高性能タイプ 形E5AN-H、形E5EN-Hシリーズに搭載している赤外線通信の機能も削除します。（温度調節器に関する設計変更は、弊社担当営業にお問い合わせください。）
オプション品（取り付け金具）	Y92H-12 Y92H-13	なし	2025年3月末	2022049C	
サーマックR デジタル調節計	E5ARシリーズ(1入カタイプ) E5ERシリーズ(1入カタイプ) E5ARシリーズ(2入カタイプ) E5ERシリーズ(2入カタイプ) E5ARシリーズ(4入カタイプ)	E5ACシリーズ E5ECシリーズ E5ECシリーズ(2台) E5ECシリーズ(2台) E5ECシリーズ(4台)	2021年3月末	2019045C	外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社担当営業までお問い合わせください。
サーマックR デジタル調節計（プログラムタイプ）	E5AR-Tシリーズ(1入カタイプ) E5ER-Tシリーズ(1入カタイプ) E5AR-Tシリーズ(2入カタイプ) E5ER-Tシリーズ(2入カタイプ) E5AR-Tシリーズ(4入カタイプ)	E5AC-Tシリーズ E5EC-Tシリーズ E5EC-Tシリーズ(2台) E5EC-Tシリーズ(2台) E5EC-Tシリーズ(1台)+ E5ECシリーズ(3台)	2021年3月末	2019045C	
ターミナルユニット	E5ZN-SCT□	なし	2019年3月末	2018014C	
デジタル調節計（DeviceNet™タイプ）	E5AR-DRTシリーズ（DeviceNet™） E5ER-DRTシリーズ（DeviceNet™）	EJ1N-HFUB-DRT + EJ1Nシリーズ	2021年3月末	2019045C	外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社担当営業までお問い合わせください。
モジュール型温度調節器	E5ZN-2□	NX-TCシリーズ	2019年3月末	2018014C	本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 形E5ZNシリーズは形E5ZN-SCTと形E5ZN-2□の組み合わせで使用になりますが、形NX-TCシリーズをご使用の際は、形NXシリーズの通信カプラユニットとの接続が必要になります。形NX-TCシリーズ仕様詳細については、形NX-IOシリーズカタログをご参照ください。 2017年に生産終了している設定表示器 形E5ZN-SDLとセットでご利用されている際には、形E5DC等表示付温度調節器への移行を検討いただきますようお願いいたします。
モジュール型温度調節器（傾斜温度制御タイプ）基本ユニット	EJ1G-TC□	NX-TS2□01 NX-TS3□01 NX-HB3201	2019年3月末	2019034C	形EJ1Gシリーズは、形EJ1G-HFU□-□と形EJ1G-TC□□を連結して使用されます。 推奨代替商品の場合は、形NX-TSシリーズ、形NX-HBシリーズ、形NX1P2-9024DTとSysmac Libraryの温度制御ライブラリ（形SYSMAC-XR007）の組み合わせの構成になります。 Sysmac Library詳細については当社営業担当にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
モジュール型温度調節計 高性能ユニット	EJ1N-HFUB-NFLK EJ1N-HFUB-NFL2 EJ1N-HFUB-DRT EJ1N-HFUA-NFLK EJ1N-HFUA-NFL2	なし	2023年3月末	2022060C	

温度調節器（デジタル調節計）（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
モジュール型温度調節器 (傾斜温度制御タイプ) 高機能ユニット	EJ1G-HFU□	NX1P2-9024DT	2019年3月末	2019034C	形EJ1Gシリーズは、 形EJ1G-HFU□-□と 形EJ1G-TC□□を連結して使用されます。 推奨代替商品の場合は、 形NX-TSシリーズ、 形NX-HBシリーズ、 形NX1P2-9024DTと Sysmac Libraryの温度制御ライブラリ(形SYSMAC-XR007)の組み合わせの構成になります。 Sysmac Library詳細については 当社営業担当にお問い合わせ いただけますようお願いいたします。
温度センサ	E52-CA1D609 4M E52-CA15AY D=1.6 3M E52-CA15AY D=3.2 NETU 5M E52-CA9AY-8 D=6 NETU 2M E52-CA16AY-8 D=6 NETU 2M E52-CA10A-N-14 D=3.2 1M E52-CA10AE-N 6M E52-CA10ASY 3M E52-CA1DY M6 3M E52-CA1DY M6 5M E52-CA1DSY W1/4 3M E52-THE5A 0-100 5M E52-THE5A -50-50 8M E52-P10GPY-7 3M E52-P15AY D=3.2 15M E52-P15AY D=3.2 NETU 15M E52-P10AY-24 D=1.6 2M E52-P20AY-24 D=1.6 1M E52-P6AY-24 D=1.6 NETU 4M E52-P15AY-24 D=2 1M	推奨代替商品なし E52-CA15AY D=1.6 4M E52-CA15AY D=3.2 NETU 8M 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし E52-CA10AE-N 4M E52-CA10ASY 4M E52-CA1DY M6 4M E52-CA1DY M6 8M E52-CA1DSY W1/4 4M 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020040C	生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。
温度センサ	E52-THE2A-431 0-50 D=3 2.5M E52-THE5A603 100-200 2M E52-THE2A624 100-200 2M	なし	2022年3月末	2021007C	
温度センサ	E52シリーズ保護管長、リード線長変更品	E52シリーズカタログ品	2022年3月末	2021067C	保護管長、リード線長がカタログ品と異なります。取付方法、リード線延長に際してはカタログの注意事項を確認ください。
温度調節器	E5CCシリーズ E5ECシリーズ ドロアアウトタイプ	E5CDシリーズ E5EDシリーズ	2022年7月末	2021057C	・端子配置 一部異なる推奨代替機種があります。 ・定格性能 一部異なる推奨代替機種があります。
形ES1000シリーズ用出力ケーブル	ES1000-CA021-051 ES1000-CA021-202	ES1000-CA021-102	2019年3月末	2018047C	生産終了商品と推奨代替商品ではケーブルの長さのみが異なります。
検査成績書	E5AR-K E5ER-K	なし	2021年3月末	2020004C	
設定内容連絡書	E5AR-D E5ER-D	なし	2021年3月末	2020034C	
単位ラベル	Y92S-L1	なし	2021年3月末	2020006C	
端子カバー	E53-COV01 E53-COV07 E53-COV08 E53-COV11	なし	2023年3月末	2022029C	
端子カバー	E53-COV0809	なし	2021年3月末	2020035C	
端子カバー	E53-COV12 E53-COV13	なし	2019年3月末	2018014C	
端子カバー	E53-COV14 E53-COV15	なし	2021年3月末	2020007C	
非接触温度センサ用黒体スプレー	ES1-S	なし	2019年3月末	2018003C	他社相当品 オキツモ株式会社様製 形No.6670 補正用スプレー
非接触温度センサ用黒体テープ	ES1-T	なし	2019年3月末	2018003C	他社相当品 日本ポリマー株式会社様製 形GTT-3

タイマ／タイムスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ソリッドステート・タイマ	H3CR-A-43 AC100-240/DC100-125 H3CR-A-43 AC24-48/DC24-48 H3CR-A8-43 AC100-240/DC100-125 H3CR-A8-43 AC24-48/DC24-48 H3CR-A8-604 AC100-240/DC100-125 H3CR-G8L-604 AC100/110/120 H3CR-H8L-343 AC100-120 M	なし	2022年3月末	2021004C	
ソリッドステート・タイマ	H3CR-H8L-601 AC200-240 12S H3CR-H8L-343 DC100-125 S H3CR-H8L-343 DC100-125 M H3CR-H8L-343 AC/DC24 M H3CR-G8L-604 AC200/220/240 H3CR-G8L-301 AC100-120 H3CR-A8E-314 AC100-240/DC100-1 H3CR-A8E-30 AC50 H3CR-A8-50 DC48 H3CR-A8-30 AC50 H3CR-HRL-343 DC48 S H3CR-H8RL-40 AC120 6S H3CR-A8E-32 AC100-/DC100- 300H H3CR-A-603 AC24-/DC12- 300H	H3CR-H8L AC200-240 S H3CR-H8L DC100-125 S H3CR-H8L DC100-125 M H3CR-H8L AC/DC24 M H3CR-G8L AC200-240 H3CR-G8L AC100-120 H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 H3CR-A8E AC/DC24-48 H3CR-HRL DC48 S H3CR-H8RL AC100-120 S H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 H3CR-A AC24-48/DC12-48	2020年3月末	2019030C	生産終了商品と推奨代替商品とで、電源仕様が大きく異なり、使用いただける電圧範囲も異なる場合があります。 使用時には推奨代替商品の電圧仕様範囲をご考慮いただけますようお願いいたします。
ソリッドステート・タイマ	H3Y 特殊電圧仕様 H3Y 特殊仕様	H3Y 標準電圧仕様 H3YN 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021024C	形H3Y-2 AC240を形H3Y-2 AC200-230Iに置き換える場合、許容入力電圧範囲が変更になります。 形H3Yから形H3YNに置き換える場合、設定できる時間レンジが異なります。
ソリッドステート・タイマ	H3Y-106-22シリーズ	なし	2023年3月末	2022026C	
ソリッドステート・タイマ	H3Y-4 特殊電圧仕様 H3Y-4-□ 特殊仕様	H3CR、H3YN H3Y、H3YN	2019年3月末	2018046C	形H3Y-4の特殊電源電圧仕様品を形H3CRIに置き換える際、制御出力が限時4cから限時2cになります。 形H3Y-4の特殊電源電圧仕様品を形H3CRIに置き換える際、推奨ソケット(別売)が別途必要になります。
ソリッドステート・タイマ	H3Y-4-CBG DC125 10S H3Y-4-CBG DC125 30S H3Y-4-CBG DC24 30M	なし	2021年3月末	2020013C	

タイマ／タイムスイッチ(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
アナログタイマ	H3AM-NS-□ H3AM-NSR-□	H5CX-L8E-N+P3G-08 (ソケット)または H3CR-A8E+P3G-08 (ソケット) H5CX-L8-N+P3G-08 (ソケット)または H3CR-A+P3GA-11 (ソケット)	2020年3月末	2018029C	外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 ・形H3AMはモータ駆動のモータタイマです。モータ駆動の推奨代替品はありません。 ・推奨代替品は、ソリッドステート・タイマ、デジタルタイマのため、電断中の出力状態が異なる場合があります。 ・推奨代替品は可動指針による経過時間表示がありません。 ・形H3CRでは残り時間が設定時間の1割を切ると、動作/通電表示(グリーン)の点滅が早くなりますので、ある程度推測できます。 ・形H5CXはデジタル(数字)にて経過時間と設定時間を同時表示しています。 ・形H3AMシリーズと推奨代替品では、本体寸法、形状、取り付け方法・寸法が異なります。 ・(メンテナンスでの交換時)形H3AMの取りつけ加工穴(φ81穴)をメンテナンスなどで流用される場合は、埋込み取り付け用アダプタ形Y92F-38(別売)(※)をご使用下さい。(6pの■取付寸法をご覧ください。) ※形Y92F-38(別売):2020年4月発売予定 ・形H3AM-NSR-□のリセット入力は、形H5CX-L8-N、形H3CR-Aでは同様にリセット入力に相当します。 - ただし、形H5CX-L8-N、形H3CR-Aのリセット入力は無電圧入力のため、形H3AM-NSR-□のリセット入力の信号レベルと同じ入力をするとは破壊します。リレー等を介して、無電圧レベルの入力に変換が必要となります。 ・形H3CR-Aは電断保持動作仕様がないため、電断時はリセットされ、計時値は保持されません。 ・形H3AMと推奨代替品は出力接点数・仕様が異なる場合があります。 推奨代替品には配線用のソケットが必要となります。
ソーラータイムスイッチ	H4KV-DSA-R	なし	2022年9月末	2021062C	他社相当品 大崎電気工業株式会社様製 形TYE5-1SA
L用フック	PHC-4 (L.HOOK FOR H2A)	なし	2021年3月末	2020010C	
ベースアダプタ	Y92F-43	なし	2021年3月末	2020012C	2017年3月末に生産終了した形H3Mシリーズのオプションのベースアダプタです。

カウンタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-C	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月末	2022081C	・ H7E□-N シリーズは端子配置が異なりますのでご注意ください。 ・ H7CC-A シリーズは端子配置/外形寸法/取付寸法が異なりますのでご注意ください。 ・ 電源電圧について、H7E□-N シリーズは電池駆動のため外部電源が不要です。 ・ H7E□-Nシリーズには外部供給電源がありません。 ・ H7GPシリーズは保護構造がIP66耐油形に対して、H7E□-N/H7CC-AシリーズはIP66となります。 ・ 無電圧入力仕様(短絡インピーダンス/短絡残留電圧/開放インピーダンス)と電圧入力仕様(ON電圧/OFF電圧)の値が異なります。また、H7E□-Nシリーズは無電圧入力仕様と電圧入力仕様が製品ごとに分かれています。 ・ H7E□-Nシリーズはバックライト付きタイプがあり、専用形式を選定の上、バックライト用電源をご準備ください。 ・ H7E□-N/H7CC-Aシリーズは外部入力によるキープロテクトはなく、スイッチでキープロテクトします。 ・ H7E□-Nシリーズのトータルカウンタをご使用の場合は表示桁数が8桁のみとなります。 ・ H7E□-Nシリーズのトータルカウンタをご使用の場合は、最高計数速度が1kHzとなります。 ・ H7E□-Nシリーズのタイムカウンタをご使用の場合は、表示桁数が7桁のみとなります。 ・ H7E□-Nシリーズのタイムカウンタをご使用の場合は、形式により時間仕様が異なります。 ・ H7E□-Nシリーズのリセット入力の応答時間は20ms一定となります。
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-CB	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月末	2022081C	
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-CD	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月末	2022081C	
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-CDB	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月末	2022081C	
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-T	H7ET-Nシリーズ	2023年7月末	2022081C	
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-TB	H7ET-Nシリーズ	2023年7月末	2022081C	
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-TD	H7ET-Nシリーズ	2023年7月末	2022081C	
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)	H7GP-TDB	H7ET-Nシリーズ	2023年7月末	2022081C	

カウンタ(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-A	H7EC-Nシリーズ または H7ET-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ H7E□-N/H7CC-Aシリーズは、端子配置/外形寸法/取付寸法が異なりますのでご注意ください。 ・ 電源電圧について、H7E□-Nシリーズは電池駆動のため外部電源が不要です。 ・ H7E□-Nシリーズには外部供給電源がありません。 ・ H7HPシリーズは保護構造がIP66耐油形に対して、H7E□-N/H7CC-AシリーズはIP66となります。 ・ 無電圧入力仕様(短絡インピーダンス/短絡残留電圧/開放インピーダンス)と電圧入力仕様(ON電圧/OFF電圧)の値が異なります。また、H7E□-Nシリーズは無電圧入力仕様と電圧入力仕様が製品ごとに分かれてい
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-AB	H7EC-Nシリーズ または H7ET-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ H7HP-A□シリーズは、スイッチでトータルカウンタ/タイムカウンタを切り替えますが、H7E□-Nシリーズは製品ごとに分かれて
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-AD	H7EC-Nシリーズ または H7ET-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ H7HP-A□シリーズは、スイッチでトータルカウンタ/タイムカウンタを切り替えますが、H7E□-Nシリーズは製品ごとに分かれて
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-ADB	H7EC-Nシリーズ または H7ET-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ H7HP-A□シリーズは、スイッチでトータルカウンタ/タイムカウンタを切り替えますが、H7E□-Nシリーズは製品ごとに分かれて
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-C8	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ H7HPシリーズのトータルカウンタは入力モードが「加減算」ですが、H7EC-Nシリーズは「加算」のみ(カウント2入力なし)となります。タイムカウンタは「ゲート機能あり」からH7ET-Nシリーズは「ゲート機能なし」(ゲート入力なし)となります。
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-C8B	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ H7E□-Nシリーズはバックライト付きタイプがあり、専用形式を選定の上、バックライト用電源をご準備ください。 ・ H7E□-N/H7CC-Aシリーズは外部入力によるキープロテクトはなく、スイッチでキープロテクト
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-C8D	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ トータルカウンタとしてH7EC-Nシリーズをご使用の場合は表示桁数が8桁のみ、H7CC-Aシリーズをご使用の場合は、表示桁数が6桁のみとなります。また、H7EC-Nシリーズは、最高計数速度が1kHzとなります。
トータルカウンタ/タイ ムカウンタ(DIN72×36)	H7HP-C8DB	H7EC-Nシリーズ または H7CC-Aシリーズ	2023年7月 末	2022083C	・ タイムカウンタとしてH7ET-Nシリーズをご使用の場合は、表示桁数が7桁のみとなります。また、形式ごとに時間仕様が異なります。 ・ H7E□-Nシリーズのリセット入力の応答時間は20ms一定となります。

カウンタ(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
電子カウンタ	H7ANシリーズ	H7BXシリーズ	2023年3月末	2022031C	本体の色、操作方法が異なります。 ・機種構成 形H7BXではトータルカウンタがありませんので、プリセットカウンタのトータルプリセットカウンタ機能が推奨代替品となります。 ・パラメータの設定 推奨代替商品では動作モード、入力信号方式などを内部パラメータで設定する方式に変わります。 ・電源ON/ OFF時の入力受付時間 電源ONから入力受付可までの時間(センサ待ち時間)が形H7AN: 50msから形H7BX: 290msへ変更となります。 電源OFFから入力受付不定時間は、形H7AN: 0～50msから形H7BX: 5ms～1005msへ変更となります。 入力受付時間についてご留意ください。 ・端子配置 端子配置が一部異なります。詳細は「■端子配置／配線接続(4ページ)」をご確認ください。 接地端子なし ノイズ対策として形H7ANには接地端子を設けていますが、形H7BXでは不要となります。 制御出力 接点構成が一部異なります。 ・表示桁数 形H7ANは表示桁数が2、4、6、8桁の4種類ありますが、形H7BXでは6桁のみとなります。 ・停電記憶方式の書き換え回数 形H7AN: 100万回から形H7BX: 10万回へ変更となります。
電子カウンタ	H7CNシリーズ	H7CCシリーズ	2022年3月末	2021012C	・本体の色が異なります。 ・推奨代替商品では動作モード、入力信号方式などを内部パラメータで設定する方式に変わります。 ・端子配置が異なる推奨代替機種があります。 ・電源ON/OFF時の入力受付時間(形H7CNシリーズをお使いの場合) 電源ONから入力受付可までの時間(センサ待ち時間)が形H7CN: 50msから形H7CC: 290msへ変更となります。 電源OFFから入力受付不定時間は、形H7CN: 0～50msからH7CC: 5ms～1005msへ変更となります。 入力受付時間についてご留意ください。
電子カウンタ	H7CZシリーズ	H7CCシリーズ	2022年3月末	2021011C	本体の色が異なります。 端子配置が異なる推奨代替機種があります。

カウンタ(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
デジタルタコメータ	H7CX-R□-Nシリーズ	H7CC-R□シリーズ	2023年3月末	2021061C	・桁数が6桁のみ、ケース色がブラックのみで、交換用フロントパネル(形Y92P-CXCシリーズ)はありません。 ・パラメータ設定において、前面キーのみでの設定に変わります。電源を投入してから設定を行ってください。また、リセットキー、モードキーは単独キーから指定の2キー同時押しに変わります。 ・全機種に外部供給電源がありますので配線にご注意ください。 ・形H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/-AWD1-N/-AWS-D1-N/-A4-N/-A4S-N/-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUDSD1につきましては、形H7CCシリーズでは短胴となり全長が短くなります。 ・形H7CX-R11D1-N-301/-R11-N-302の推奨代替商品 形H7CC-R11D/R11では電源投入によりAMD互換モードで起動しませんので、パラメータ設定が必要となります。
デジタルタコメータ	H7ER-NV-350	なし	2021年3月末	2020008C	
電子カウンタ/タコメータ	H7CX-A□-Nシリーズ	H7CC-A□シリーズ	2023年3月末	2021061C	・桁数が6桁のみ、ケース色がブラックのみで、交換用フロントパネル(形Y92P-CXCシリーズ)はありません。 ・パラメータ設定において、前面キーのみでの設定に変わります。電源を投入してから設定を行ってください。また、リセットキー、モードキーは単独キーから指定の2キー同時押しに変わります。 ・全機種に外部供給電源がありますので配線にご注意ください。 ・形H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/-AWD1-N/-AWS-D1-N/-A4-N/-A4S-N/-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUDSD1につきましては、形H7CCシリーズでは短胴となり全長が短くなります。 ・形H7CX-R11D1-N-301/-R11-N-302の推奨代替商品 形H7CC-R11D/R11では電源投入によりAMD互換モードで起動しませんので、パラメータ設定が必要となります。
小型トータルカウンタ	H7EC 特殊仕様	H7EC 標準仕様	2022年3月末	2021019C	代替品に変更することで開梱時に絶縁シートを引き抜いていただく必要があります。
トータルカウンタ	H7EC-NV-BH-350 H7EC-NV-B-350 H7EC-N-B-350	なし	2021年3月末	2020008C	
タイムカウンタ	H7ET-NV-350 H7ET-NFV1-350 H7ET-NFV-350	なし	2021年3月末	2020008C	
オプション品(埋込み 取りつけ用アダプタ)	Y92F-32	なし	2023年7月末	2022081C	
オプション品(埋込み 取りつけ用アダプタ)	Y92F-33	なし	2023年7月末	2022083C	
オプション品(交換用フ ロントパネル)	Y92P-CXCシリーズ	なし	2023年3月末	2021061C	
オプション品(防水パッ キン)	Y92S-33	なし	2023年7月末	2022083C	

カムポジショナ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
カムポジショナ	3F88L-160 3F88L-162	なし	2024年3月末	2022005C	形3F88Lの推奨代替商品はありません。 形3F88Lの置き換えには、他社 製品(エヌエスディ株式会社バリ カムなど)をご使用ください。
カムポジショナ形 3F88Lシリーズ用カム 出力ケーブル	3F88L-CG010S	なし	2024年3月末	2022005C	
カムポジショナ 形 3F88Lシリーズ用メン テナンスケーブル	3F88L-CM00□S 3F88L-CN00□C 3F88L-CR001 3F88L-CR001SA 3F88L-CR002□A 3F88L-CR004□ 3F88L-CR006□ 3F88L-CR007□ 3F88L-CR008□A 3F88L-CR012C 3F88L-CR015SA 3F88L-CR020SA 3F88L-CR025□ 3F88L-CR030SA 3F88L-CR040□A 3F88L-CR050□A 3F88L-CR60□ 3F88L-CR070C 3F88L-CR100□A	なし	2022年3月末	2022003C	形3F88L-CM00□S、 形3F88L-CN00□C、 形3F88L-CR001は、2001/03 受 注終了の形3F88L-130 / 130D / 132 / 155用 保守ケーブルで す。
カムポジショナ形 3F88Lシリーズ用レゾ ルバケーブル	3F88L-CR001C 3F88L-CR008C 3F88L-CR015C 3F88L-CR080C 3F88L-CR001NA 3F88L-CR015NA 3F88L-CR030NA 3F88L-CR003SA 3F88L-CR005SA 3F88L-CR010SA	なし	2024年3月末	2022005C	
カムポジショナ形 3F88Lシリーズ用レゾ ルバ取付金具	3F88L-RT10	なし	2024年3月末	2022005C	

デジタルパネルメータ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
電圧・電流パネルメータ	K3HB-Xシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	
高速応答デジタルパネルメータ	K3HB-Sシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	
回転パルスメータ	K3HB-Rシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	
タイムインターバルメータ	K3HB-Pシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	
積算・加減算パルスメータ	K3HB-Cシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	
温度パネルメータ	K3HB-Hシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	
防滴用ソフトカバー	K32-L24SC K32-L49SC	なし	2021年3月末	2020014C	
防滴用取付金具	K32-L49MB	なし	2021年3月末	2020014C	
端子カバー	K32-L49TC	なし	2021年3月末	2020014C	
ロードセル、mVメータ	K3HB-Vシリーズ一部商品	なし	2023年4月末	2022065C	

信号変換器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
通信変換器	K3SC-10	なし	2022年6月23日	2021030C	
電力用トランスデューサ	K3FLシリーズ	なし	2020年3月末	2019032C	

プログラムリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
プログラムリレー	ZEN-KIT01-(E)V4 ZEN-KIT02-(E)V4	ZENシリーズ CPUユニット、パソコン接続ケーブル、サポートソフト	2019年3月末	2018008C	形ZEN-KIT0□-(E)V4はCPUユニット、パソコン接続ケーブル、サポートソフトのセット商品です。今回の生産終了はセット商品のみであり、個別商品をご購入ください。
プログラムリレー	ZENシリーズ	CP2Eシリーズ	2024年3月末	2022006C	形ZENシリーズは修理対応を行っておりません。推奨代替商品は形CP2Eシリーズになります。仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要になります。
スイッチング・パワー サプライ	ZEN-PA03024	S8VK-S03024 S8FS-G03024CD S8FS-G03024CE	2019年3月末	2018008C	形ZEN-PA03024はスイッチング・パワーサプライへの代替えとなり、外形寸法、取り付け、配線方法、動作特性などが変更になります。詳細はデータシートをご確認ください。

タイマ／タイムスイッチ、カウンタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
タイマ/タイムスイッチ・ カウンタ用軟質カバー	Y92A-48F	Y92A-48F1	2020年3月末	2019024C	推奨代替商品には、固定用の 金具が付属されます。

温度調節器（デジタル調節計）、タイマ／タイムスイッチ、デジタルパネルメータ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
簡易通信ユニット	E58-CIFM1	なし	2024年3月末	2023015C	

マシンオートメーションコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
AI搭載マシンオートメーションコントローラ	NY5□2-Z□00-1□□ 214T□□	NY5□2-Z□00-1□□ 445T□□	2021年9月末	2021008C	主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポートが終了になったことにより、Windows 10へ移行。 第4世代のCore i7 CPUモジュールが生産終了になることから、第7世代のCore i5 CPUへの移行です。
メモリカード	HMC-EF183-ONC	HMC-EF183	2022年3月末	2021041C	形HMC-EF183をご使用いただく場合、フォーマットをしてからご使用ください。
メモリカード	HMC-SD291 HMC-SD1A1	HMC-SD292 HMC-SD1A2	2022年3月末	2021050C	
メモリカード	HMC-SD491	HMC-SD492	2021年9月末	2021050C	

産業用PCプラットフォーム

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC	NYB1C-□シリーズ	NYB2C-□シリーズ	2023年4月末	2022073C	主な相違点は、CPU Celeron, Core i5の世代交代(第4世代から第7世代)、Windows 10 IoT Enterprise への移行です。安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC	NYB25-□シリーズ	NYB35-□シリーズ	2023年4月末	2022073C	
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC	NYP1C-□シリーズ	NYP2C-□シリーズ	2023年4月末	2022073C	
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC	NYP25-□シリーズ	NYP35-□シリーズ	2023年4月末	2022073C	
IPCマシンコントローラ	NY5□□-1□00-□□□□ 1□□□□	NY5□□-1□00-□□□ 44□□□□	2021年9月末	2020084C	主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポートが終了になったことにより、Windows 10へ移行。 そして、第4世代のCore i7 CPU モジュールが生産終了になることから、第7世代のCore i5 CPU への移行です。 安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。
NYシリーズ IPCプログラマブル多軸モーションコントローラ	NY512-A600-1XX□1391X	NYB35-31391 + CK3E-1□10	2022年3月末	2022015C	仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変更および動作確認が必要となります。
NYシリーズ IPCマシンコントローラ NC統合コントローラ	NY532-5400-11□213□10	NYP35-313□1-□□ WC1000 + NJ501-5300	2022年3月末	2022016C	仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変更および動作確認が必要となります。
産業用ボックス型PC	NYB17-□シリーズ	NYB27-□シリーズ	2021年1月末	2020083C	主な相違点は、新世代のCore i7およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019への移行です。 安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。
産業用パネル型PC	NYP17-□シリーズ	NYP27-□シリーズ	2021年1月末	2020083C	

多軸モーションコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ACC-E1 UMAC AC電源	3-3269A-00-0000-B000 3-3269A-00-0000-F000	3-3269A-00-C000-B000 3-3269A-00-C000-F000	2020年9月末	2019067C	・定格出力電力が異なります。 ・定格出力電圧が異なります。 ・過電流保護特性が異なります。
多軸モーションコントローラ PMAC	3-3269A-00-0000-B00A	3-3269A-00-C000-B000	2022年12月末	2022064C	仕様の変更があるため、プログラム、配線の変更が必要になる場合があります。一部機能は推奨代替品では置換できません。
多軸モーションコントローラ PMAC	3-3269A-00-0000-B00C	3-3269A-00-C000-B000	2022年12月末	2022064C	
多軸モーションコントローラ PMAC	3-3671-0-0000-1□□000	なし	2022年12月末	2022075C	
多軸モーションコントローラ PMAC	3-3766C□-201□-□00000	3-4112A□U-□□0-B00000 または 3-4241BEU-□□□-B00000	2023年6月末	2022101C	プログラムの修正が必要となり、プログラミングツールを用いた操作方法が変更となります。
多軸モーションコントローラ PMAC	3-4045-□□□-□□□B□□00	3-4112A□U-□□0-B00000 または 3-4241BEU-□□□-B00000	2022年3月末	2022063C	仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要になります。一部機能は推奨代替品では置換できません。
多軸モーションコントローラ PMAC	4-3871□□-□□□□-□0□□□□	CK3W-PD048 + CK3M-CPU101 + CK3W-AX1515□	2022年12月末	2022075C	・外形寸法、取付方法が大きく異なりますので、設置方法や配線の変更が必要になります。 ・TurboシリーズからPower シリーズへの移行となるため、プログラムの互換性がありません。 ・プログラミングツールを用いた操作方法が変更となります。 ・ACC-1P シリーズの代替品はありませんが、推奨代替品に本機能が含まれます。 ・周辺機器システム構成をご確認の上、型式選定をお願いします。
多軸モーションコントローラ PMAC	4-3871□□-□□□□-□1□□□□	CK3W-PD048 + CK3M-CPU101 + CK3W-AX1515□ + CK3W-AD2100	2022年12月末	2022075C	・外形寸法、取付方法が大きく異なりますので、設置方法や配線の変更が必要になります。 ・TurboシリーズからPower シリーズへの移行となるため、プログラムの互換性がありません。 ・プログラミングツールを用いた操作方法が変更となります。 ・ACC-1P シリーズの代替品はありませんが、推奨代替品に本機能が含まれます。 ・周辺機器システム構成をご確認の上、型式選定をお願いします。
多軸モーションコントローラ PMAC	5-4269-00-0710-B010A	5-4269-00-0610-B0100	2022年12月末	2022064C	仕様の変更があるため、プログラム、配線の変更が必要になる場合があります。一部機能は推奨代替品では置換できません。
多軸モーションコントローラ PMAC	5-4269-00-1215-B010A	5-4269-00-1215-B0100	2022年12月末	2022064C	
多軸モーションコントローラ PMAC	5-4269-00-1215-B010D	5-4269-00-1215-B0100	2022年12月末	2022064C	
多軸モーションコントローラ PMAC	5-4269-00-1821-B010A	5-4269-00-1821-B0100	2022年12月末	2022064C	
多軸モーションコントローラ PMAC	5-4269-00-1821-B010D	5-4269-00-1821-B0100	2022年12月末	2022064C	
多軸モーションコントローラ PMAC	9-3862C0-2044-0□0000	なし	2022年12月末	2022078C	
多軸モーションコントローラ PMAC	A0E1DC515	なし	2022年12月末	2022064C	
多軸モーションコントローラ PMAC	BC□-□□-□□□-□□□-□□□□□□	CK3W-PD048 + CK3M-CPU101 + CK3W-□□□□□□□□ CK3W-EX□□□ の組み合わせ	2022年12月末	2022076C	・外形寸法、取付方法が大きく異なりますので、設置方法や配線の変更が必要になります。 ・TurboシリーズからPower シリーズへの移行となるため、プログラムの互換性がありません。 ・プログラミングツールを用いた操作方法が変更となります。 ・周辺機器システム構成をご確認の上、型式選定をお願いします。
多軸モーションコントローラ PMAC	Turbo PMAC2 Ethernet Ultralite シリーズ	なし	2023年6月末	2022102C	

プログラマブルコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
電源ユニット	3G2A5-PS2□2-E C500-PS2□2 CV500-PS2□1 CVM1-PA208 CVM1D-PA2□□	なし	2019年3月末	2018015C	推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」 (http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
電源ユニット	CPM2C-PA201	S8VK-G01524	2023年3月末	2022002C	外形寸法、配線接続など多くの変更があります。
アナログ入出力ユニット	CPM2C-MAD11	CP1W-MAD11	2023年3月末	2022002C	外形寸法、配線接続など多くの変更があります。
簡易通信ユニット	CJ1W-CIF21	CJ1W-SCU32	2023年2月末	2023011C	CJ1W-SCU32のRS-422A/485ポートを使用してシリアル通信機器と接続してください。 CJ1W-SCU32のプロトコルマクロ機能を使用してシリアル通信機器と通信を行ってください。
シリアルコミュニケーションユニット	CJ1W-SCU□1-V1	CJ1W-SCU□2	2023年3月末	2022041C	推奨代替商品では設定や配線の変更が必要になります。
IDセンサユニット	CJ1W-V600C11 CJ1W-V600C12 CS1W-V600C11 CS1W-V600C12	CJ1W-V680C11 CJ1W-V680C12 CS1W-V680C11 CS1W-V680C12	2024年9月末	2021078C	動作特性が異なります。 交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそのままご使用いただくことは出来ません。形V680シリーズのアンテナとRFタグに変更ください。 IDセンサユニットは、形V600シリーズに対して機能がアップワードの形で追加されているため、形V600シリーズを形V680シリーズに置き換えることが出来ます。詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。
CPUユニット	CPM2C-□C□	CP2E-□	2023年3月末	2022002C	外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 推奨代替商品は形CP2Eシリーズになります。仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要になります。 一部機能は推奨代替商品では置換できません。
CSシリーズ FL-net ユニット	CS1W-FLN02	CS1W-FLN22	2019年3月末	2018004C	生産終了商品 形CS1W-FLN02は10BASE5タイプです。推奨代替商品 形CS1W-FLN22は、100BASE-TXタイプになります。
プログラマブルコントローラ	CPM2B-S001M-DRT-V1	なし	2023年5月末	2022077C	
プログラマブルコントローラ	NSJ□-T□□□(B)-G5D	NA5-□W□01□-V1 + CJ2M-CPU35 + CJ1W-DRM21 + CJ1W-PD022	2022年2月24日	2022014C	推奨代替商品は 形NSJシリーズの表示部、コントローラ部、DeviceNet部がそれぞれ独立した商品になります。 形NSJの設置場所に形NAシリーズを据え付けた場合、新たに形CJシリーズを設置するスペースが必要になります。 形CJ2M-CPU35は、プログラム変更や配線の変更が必要になります。 形NAシリーズは、画面データの変更や配線の変更が必要になります。 形NSJシリーズで使用可能な拡張ユニットも生産終了の対象となります。 置き換え後の構成では消費電力の見直しが必要になることがあります。
一軸ポジショナ 形3F88M用ケーブル	3F88M-CT□□□□ 3F88M-CS□□□□ 3F88M-CP□□□□ 3F88M-CD□□□□	なし	2019年3月末	2018007C	
プログラマブルコントローラ 形3G2S6-CPU用バッテリー	3G2A9-BAT05	なし	2019年3月末	2018007C	
プログラマブルコントローラ 形3G6B2-CPU用バッテリー	3G6B2-BAT08	なし	2019年3月末	2018007C	
PCIバス用SYSMAC LINK サポートボード	3G8F7-SLK21 3G8F7-SLK21-E 3G8F7-SLK11 3G8F7-SLK11-E	なし	2020年3月末	2019007C	SYSMAC LINKネットワークをEtherNet/IPネットワークへ置換することをおすすめします。

プログラマブルコントローラ(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
コントローラ 形3G8SX用ケーブル	3G8SX-918□	なし	2019年3月末	2018007C	
給電ユニット	C1000H-APS01	なし	2019年3月末	2018015C	推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのすすめ」 (http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/) にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
給電ケーブル	C1000H-CN111	なし	2019年3月末	2018015C	
給電ユニット	C200H-APS03	なし	2022年3月末	2021009C	
給電ケーブル	C200H-CN111 C200H-CN211	なし	2022年3月末	2021009C	
温度調節ユニット	C200H-TC□□□	CS1シリーズ または CJ2シリーズ	2019年3月末	2018010C	推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
高速カウンタユニット	C200H-CT021	CS1W-CT021 または CJ1W-CT021	2019年3月末	2018010C	
ASCIIユニット	C200H-ASC11	CS1W-SCU21-V1 (または CS1 CPUユニ ット内蔵ポート) または CJ1W-SCU21-V1 (または CJ2 CPUユニ ット内蔵ポート)	2019年3月末	2018010C	
上位リンクユニット	C200H-LK201-V1	CS1W-SCU21-V1 (または CS1 CPUユニ ット内蔵ポート) または CJ1W-SCU21-V1 (または CJ2 CPUユニ ット内蔵ポート)	2019年3月末	2018010C	
固定金具	C200H-ATT□□一部商品	なし	2019年3月末	2018010C	
DINレール固定金具	C200H-DIN02	なし	2019年3月末	2018010C	
ペリフェラルインタ フェースユニット	C200H-IP007	なし	2019年3月末	2018010C	
アナログ入力PID制 御ユニット	C200H-PID03	CS1シリーズ または CJ2シリーズ	2019年3月末	2018010C	
プロコン接続ケーブ ル	C200HS-CN222	なし	2019年3月末	2018010C	
温度センサユニット	C200H-TS□□□	CS1シリーズ または CJ2シリーズ	2019年3月末	2018010C	
加熱冷却制御ユニッ ト	C200H-TV002	CS1シリーズ または CJ2シリーズ	2019年3月末	2018010C	
ベースユニット絶縁 板	C200HW-ATT□□一部 商品	なし	2019年3月末	2018010C	
ベースユニット	C200HW-BC□□□(- V1) C200HW-BI□□□(-V1)	CS1シリーズ	2019年3月末	2018010C	
コミュニケーションボ ード	C200HW-COM□□- (E)V1	CS1シリーズ または CJ2シリーズ	2019年3月末	2018010C	
C200H基本I/Oユニ ット C200Hグループ2多 点I/Oユニット	C200Hシリーズ一部商品	CS1シリーズ または CJ2シリーズ または 推奨代替商品なし	2019年3月末	2018010C	
アナログユニット	C200Hシリーズ一部商品	CS1シリーズ または CJ2シリーズ	2019年3月末	2018010C	
CJ1M CPUユニット	CJ1M-CPU11 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU13	CJ2M-CPU11 CJ2M-CPU12 CJ2M-CPU13	2021年3月末	2020017C	CJ1MシリーズのCPUユニットが生産 終了の対象となります。 推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの 置き換え時、使用中の機能によりプロ グラムの変更が必要になる場合があります。 CJ1Wユニットはそのまま使えます。
CJ1M(Ethernet機能 付き)CPUユニット	CJ1M-CPU11-ETN CJ1M-CPU12-ETN CJ1M-CPU13-ETN	CJ2M-CPU31 + CP1W-CIF01 CJ2M-CPU32 + CP1W-CIF01 CJ2M-CPU33 + CP1W-CIF01	2021年3月末	2020017C	
CJ1M(内蔵入出力 機能付き)CPUユニ ット	CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23	CJ2M-CPU11 + CJ2M-MD211 CJ2M-CPU12 + CJ2M-MD211 CJ2M-CPU13 + CJ2M-MD211	2021年3月末	2020017C	

プログラマブルコントローラ(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
CP1E CPUユニット	CP1E-E14□-A CP1E-E20□-A CP1E-E30□-A CP1E-E40□-A CP1E-E60□-A CP1E-N30S□-□ CP1E-N40S□-□ CP1E-N60S□-□ CP1E-N14D□-□ CP1E-N20D□-□ CP1E-N30D□-□ CP1E-N40D□-□ CP1E-N60D□-□	CP2E-E14DR-A CP2E-E20DR-A CP2E-E30DR-A CP2E-E40DR-A CP2E-E60DR-A CP2E-S30D□-□ CP2E-S40D□-□ CP2E-S60D□-□ CP2E-N14D□-□ CP2E-N20D□-□ CP2E-N30D□-□ CP2E-N40D□-□ CP2E-N60D□-□	2022年3月末	2021001C	推奨代替商品への置換えには、CP1E→CP2E置き換えガイド(SBCA-133)を準備しております。弊社WEBサイトよりダウンロードして、ご活用ください。
RS-422A/485(絶縁型)オプションボード	CP1W-CIF12	CP1W-CIF12-V1	2019年3月末	2018048C	形状と操作方法が変更になります。
プログラマブルコントローラ ボードタイプ	CPM2Bシリーズ C20HBシリーズ	なし	2019年3月末	2018006C	
拡張I/Oユニット	CPM2C-□E□	CP1W-□ または 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022002C	外形寸法、配線接続など多くの変更があります。
アダプタユニット	CPM2C-CIF01-V1 CPM2C-CIF11 CPM2C-CIF21	CP1W-CIF01 CP1W-CIF12-V1 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022002C	
温度センサユニット	CPM2C-TS□	CP1W-TS□	2023年3月末	2022002C	
CQM1用接続ケーブル	CQM1-CIF11	なし	2019年3月末	2018013C	形CQM1シリーズの推奨代替は形CJ2Mシリーズになります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をとまいません。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」 (http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。
給電ユニット	CQM1-IPS01 CQM1-IPS02	なし	2019年3月末	2018013C	
AC電源ユニット	CQM1-PA203	なし	2019年3月末	2018013C	
DC電源ユニット	CQM1-PD026	なし	2019年3月末	2018013C	
CS1DシリーズCPU ユニット	CS1D-CPU42S CS1D-CPU44S CS1D-CPU65S CS1D-CPU67S	CS1D-CPU44SA CS1D-CPU44SA CS1D-CPU67SA CS1D-CPU67SA	2022年3月末	2021013C	CS1D CPU単独システム用CPUユニット 形CS1D-CPU□□Sが生産終了の対象になります。 推奨代替商品 形CS1D-CPU□□SAは、ラダー言語に加えて、ST言語、SFC言語およびFBでのプログラミングが可能です。 推奨代替商品へのリプレースに関する詳細情報について当社Webサイト (https://www.fa.omron.co.jp/support/improvement/replace/replacement_guide/download.html)にて、置換えガイドのダウンロードが可能です。
トライアック出力ユニット	CS1W-OA201	CS1W-OA211	2023年3月末	2022042C	推奨代替商品では設定や配線の変更が必要になります。
サービス電源ユニット	CV500-IPS01	なし	2019年3月末	2018015C	推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をとまいません。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」 (http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
拡張ユニット	NSJW-CLK21-V1	CJ1W-CLK23	2022年2月24日	2022014C	推奨代替商品は 形NSJシリーズの表示部、コントローラ部、DeviceNet部がそれぞれ独立した商品になります。 形NSJシリーズで使用可能な拡張ユニットも生産終了の対象となります。 置き換え後の構成では消費電力の見直しが必要になることがあります。
拡張ユニット	NSJW-ETN21	CJ1W-ETN21	2022年2月24日	2022014C	
拡張ユニット	NSJW-IC101	CJ1W-IC101	2022年2月24日	2022014C	
光ファイバケーブル	S3200-HCCO101 S3200-HCCO501 S3200-HCCO102 S3200-HCCO502 S3200-HCCO103	S3200-HCCB101 S3200-HCCB501 S3200-HCCB102 S3200-HCCB502 S3200-HCCB103	2021年10月末	2020081C	本体の色が異なります。

ソフトウェア

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
CX-Motion	WS02-MCTC1-JV2 WS02-MCTC1-EV2	CXONE-AL01D-V4	2021年3月末	2020001C	CX-OneはCX-Motionを含む PLCプログラミングツールの統 合ツールパッケージです。
JPCN1サポートソフト	C200HW-ZW3PC3	なし	2019年3月末	2018009C	JPCN1サポートソフト(形 C200HW-ZW3PC3)の推奨代替 商品はありません。置換したネッ トワークに対応したサポートソフ トウェアを選択してください。
SYSMACサポートソフト ウェア	C500-ZL3DV1	CXONE-AL01D-V4-UP	2019年3月末	2018009C	

ネットワーク機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
DeviceNetボード (PCI ボード)	3G8F7-DRM21	なし	2023年9月末	2022099C	弊社製品での推奨代替商品は ありません。 ヒルシャー・ジャパン株式会社様 製品のDeviceNet-マスタ PCI ボード C1FX 50-DN/+ML をご 使用ください。 PC ソフトウェアの変更が必要で す。
DeviceNetボード (PCI ボード)	3G8F7-DRM21-E	なし	2023年9月末	2022099C	
I/Oリンクユニット	CP1W-SRT21	なし	2022年12月末	2021087C	
I/Oリンクユニット	CPM2C-SRT21	なし	2022年12月末	2021087C	
アナログ入力ターミナル	DRT2-AD04	なし	2021年11月18日	2021088C	他社相当品 株式会社エム・システム技研様 製 形R7D-SV4
アナログ出力ターミナル	DRT2-DA02	なし	2021年11月18日	2021088C	他社相当品 株式会社エム・システム技研様 製 形R7D-YV2 形R7D-YS2
センサ通信ユニット	ZS-CRT	なし	2023年1月末	2023003C	
産業用スイッチングハ ブ	W4S1-03B	W4S1-05D	2022年8月末	2021027C	・外形寸法、取付寸法が異なります。 ・電源接続方式がねじ式からプ ッシュイン式へ変更になります。 ・船舶規格を取得していません。
産業用スイッチングハ ブ	W4S1-05B W4S1-05C	W4S1-05D	2021年11月中旬	2021028C	・電源接続方式がねじ式からプ ッシュイン式へ変更になります。 ・船舶規格を取得していません。 ・SW・LSI・マイコン異常検知機 能は未サポートとなります。 ・上記以外の仕様・機能は互換 となります。
DeviceNet™コンフィ グレータ	3G8E2-DRM21-V1 3G8E2-DRM21-EV1	なし	2020年3月末	2019062C	他社相当品 Molex社様製 形112076-0001 本体の色、外形寸法が異なります。
DeviceNet™ボード (PCIボード)	3G8F7-DRM21-E10	3G8F7-DRM21-E	2019年3月末	2018005C	生産終了商品は推奨代替商品 形3G8F7-DRM21-Eを10枚1まと めにしたものです。
CompoNet™PCIバス用 マスタボード	3G8F8-CRM21	3G8F7-CRM21	2019年3月末	2018017C	
CompoBus/Sマスタユ ニット	CJ1W-SRM21	CJ1W-CRM21	2022年8月8日	2021087C	推奨代替商品 CompoNetへの 置換えには、プログラムの変更 や配線の変更が必要になりま す。
CompoBus/Sマスタユ ニット	CS1W-SRM21	CS1W-CRM21	2022年8月8日	2021087C	
CompoBus/Sマスタ付 CPUユニット	CPM2C-S1□0C	なし	2022年8月8日	2021087C	
プログラマブルスレー ブ	CPM2C-S1□0C-DRT	なし	2022年8月8日	2021087C	
デジタルI/Oスレーブ	CRT1-ID16-DF	なし	2019年3月末	2018012C	
DeviceNet™周辺機器	DCA1-5CN□□□□ DCA1-5CN□□□□-R DCA1-5C□□ DCA1-5CS□□□□ DCA1-5CS□□□□-R DCA2-5CN□□□□ DCA2-5C□□	なし	2021年3月末	2020016C	
CompoBus/S周辺機 器	SCA1-4F10	なし	2024年3月末	2023016C	
CompoBus/S周辺機 器	SCN1シリーズ	なし	2024年3月末	2023016C	
CompoBus/S周辺機 器	SRS2-1	なし	2024年3月末	2023016C	
CompoBus/S周辺機 器	XS8シリーズ	なし	2024年3月末	2023016C	
Sコントローラ	SRM1-C01/C02-V2	なし	2022年8月8日	2021087C	
CompoBus/Sリモート I/Oターミナル	SRT2シリーズ	CRT1シリーズ または 推奨代替商品なし	2022年12月末	2021087C	推奨代替商品 CompoNetへの 置換えには、プログラムの変更 や配線の変更が必要になりま す。

ネットワーク機器(つづき)

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
DeviceNet™アナライザ	WS02-ALDC1(-E)(-J)	なし	2020年3月末	2019039C	
デバイスインスペクタ	WS02-DIPC1(-E)(-J) WS02-DIPC1(-ELXX)(- JLXX)	なし	2020年3月末	2019039C	
ネットエクスサーバ	WS02-NX□C1(-E)(-J)	なし	2020年3月末	2019039C	
DeviceNet™プロキシサ ーバ	WS02-PEDC1(-E)(-J)	なし	2020年3月末	2019039C	
DeviceNet™太線用防 水コネクタ	XS4F-D421-1C5-A XS4M-D421-1C5-A XS4P-D□21-□□□-□ XS4R-D424-6 XS4W-D□□□-1□□□-□	なし	2021年3月末	2020036C	

プログラマブルターミナル

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
プログラマブルターミナル	NA5-12W101B NA5-12W101S NA5-15W101B NA5-15W101S	NA5-12W101B-V1 NA5-12W101S-V1 NA5-15W101B-V1 NA5-15W101S-V1	2021年6月末	2021059C	配線接続が異なります。 保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
プログラマブルターミナル	NA5-7W001B NA5-7W001S NA5-9W001B NA5-9W001S	NA5-7W001B-V1 NA5-7W001S-V1 NA5-9W001B-V1 NA5-9W001S-V1	2021年1月末	2021018C	
プログラマブルターミナル	NA5-7U001B NA5-7U001S NA5-9U001B NA5-9U001S NA5-12U101B NA5-12U101S NA5-15U101B NA5-15U101S	NA5-7W001B NA5-7W001S NA5-9W001B NA5-9W001S NA5-12W101B NA5-12W101S NA5-15W101B NA5-15W101S	2019年3月末	2018028C	推奨代替商品はハードウェア、ソフトウェア共に完全な互換性を有しています。
プログラマブルターミナル	NB10W-TW01B	NB10W-TW01B-V1	2022年12月末	2022084C	
プログラマブルターミナル	NB3Q-TW01B	NB3Q-TW01B-V1	2022年12月末	2022084C	
プログラマブルターミナル	NB5Q-TW01B	NB5Q-TW01B-V1	2022年12月末	2022084C	
プログラマブルターミナル	NB7W-TW01B	NB7W-TW01B-V1	2022年12月末	2022084C	
プログラマブルターミナル	NS□-□□□□(B)-V2	NA5-□W□□□□-V1	2022年2月24日	2022013C	保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
プログラマブルターミナル	NSH5-SQ□□10B-V2	なし	2022年2月24日	2022013C	
プログラマブルターミナル	NT21-ST121-E NT21-ST121B-E	NB3Q-TW01B または NB5Q-TW01B	2019年3月末	2018053C	推奨代替機種はNT21とはハード/ソフト共に互換性はありません。 NBシリーズは、65536色TFTのコストパフォーマンスが高いタッチパネルで、作画ツール(NB-Designer)はオムロンWebサイトから無償ダウンロードできます。
プログラマブルターミナル	NT631C-ST153B-EV3	NA5-12W101B-V1	2022年8月末	2021084C	保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
プログラマブルターミナル	NT631C-ST153B-V3	NA5-12W101B-V1	2022年8月末	2021084C	
プログラマブルターミナル	NT631C-ST153-EV3	NA5-12W101S-V1	2022年8月末	2021084C	
プログラマブルターミナル	NT631C-ST153-V3	NA5-12W101S-V1	2022年8月末	2021084C	
プログラマブルターミナル	NV3Q-□□□□1	NB3Q-TW01B-V1	2023年6月末	2022105C	
プログラマブルターミナル	NV3W-M□□□(L)-V1	NB3Q-TW01B-V1	2023年11月末	2022104C	
プログラマブルターミナル	NV4W-M□□□1	NB5Q-TW01B-V1	2023年6月末	2022105C	
反射保護シート	NP3-KBA04	なし	2019年3月末	2018038C	
インタフェースユニット	NS-AL002	なし	2022年2月24日	2022013C	
インタフェースユニット	NS-CA001	なし	2022年2月24日	2022013C	
インタフェースユニット	NS-CA002	なし	2022年2月24日	2022013C	
インタフェースユニット	NS-CLK21	なし	2022年2月24日	2022013C	
脱着ボックス	NSH5-AL001	なし	2022年2月24日	2022013C	
インターフェース用アタッチメント	NT20-IF001	なし	2019年3月末	2018039C	
ケーブル	NT-CNT121	なし	2022年8月末	2021084C	

R F I Dシステム

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
データキャリア	V600-D23P□ V600-D8K□	V680-D1KP□ V680S-D8KF□	2024年9月末	2021082C	外形寸法、取付寸法など多くの 変更があります。 交信周波数が異なります。V680 シリーズをご使用いただく場合 は、コントローラも変更ください。 交信距離仕様が近いアンテナと RFタグの組み合わせで代替品 を推奨しています。そのため外 形サイズが変更となる組み合わ せがあります。詳細はユーザー ズマニュアルを参照ください。
RFIDシステム形V600 シリーズ用データキャ リア	V600-D8KR12	V600-D8KR12D	2020年3月末	2018050C	推奨代替品は同仕様にて設計 しておりますが、外形寸法(厚 み)において差異があります。 使用に際しましては事前に十分 ご検討頂けますようお願いしま す。 詳細につきましてはお問い合わせ ください。
リードライトヘッド	V600-H□	V680-H□	2024年9月末	2021082C	配線接続、動作特性が異なりま す。 交信周波数が異なります。V680 シリーズをご使用いただく場合 は、コントローラも変更ください。 交信距離仕様が近いアンテナと RFタグの組み合わせで代替品 を推奨しています。そのため外 形サイズが変更となる組み合わ せがあります。詳細はユーザー ズマニュアルを参照ください。
DeviceNet™ IDスレー ブ	V600-HAM42-DRT V600-HAM42-DRT-2	V680-HAM42-DRT 推奨代替商品なし	2024年9月末	2021081C	外形寸法、動作特性など多くの 変更があります。 交信周波数が異なるため、アン テナやRFタグはそのままご使用 いただくことは出来ません。 V680シリーズのアンテナとRFタ グに変更ください。 DeviceNet™ IDスレーブは、形 V600互換アクセスモードを搭載 しており、形V600から簡単に置 き換えできます。詳細はユーザー ズマニュアルを参照ください。
アンプ	V600-HAM81 0.5M V600-HAM91 0.5M V600-HAR81 0.5M V600-HAR91 0.5M V600-HAR92 0.5M	V680-HAM81 V680-HAM91 V680-HAM81 V680-HAM91 V680-HAM91	2024年9月末	2021081C	外形寸法、動作特性など多くの 変更があります。
インテリジェントフラグ	V600-HS63-3 □□	なし	2021年1月末	2020073C	
ID Map Manager(PC 用)	V680-A-IMMJP-P01	なし	2021年1月末	2020073C	

インバータ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
高機能型汎用インバータ	3G3RX-□-V1	3G3RX2-□	2022年8月末 通信ユニット (オプション品) は2029年8月生 産終了予定	2021068C	(1) 形3G3RX-□-V1と形3G3RX2-□の取付け寸法は同一のため、インバータ本体はそのまま交換できますが、主回路端子台および制御回路端子台の位置・配線方式が異なるため、「高機能型汎用インバータRXシリーズ置き換えガイド3G3RX-V1から3G3RX2へ(SBCE-114)」(以降「置き換えガイド」)にてご確認をお願いします。 (2) 形3G3RX-□-V1と形3G3RX2-□のパラメータの工場出荷時設定値が異なるため、置き換えガイドにてご確認をお願いします。また、設定に際しては、形3G3RX-□-V1のユーザーズマニュアル(SBCE-367)および形3G3RX2-□のユーザーズマニュアル(SBCE-437)を参照いただき、機能詳細を確認した上で設定ください。 (3) 形3G3RX2-□では、形3G3RX-□-V1用デジタルオペレータ、PG ボード、通信ユニット(オプション品)は使用出来ません。 (4) 形3G3RX2-□では、オペレータが形3G3RX-□-V1の4桁7SEG表示から、LCD(カラー液晶)オペレータへ変更しています。操作方式が異なるため、形3G3RX2-□のユーザーズマニュアルを参照いただき、機能詳細を確認した上でご使用ください。 (5) 形3G3RX-□-V1では、三相400V 0.4kWの品揃えをしていましたが、形3G3RX2-□では準備されていません。申し訳ありませんが、三相400V 0.75kWでの置き換えをお願いいたします。 (6) 制御回路の初期値は形3G3RX-□-V1と異なり、ソース論理で出荷しています。配線完了後、電源投入前に、回路にあわせてDIPスイッチの設定を確認してください。 (7) 形3G3RX-□-V1では内蔵EMCフィルタは”無効”設定で出荷していましたが、形3G3RX2-□では”有効”に設定した状態で出荷しています。主に以下の場合においては、EMCフィルタを無効にする必要がある場合があります。必要に応じてEMCフィルタの配線を変更してください。 ・外部ノイズフィルタを使用される場合 ・欧州以外の電源環境において使用される場合
デジタル指令ボード	3G3AX-DI01	なし	2022年8月末	2021068C	
EMC用ノイズフィルタ	3G3AX-EFI2□ 3G3AX-EFIB□	なし	2021年6月末	2021058C	
PGボード	3G3AX-PG01	3G3AX-RX2-PG01	2022年8月末	2021068C	外形寸法、配線接続など多くの変更があります。

サーボモータ／サーボドライバ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ポジションドライバ 形 FND-X用ティーチング ボックス接続ケーブル	CV500-CN22A CV500-CN42A CV500-CN62A	なし	2021年3月末	2020002C	形FND-Xは2010年3月に生産終了済です。保守期間終了にともないティーチングボックス接続ケーブルを生産終了します。
ROMカセット	CVM1-MP703-V1	なし	2021年3月末	2020002C	形FND-Xは2010年3月に生産終了済です。保守期間終了にともないROMカセットを生産終了します。
モニタソフト接続用ケーブル	R7A-CCA002P□	なし	2019年3月末	2011098	
モータケーブル (エンコーダ・動力ケーブル 一体型)	R7A-CEA□□□S R7A-CEA□□□B	なし	2019年3月末	2011098	
ACサーボシステム用 コネクタ	R7A-CNA01R	なし	2020年3月末	2019008C	
エンコーダコネクタ(モ ータ側)	R7A-CNA02R	なし	2019年3月末	2011098	
エンコーダケーブル	R7A-CRA□□□C R7A-CRA□□□CR	なし	2019年3月末	2011098	
サーボシステム用通 信用ケーブル	R88A-CCG001P4 R88A-CCG0R5P4	なし	2021年3月末	2020065C	
ACサーボシステム W シリーズ用コネクタ	R88A-CNW02R	なし	2020年3月末	2020009C	
ACサーボドライバ	R88D-GN75H-ML2	なし	2021年12月21日	2022036C	
ACサーボドライバ	R88D-GT75H	R88D-KT75H	2021年12月21日	2022036C	・GシリーズMECHATROLINK-IIタイプでは7.5kW仕様が存在しましたが、G5シリーズでは存在しません。 ・G5シリーズはパラメータユニットに対応しておりません。パソコンツールよりパラメータ設定を行ってください。 ・形R88D-GT75Hと形R88D-KT75Hでは取付寸法が異なります。形R88D-KT75Hは形R88D-GT75Hよりも前面取付時の角穴の横寸法が小さくなります。また、取付用ねじ穴の間隔が45mmになり、取付ねじの必要数が6本から10本になります。必要に応じて追加加工を行ってください。 ・形R88D-KT75Hは形R88D-GT75Hと比較して、出力信号が2点減少しています。汎用出力に適切な機能を設定してください。
サーボモータ用減速 機	R88G-VRSF□CJシリーズ R88G-VRSF□PCJシリーズ	R88G-VRXF□CJシリーズ R88G-VRXF□PCJシリーズ	2019年3月末	2017066C	推奨代替商品 形R88G-VRXFシリーズに置換する際に、下記の仕様差にご注意いただくようお願いいたします。 1. 外形寸法の相違 寸法の詳細をご確認のうえ、取付け可否をご確認ください。 2. 質量の相違 質量をご確認のうえ、取付け可否をご確認ください。 3. モータ取付用ボルト長さの相違 モータへの取り付けは、商品に同梱されているボルトをご使用ください。 4. 動作特性の相違 置換後、動作確認を実施し、必要に応じチューニングを実施してください。
ACサーボモータ	R88M-G6K010T-□	R88M-K6K010T-□	2021年12月21日	2022036C	・GシリーズMECHATROLINK-IIタイプでは7.5kW仕様が存在しましたが、G5シリーズでは存在しません。 ・G5シリーズはパラメータユニットに対応しておりません。パソコンツールよりパラメータ設定を行ってください。

サーボモータ／サーボドライバ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ACサーボモータ	R88M-G7K515T-□	R88M-K7K515T-□	2021年12月21日	2022036C	・GシリーズMECHATROLINK-IIタイプでは7.5kW仕様が存在しましたが、G5シリーズでは存在しません。 ・G5シリーズはパラメータユニットに対応しておりません。パソコンツールよりパラメータ設定を行ってください。

協調ロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
協調ロボット HW3.0/3.1	RT6-0□□□□0 RT6-1□□□□0 RT6-2□□□□0	RT6-0□□□□1 RT6-1□□□□1 RT6-2□□□□1	2020年3月末	2020015C	コントロールボックスの入出力端子の端子数と配置が違います。

モバイルロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
Enterprise Manager 1100	11167-100	11168-200	2019年11月末	2019002C	本体の色、外形寸法が異なります。 推奨代替商品の形11168-200は生産終了商品の形11167-100に比べて奥行きが88mm長くなっています。
EM2100	11168-200	20271-900	2022年6月末	2021066C	- Legacy MSS 4.X EM2100(形11168-200)はFLOW CORE MSS 5.X EM2100(形20271-900)に置き換え可能です。 - 形11168-200はフィールドで形20271-900と同等の機能にアップグレードできます。 Fleet Operations Workspace/EM2100 移行ガイドの第3章に記載されている手順に従ってください。 - 形20271-900をフィールドダウングレードして、形11168-200と同等の機能にすることが可能です。 Fleet Operations Workspace/EM2100 移行ガイドの第4章に記載されている手順に従ってください。
Call / Door Box	13029-802	23419-802 + 23419-812 (2023年4月発売予定)	2023年3月末	2022080C	- 推奨代替商品 23419-802 と生産終了商品 13029-802 は、ロボットソフトウェアを2023年4月にリリース予定の最新版FLOW Core 3.1.0 にバージョンアップすれば、同じフリートで一緒に使用することが可能です。推奨代替商品 23419-802は、旧バージョンのソフトウェア(FLOW Core 3.1.0以前)を搭載したロボットには使用できません。 - 生産終了商品 13029-802 は電源が付属していますが、推奨代替商品 23419-802 では Mobile IO Box Power Supply 23419-812 という別形式になります。お客様はこの電源を注文するか、お手持ちの電源を使用するかを選択することができます。 - 推奨代替商品は2023年4月に発売予定です。推奨代替商品の詳細については、弊社担当営業にお問い合わせください。 - FLOW Core 3.1.0 にバージョンアップされたお客様は、 ①それまでご使用頂いていた旧 Call/Door Boxは問題なく継続的にご使用頂けます。 ②旧 Call/Door Boxのご使用環境に新 Mobile IO Boxが追加されても、新旧混在してご使用頂けます。
タッチスクリーン	13605-000	なし	2023年6月末	2022087C	
モバイルロボット用バッテリー	18578-000	20452-000	2021年3月末	2020066C	
FLOW Migration Bundle	20271-3□□	20271-806	2021年12月末	2022008C	FLOW Migration Bundleは、旧ソフトウェアLegacy MSSから新ソフトウェアFLOW Coreへの移行を希望されるお客様のために、発売当初のプロモーションとして用意されたライセンス用の形式です。生産終了する形式はロボット必要台数に応じ数種類用意されていましたが、推奨代替品である標準のプライマリFLOW Coreライセンスはフリートマネージャーに接続するロボット1台につき1つ必要ですので、ロボットの台数に応じてライセンス数を調整する必要があります。

モバイルロボット（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
LD-60	37031-□□□□□	37032-□□□□□	2022年3月末	2021043C	・生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を追加し、混在でフリート(群)管理で使用される場合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケースがあります。 混在で使用を検討される場合は、最寄りのオムロン営業へお問い合わせください。 ・旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走査レーザー(部品番号 12172-032F)に置き換えることが可能です。 ・新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご使用ロボットがi5LDコア(部品番号 22735-000)とARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備えている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使用頂いているロボットへの据付は不可です。
LD-90	37041-□□□□□	37042-□□□□□	2022年3月末	2021043C	
LD-90X	37061-□□□□□	37062-□□□□□	2022年3月末	2021043C	
LD-105CT	37141-□□□□□	37142-□□□□□	2022年3月末	2021043C	
LD-130CT	37161-□□□□□	37162-□□□□□	2022年3月末	2021043C	
LD-105CT(カートラ ンスポータ)	37142-00010	なし	2023年6月末	2022088C	
LD-105CT(カートラ ンスポータ)	37142-00012	なし	2023年6月末	2022088C	
LD-105CT(カートラ ンスポータ)	37142-01014	なし	2023年6月末	2022088C	
LD-130CT(カートラ ンスポータ)	37162-00010	なし	2023年6月末	2022088C	
LD-130CT(カートラ ンスポータ)	37162-00012	なし	2023年6月末	2022088C	
LD-130CT(カートラ ンスポータ)	37162-01014	なし	2023年6月末	2022088C	
カート	75020-000	なし	2023年6月末	2022088C	
カート	75100-000	なし	2023年6月末	2022088C	

産業用ロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
スカラロボット	1720□-14500	RS4-2054002	2023年3月末	2022066C	・ロボット言語V+のバージョンが異なるため、動作中のプロジェクトは使用することはできません。 オムロン制御機器ホームページ(I-WEB)より Application Controller Environment(ACE) 最新版 (Ver.4.4)をダウンロードいただきプロジェクトを作成してください。
スカラロボット	1720□-15000	RS4-2055002	2023年3月末	2022066C	・ロボットコントローラ SmartController EXとは接続できません。
スカラロボット	1720□-16500	RS4-2056502	2023年3月末	2022066C	・取付寸法の互換性がありません。代替商品の外形寸法を確認いただき、設置してください。 ・形RS4-2054002/RS4-2055002 は、200-240VACの代わりに48VDC、20A電源が必要となります。
ビジョンシステム	14189-901	AC1-152000	2020年10月末	2020005C	本体の色、外形寸法、取付寸法が異なります。 出荷時にインストールしている Application Controller Environment(ACE)のバージョンが異なるため、形14189-901で作成したプロジェクトを形AC1-152000にインストールしているACEで使用する事はできません。 形14189-901 ACE3.8で作成したプロジェクトを形AC1-152000で使用する場合は、オムロン制御機器ホームページ(I-WEB)より ACE3.8をダウンロードいただき、形AC1-152000へインストールしてご使用ください。
垂直多関節ロボット Viper	1720□-360□0	1721□-360□0	2022年12月末	2023009C	・付属のeMotionBlox-60R(コントローラ内蔵)アンプ(P/N:19600-000)が変更(P/N:19600-200)になります。 ロボット本体に変更はありません。
垂直多関節ロボット Viper	1720□-380□0	1721□-380□0	2022年12月末	2023009C	・変更後のeMotionBloxコントローラは、eV+ version 2.4C12以上が必要となります。 ・変更前にお使いのMicroSDカードは、新しいコントローラで使用できません。
産業用カメラ	24114-101	STC-MCS43POE	2022年8月末	2022097C	・生産終了商品にはカメラケーブル(18472-000)とパワーI/Oケーブル(09454-610)が付属されていますが、推奨 代替商品には付属していません。それぞれ個別にご準備ください。 ・カメラケーブル(18472-000)の代替品は、ロックネジ付き GigE ケーブル(FJ-VSG 10M)です。
産業用カメラ	24114-200	STC-MBE132POE	2022年8月末	2022097C	パワーI/Oケーブル (09454-610)の代替品は、電源・I/O ケーブル(FJ-VSP2 10M)です。
産業用カメラ	24114-201	STC-MCE132POE	2022年8月末	2022097C	・生産終了商品付属のパワーI/Oケーブル(09454-610)と、パワーI/Oケーブルの代替品の電源・I/O ケーブル (FJ-VSP2 10M)のバラ線の配線色は異なります。誤配線により機器破損する恐れがあるため、仕様書を確認 のうえ正しく配線してください。 ・取付寸法が異なるため、新たな取り付け穴の変更が必要となります。 ・推奨代替商品のカメラは、ACE 4.3以降のソフトウェアが必要となります。

電力監視

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
電力量モニタ	KM100-T-FLK KM100-TM-FLK	なし	2020年3月末	2019028C	
スマート電力量モニタ 多回路タイプ	KM1-EMU8A-FLK	KM50シリーズ	2024年3月末	2023027C	KM50シリーズには温度計測機能がありません。
スマート電力量モニタ 多回路タイプ	KM1-PMU1A-FLK	KM-Nシリーズ	2024年3月末	2023027C	KM-Nシリーズとは専用CTの形式が異なりますので、置換えの際はCTとCTケーブルの交換も必要です。
スマート電力量モニタ 多回路タイプ	KM1-PMU2A-FLK	KM-Nシリーズ	2024年3月末	2023027C	KM-Nシリーズには警報出力機能やロギング機能がありません。 KM-N1-FLKはネジ取付ができません。
スマート計測監視機器	KE1-CTD8E	なし	2024年3月末	2023028C	
スマート計測監視機器	KE1-DRT-FLK	なし	2024年3月末	2023028C	
スマート計測監視機器	KE1-ZCT8E	なし	2024年3月末	2023028C	
スマート計測監視機器	KE1-PGR1C-FLK	KM-Nシリーズ または KM50シリーズ または K8AK-PM□ または AGD-N5	2024年3月末	2023028C	KE1シリーズは複数の機能を有するため複数の推奨代替品があります。下表は機能を切り口とした推奨代替一覧です。 KE1-PGR1C-FLK 電力計測・警報出力・RS485通信 KM-N、KM50-□ 注1、注2、注3 漏電計測・警報出力・RS485通信 AGD-N5 注6 電流計測・警報出力・RS485通信 KM-N、KM50-□ 注1、注2、注3 電圧計測・警報出力・RS485通信 KM-N、KM50-□ 注1、注2、注3 欠相・逆相警報出力・RS485通信 K8AK-PM 注4 ・注1：KM-Nシリーズには警報機能はありません。警報出力が必要な場合はKM50-□を使用してください。 ・注2：KM50-□の出力はトランジスタ出力です。リレー出力はありません。 ・注3：KM50-□はDINレール取付の場合、取付金具KM50-OPT-CD1が別途必要です。 ・注4：KM-Nシリーズは専用CTの形式が異なりますので置換えの際はCTとCTケーブルの交換も必要です。 ・注5：K8AK-PMIには計測機能・通信機能はありません。欠相、逆相の警報機能のみになります。 ・注6：AGD-N5には計測機能・通信機能はありません。漏電の警報機能のみになります。 零相変流器OTG-L□は流用できます。
スマート計測監視機器	KE1-PVS1C-FLK	KM-Nシリーズ または KM50シリーズ または K8AK-PM□ または K8AK-PW□	2024年3月末	2023028C	
スマート計測監視機器	KE1-VAU1B-FLK	KM50シリーズ または K8AK-PM□	2024年3月末	2023028C	
スマート計測監視機器	KE1-VSU1B-FLK	KM50シリーズ または K8AK-PM□ または K8AK-PW□	2024年3月末	2023028C	

電力監視（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
小型電力量センサ	KM20-B40 KM20-B40-FLK	KM-N1-S01 (KM-N1-FLKと KM-N1OP-01との セット式)	2019年3月末	2016012C	本体の色、外形寸法が異なります。 形KM20-CTF-□Aシリーズは、他機種に使用しているため生産終了しません。 形KM-N1-S01へ置き換えする場合、KM20モードを必ず選択してご使用ください。詳細はマニュアル(KANC-713)を参照ください。 形KM-N1-S01へ置き換えする場合、DINレール取付のみとなります。 KM20モードで搭載されているアドレスマップはすべての項目でRead Onlyです。通信による設定値の書込みはできません。 KM20 モードで設定値を変更する場合は、形KM-N1-FLK本体を直接操作して変更してください。 CT比、VT比の設定値の考え方が形KM20-B40シリーズと異なります。
DCクランプロガー	ZN-DGC11	なし	2021年5月末	2021042C	

EQO環境センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-FC02	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-FC03	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-FGT200	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-FGT500	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-FGX21	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD10A	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD10B	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD20A	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD20B	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD3A	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD3B	なし	2023年9月末	2022052C	
圧縮エアを見える化するエア流量センサ	D6FZ-JD5B	なし	2023年9月末	2022052C	
エア流量センサ	D6FZ-FGS1000	なし	2023年9月末	2021073C	
エア流量センサセット	D6FZ-FGS1000-S	なし	2023年9月末	2021073C	
エアパーティクルセンサ校正サービス	ZN9-PD	なし	2021年1月末	2020075C	

データ収集機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
センサネットワークコントローラ	EW700-M20L	EQ100-E	2023年9月末	2022096C	EQ100-Eにはデマンド監視機能（ピーク電力監視機能）はありません。 EQ100-Eは内部メモリのデータ保存期間が1週間です。 1 週間以上の収集データを保存する場合は、SD カードを使用してください。
センサネットワークコントローラ	EW700-P40L	EQ100-E	2023年9月末	2022096C	
センサネットワークサーバー	EQ100	EQ100-E	2019年3月末	2018032C	

監視・分析ソフトウェア

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
環境あんどん	EQS-AD10	EQS-AD10-E	2019年3月末	2018032C	
省エネ分析支援ソフト Dr.ECO	EWS-DE10	なし	2019年12月末	2019026C	

無線機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
FA無線LANユニット	WE70シリーズ	なし	2020年6月末	2019059C	他社相当品 MOXA Inc. 様製 形AWKシリーズ 推奨代替商品の詳細および標準価格につきましては、販売店様へお問い合わせください。

クリーン機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
エアクリーンユニット	ZN-A ZN9-ACP	なし	2021年1月末	2020075C	

パワーサプライ（電源）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
スイッチング・パワー サプライ	S82Sシリーズ S82S-□□05 S82S-□□12 S82S-□□24 S82S-7727 S82S-□□15 S82S-7728	S8VSシリーズ 15Wタイプ S8VS-01505 S8VS-01512 S8VS-01524 S8VS-01512(2台) S8FS-Gシリーズ 15Wタイプ S8FS-G01515CD S8FS-G01515CD(2台)	S82S-7727、 S82S-7728: 2022年9月末 S82S-□□05、 S82S-□□12、 S82S-□□15、 S82S-□□24: 2023年3月末	2022059C	・外形寸法が異なります。 ・配線接続が異なります。 ・±出力は2台接続にて置き換え可能です。 ・取り付け寸法が異なります。 ・定格入力電圧がDC入力からAC入力に変わります。 ・過電流保護特性が異なります。 ・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。
スイッチング・パワー サプライ	S8EAシリーズ	S8FS-Gシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019003C(ON)	・外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 ・起動時間が長くなります。 ・出力保持時間が短くなります。 ・冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 以下理由により、最終購入数量を決定の際はご注意ください。 ・2020年12月以降は、取得安全規格が失効するため、欧州への出荷が制限されます。 ・規格失効後も解析受付は可能ですが、修理・代品提供は保証期間内であっても対応できなくなる可能性があります。
スイッチング・パワー サプライ	S8EXシリーズ S8EXシリーズ 240Wタイプ (不足電圧検出機能を使用)	S8FS-Gシリーズ または 推奨代替商品なし S8JX-Pシリーズ 300W/600Wタイプまたは 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019004C(ON)	・外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 ・起動時間が長くなります。 ・出力保持時間が短くなります。 ・過電流保護特性が異なります。 ・冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 以下理由により、最終購入数量を決定の際はご注意ください。 ・2020年12月以降は、取得安全規格が失効するため、欧州への出荷が制限されます。 ・規格失効後も解析受付は可能ですが、修理・代品提供は保証期間内であっても対応できなくなる可能性があります。
スイッチング・パワー サプライ	S8JX-Nシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 300W(12/24/48V)タイプ 600W(12/24/48V)タイプ S8JX-Nシリーズ 300W(5V)タイプ 600W(5V)タイプ	S8FS-Gシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 300W(12/24/48V)タイプ 600W(12/24/48V)タイプ S8JX-Pシリーズ 300W(5V)タイプ 600W(5V)タイプ	2019年3月末	2017043C	・外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 ・起動時間が長くなります。 ・出力保持時間が短くなります。 ・過電流保護特性が異なります。 ・並列運転ができないタイプがあります。 ・冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 ・推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 ・推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 ・推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。
スイッチング・パワー サプライ	S8JX-Pシリーズ 50/100/150Wタイプ	S8FS-Gシリーズ 50/100/150Wタイプ	2019年3月末	2017042C	・外形寸法、配線接続、取付寸法、入力電流、力率が異なります。 ・出力保持時間が短くなります。 ・過電流保護特性が異なるタイプがあります。 ・ディレーティング曲線が異なります。 ・推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 ・推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 ・推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。

パワーサプライ（電源）（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
スイッチング・パワー サプライ	S8VMシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 不足電圧検出機能付タイプ S8VMシリーズ 300W(5V,12V,24V)タイプ 600W(5V,12V,24V)タイプ S8VMシリーズ 300W(15V)タイプ 600W(15V)タイプ 1500W(24V)タイプ	S8FS-Gシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ S8VSシリーズ(表示モニタ付) 60/90/120/180Wタイプ S8JX-Pシリーズ 300W(5V,12V,24V)タイプ 600W(5V,12V,24V)タイプ S8FS-Gシリーズ 300W(15V)タイプ 600W(15V)タイプ 600W(24V)タイプ (並列運転機能タイプ)	2019年3月末	2018041C	・外形寸法、配線接続、取り付け方法が異なります。 ・起動時間が長くなります。 ・出力保持時間が短くなります。 ・過電流保護特性が異なります。 ・並列運転ができないタイプがあります。 ・リモートセンシング機能がないタイプがあります。 ・冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 ・並列接続が必要なタイプがあります。 ・推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 ・推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 ・推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。
バッテリー	S82Y-BAT01	なし	2021年12月末	2020087C	
バッテリー	S82Y-BAT02	なし	2021年9月末	2020087C	
シャーシ・カバー	S82Y-EX□□□LC	なし	2020年3月末	2019005C(ON)	
入力・出力用ハーネス	S82Y-EX□□H□-□□	なし	2020年3月末	2019005C(ON)	
取り付け金具	S82Y-JX□□B S82Y-JX□□F S82Y-JX0□DIN S82Y-J00F S82Y-J30F	なし	2019年3月末	2017043C	
取り付け金具	S82Y-JX02DIN	なし	2019年3月末	2017042C	
パワーサプライ用DIN レールワンタッチベース	S82Y-JXFAN	なし	2024年3月末	2023021C	
バッテリーホルダ	S82Y-TS01	なし	2021年12月末	2020087C	
取り付け金具	S82Y-VM□□B S82Y-VM□□F S82Y-VM□□S S82Y-VM□□D	なし	2019年3月末	2018041C	
パワーサプライ用DIN レールワンタッチベース	S82Y-VM□FANシリーズ	なし	2024年3月末	2023021C	
不足電圧検出力用 配線ケーブル	S82Y-VM10H	なし	2019年3月末	2018041C	
信号入出力用コネクタ 端子およびハウジング ケーブル	S82Y-VM30C	なし	2019年3月末	2018041C	
停電検出器	S87A-11N S87A-12N	なし	2022年6月末	2021047C	
バスラインコネクタ	S8T-BUS□1/-BUS□2	なし	2024年3月末	2022050C	

パワーサプライ（電源）（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
DC/バックアップブロック バッテリーホルダ バッテリー	S8T-DCBU-01 S82Y-TS01 S82Y-BAT01	S8BA-24D24D240LF	2021年12月末	2020087C	・外形寸法が異なります。 ・配線接続が異なります。 ・取り付け方法が異なります。 ・組合せ可能なDC電源が異なります。 ・バッテリーの種類が異なります。 ・電圧低下を検出する電圧値が異なります。 ・バックアップ時の出力電圧が異なります。 ・入出力信号機能が異なります。 ・バッテリーの交換期間が異なります。 ・推奨代替商品の形S8BA-24D24D240LFの出力容量は240Wです。 ・必要なバックアップ時間によっては、容量ランクの低いものでも代替いただける可能性がございます。 ・推奨代替商品の形S8BA-24D24D240LFはバッテリー一体型のため、バッテリーホルダとバッテリーは不要です。
DC/バックアップブロック バッテリーホルダ バッテリー	S8T-DCBU-01 S82Y-TS01 S82Y-BAT02	S8BA-24D24D360LF	2021年12月末 (S82Y-BAT02のみ、2021年9月末)	2020087C	・外形寸法が異なります。 ・配線接続が異なります。 ・取り付け方法が異なります。 ・組合せ可能なDC電源が異なります。 ・バッテリーの種類が異なります。 ・電圧低下を検出する電圧値が異なります。 ・バックアップ時の出力電圧が異なります。 ・入出力信号機能が異なります。 ・バッテリーの交換期間が異なります。 ・推奨代替商品の形S8BA-24D24D360LFの出力容量は360Wです。 ・必要なバックアップ時間によっては、容量ランクの低いものでも代替いただける可能性がございます。 ・推奨代替商品の形S8BA-24D24D360LFはバッテリー一体型のため、バッテリーホルダとバッテリーは不要です。
ブロック電源	S8TSシリーズ 25W5Vタイプ 30W12Vタイプ S8TSシリーズ 60W24Vタイプ	S8VSシリーズ 30W5Vタイプ 30W12Vタイプ S8VK-Sシリーズ 60W24Vタイプ	2024年3月末	2022050C	・外形寸法が異なります。 ・配線接続が異なります。 ・取り付け方法が異なります。 ・起動時間が異なります。 ・出力保持時間が異なります。 ・過電流保護特性が異なります。 ・並列運転ができないタイプがあります。 ・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 ・推奨代替商品の形S8VS-03005の出力容量は20Wです。 ・不足電圧表示/不足電圧検出出力はありません。

状態監視機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
モータ状態監視機器 電流総合診断タイプ	K6CM-C1MA-EIP K6CM-C1MD-EIP	K6CM-C12MA-EIP K6CM-C12MD-EIP	2021年3月末	2020047C	

軸流ファン

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ボックスファン	R87B-Fシリーズ一部商品 R87B-Tシリーズ	R87B-N□(アタッチメン ト) + R87□-A□A15□(AC軸 流ファン) + R87F-PC-20(プラグコー ド) + R87F-SET1238(オプショ ンセット)	2023年3月末	2022028C	形R87B-□シリーズの推奨代替 品はアタッチメント (形R87B-N□)、軸流ファン (形R87□-A□A15□)、プラグコ ード(形R87F-PC-20)、オプショ ンセット(フィンガーガード、取付 ねじ、バネ座金、ナットのセット 品: 形R87F-SET1238)の個別手 配になります。尚、軸流ファン本 体は中速タイプ (形R87□-A□A15MP)から高速 タイプ(形R87□-A□A15HP)へ の置き換えになります。
AC軸流ファン(□120 × t38、端子タイプ、中 速)	R87□-A□A15MP	R87□-A□A15HP	2023年3月末	2022028C	形R87□-A□A15MPから 形R87□-A□A15HPへの置き換 えでは電流、消費電力、回転 数、風量、静圧、騒音が高くなり ます。

UV-LED照射器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
UV-LED照射器 コントローラ	ZUV-C20H ZUV-C20H-D1	ZUV-C40H ZUV-C40H-D	2022年9月末	2021064C	本体の色、操作方法が異なります。 形ZUV-C40H シリーズは形ZUV-C20Hシリーズ の機能追加モデルです。形ZUV-C20Hシリーズ でご利用いただいていた機能が使用できなくなることはございません。 形ZUV-C40Hシリーズをご使用いただく場合は、22年4月発売予定のヘッドユニット 形ZUV-HN□□MDシリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズを接続してご使用ください。
UV-LED照射器 ヘッドユニット	ZUV-H□□MCシリーズ ZUV-H□□5MCシリーズ	ZUV-HN□□MDシリーズ ZUV-HN□□5MDシリーズ	2022年9月末	2021063C	形ZUV-HN□□MDシリーズをご使用いただく場合は、22年4月発売予定のコントローラ 形ZUV-C40Hシリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズに接続してご使用ください。

電力・機器用保護機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
デジタル形過電流継電器	K2CA-HC K2CA-HV	K2OC-ACN K2OC-AVN	2019年3月末	2017014C	外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・角胴埋込形ADRケースは形K2OCシリーズにございません。 ・形K2OCシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・形K2OCの限時要素時間整定目盛は60、120がありません。限時整定目盛は20でご検討願います。
デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式)	K2GS-H	K2DG-AV1	2019年3月末	2017019C	外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・角胴埋込形ADRケースは形K2DG-AV1にはありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・零相電圧検出装置(形VOC-1MS2、形VOC-3S(2012年2月生産終了))は使用可能です。 ・零相変流器(形OTG-N口、形OTG-D口)は使用可能です。 ・遮断機が電流引き外しの場合、形K2GSシリーズ同様、補助電源装置(形AOF-1N)は必要です。
デジタル形電圧継電器	K2VA-H	K2OV-AVN	2019年3月末	2017020C	外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・角胴埋込形ADRケースは形K2OVシリーズにございません。 ・形K2OVシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
デジタル形電圧継電器	K2VU-H	K2UV-AVN	2019年3月末	2017016C	外形寸法、取付寸法が異なります。 ・角胴埋込形ADRケースは形K2UVシリーズにございません。 ・形K2UVシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
高圧地絡継電器	AGF-1□-□ AGF-2-□	K2GR-AV1 K2GR-AC1	2019年3月末	2017012C	・従来機種が丸胴埋込形のR2ケースのみ形状互換となります。(F4ケース、F2ケースの代替はございませんのでR2ケースでご検討願います。) ・形K2GRには英文銘板仕様はありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・形AGF-1-P5は生産終了ではありません。
高圧地絡継電器	K2GA-C K2GA-V	K2GR-AC1 K2GR-AV1	2019年3月末	2017017C	外形寸法、取付寸法が異なります。 ・角胴埋込形ADRケースは形K2GRシリーズにございません。 ・形K2GRシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
静止形逆電力継電器	K2WRシリーズ	なし	2020年3月末	2019033C	
静止形周波数継電器	K2FWシリーズ	なし	2020年3月末	2019036C	

電力・機器用保護機器（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
過電流継電器	K2CA-D0シリーズ K2CA-D03シリーズ	K20C-ACN K20C-AVN	2019年3月末	2017013C	操作方法が異なります。 ・従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形状互換となります。 （F4ケース、D2ケースの代替はございませんのでR2ケースでご検討願います。） ・形K20Cには英文銘板仕様はありません。 ・形K20Cの限時要素時間整定目盛は0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-20のため、形K2CA-D□L1-□（限時要素時間整定目盛：16-32）、形K2CA-D□L2-□（限時要素時間整定目盛：32-64）から置き換えする場合、限時整定目盛は20でご検討願います。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
静止形過電流継電器	K2CA-R-F1 E K2CA-R-R2 E K2CA-R-S5 E	なし	2020年3月末	2019038C	
地絡方向継電器(EVT方式)	K2GF-B-F4シリーズ	なし	2019年3月末	2017024C	
デジタル形地絡方向継電器(EVT方式)	K2GF-H	なし	2019年3月末	2017025C	
地絡方向継電器(ZPD方式)	K2GS-BT-□ K2GS-BP-□	K2DG-AV1	2019年3月末	2017018C	外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形状互換となります。 （F4ケース、D2ケースの代替はございませんのでR2ケースでご検討願います。） ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・零相電圧検出装置(形VOC-1MS2、形VOC-3S(2012年2月生産終了))は使用可能です。 ・零相変流器(形OTG-N□、形OTG-D□)は使用可能です。 ・遮断機が電流引き外しの場合、形K2GSシリーズ同様、補助電源装置(形AOF-1N)は必要です。 ・形K2DG-AV1に動作時間整定に8秒整定はありません。1秒整定でご検討ください。 ・形K2DG-AV1には上位継電器へのロック入力(R1、R2端子)、下位継電器へのロック出力はありません。 ・継電器をロックしたい場合は動作電圧整定ツマミのロックや復帰レバーを使ったロックしてください。
地絡過電圧継電器	K2GV-Cシリーズ K2GV-Tシリーズ	K2ZC-K2GV-NDC 110VAC/DC 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019035C	外形寸法、取付寸法が異なります。 ・推奨代替商品にはEVT方式タイプ(形K2GV-T相当)はありません。 ・推奨代替商品にはR2ケース(丸同型)はありません。 ・推奨代替商品は零相電圧検出装置(形VOC-1MS2)とセットでご使用ください。

電力・機器用保護機器（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
電圧継電器	K2VA-S1-□ K2VA-S2□-□	K2OV-AVN	2019年3月末	2017015C	・従来機種が丸胴埋込形のR2ケースのみ形状互換となります。（F4ケース、D2ケースの代替はございませんのでR2ケースでご検討願います。） ・形K2OVにはDC電源タイプはありません。制御電源が必要な場合は形K2ZC-K2VA-N（制御電源電圧DC24V）でご検討願います。 ・形K2OVには英文銘板仕様はありません。 ・形K2OVには即時の動作時間整定目盛はありません、整定目盛は0.1でご検討願います。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
電圧継電器	K2VU-S□□-□	K2UV-AV□	2019年3月末	2017021C	・従来機種が丸胴埋込み形のR2ケースのみ形状互換となります。 （F4ケース、D2ケースの代替はございませんのでR2ケースでご検討願います。） ・形K2VU-S1は不足電圧検出時、リレーは0.3秒程度ON（ワンショット動作）しますが、形K2UV-AVNは不足電圧検出時、リレーはONし続けます（継続動作）。 ・形K2VU-S1Kはリレー動作後、10秒以上電圧を0Vにして、復電しないとリレーは復帰しませんが、形K2UV-AVNは復電状態となってから2秒以下で復帰します。 ・形K2VU-S1と形K2VU-S2□は、被検出電源が一旦、継電器の整定値以上にならないと不足電圧の監視は行いませんが、形K2UV-AV□にはこの機能はありません。 ・形K2UVには英文銘板仕様はありません。 ・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
変流器（接地線専用）	K6ER-CN22	なし	2019年6月末	2019049C	
Ior方式漏電監視リレー	K6ER-ZM2-FLKA2	なし	2019年6月末	2019049C	
形K8ACシリーズ専用変流器	K8AC-CT□ （K8AC-CT200L除く）	なし	2023年3月末	2021054C	
デジタルヒータ断線警報器 ON/OFF制御（SSR、コンタクタ）タイプ	K8AC-H2□□-FLK	K2CU-Fシリーズ または 推奨代替品なし	2023年3月末	2021054C	形K2CU-Fシリーズはヒータ断線警報器ですが、代替機種としては機能が制限されますので、置き換え時にはご注意ください。形K2CU-Fシリーズには下記機能がありませんので、弊社営業部門へご相談をお願いします。 ・位相制御、サイクル制御のヒータ断線検出 ・電流値の表示 ・安全規格認証取得品 ・4-20mAゲート信号に連動したヒータ断線検出 ・ヒータ5本以上使用している場合の1本断線検出 ・電流入力範囲（10A以下、80A以上）
位相制御、サイクル制御タイプ	K8AC-H2□□P□-FLK	なし	2023年3月末	2021054C	

レーザマーカ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
ファイバレーザマーカ	MX-Z2000G	MX-Z2000H-V1	2020年10月末	2019068C	
ファイバレーザマーカ	MX-Z2000H MX-Z2050H MX-Z2055H	MX-Z2000H-V1 MX-Z2050H-V1 MX-Z2055H-V1	2020年10月末	2019063C	・コントローラのインタロックコネクタ仕様が変更になっております。従来のコネクタを使用する場合には変換ケーブルが別途必要となります。 ・EtherNet/IP™仕様が追加となっています。ご使用方法に応じて設定のご選択をお願いいたします。
ファイバレーザマーカ	MX-Z2050G	MX-Z2050H-V1	2020年10月末	2019068C	
ファイバレーザマーカ	MX-Z2055G	MX-Z2055H-V1	2020年10月末	2019068C	

接続・省配線機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
I/Oリレーターミナル	G7TCシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
リレーターミナル	G70R-SOC08	G70D-SOC08	2019年3月末	2018019C	推奨代替商品は、開閉部の定格通電電流が小さくなります。生産終了商品と同等の開閉電流を、代替商品にご要望の場合は、形G2RSシリーズ+形P2RFシリーズを8個合わせてご使用ください。
コネクタ端子台変換ユニット	XW2B-60G5 XW2B-□□G4 XW2B-□□G5 XW2B-□□Y4 XW2B-20G5-D XW2B-40G5-T	XW2R-J60GD-T XW2R-E□□GD-T XW2D-□□G6 XW2D-□□Y6 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	2022040C	本体の色が異なります。
コネクタ端子台変換ユニット	XW2R-E□Gシリーズ	XW2R-E□GDシリーズ	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット	XW2R-E40F-T	XW2R-E40FD-T	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット	XW2R-N08G-COM	XW2R-N08GD-COM	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット	XW2R-P-COMシリーズ	XW2Kシリーズ または XW2K-COMシリーズ	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット	XW2R-Pシリーズ	XW2Kシリーズ または 推奨代替商品なし	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ)	XW2D-□X6/Y6シリーズ	XW2D-□G6シリーズ	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ)	XW2D-40G6-RF/RM	XW2D-40G6	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ)	XW2Cシリーズ	XW2Kシリーズ	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入力用3段タイプ)	XW2E-20G5-IN16	XW2K-20G-O16A-IN	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニット(プッシュインタイプ)	XW2Fシリーズ	XW2Kシリーズ	2024年3月末	2023020C	
コネクタ端子台変換ユニットコモン付端子台16点用(e-CONタイプ)	XW2N-20G8-IN16	XW2R-N16GD-C1-COM	2024年3月末	2023020C	
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボドライレクト接続ケーブル	XW2Z-□□□J-□□□	なし	2023年3月末	2022055C	
リンクターミナルシリーズ	B7Aシリーズ	なし	2023年6月末	2022098C	
産業用イーサネットコネクタ	XS5W-T421-□□□-K-B	XS5W-T421-□□□-K または推奨代替商品なし	2021年3月末	2020028C(ON)	
産業用イーサネットコネクタ	XS5W-T422-YM2-K-B	なし	2023年3月末	2022053C(ON)	
リレーターミナル(パッチカルタイプ)	G70D-FOM16-1	なし	2021年6月末	2021053C	
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル	XW2Z-□□□PF XW2Z-□□□PM	XW2Z-□□□B XW2Z-□□□K	2022年3月末	2021032C	
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル	XW2Z-200G	なし	2020年5月末	2019052C	
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり)	XW2Z-C50W-□ XZ3-10247	なし	2021年3月末	2020043C	
サーボドライバ専用接続ケーブル	XW2Z 一部商品	なし	2020年4月末	2019047C	

センサ I / O コネクタ / センサコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
丸型防水コネクタ (M12)	XS2F-A422-310 XS2F-D42□-□□□ XS2F-D421-U□□□ XS2H-D42□-□□□-□ □ XS2U-□□□□ XS2Z-□□-□ XS2W-D421-T02	推奨代替商品なし XS2F-D421-CD0-F または推奨代替商品なし XS2F-D421-D80-F 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし XS2Z-31 または 推奨代替商品なし XS2W-D421-D81-SA	2021年3月末	2020053C	形XS2F-D421-CD0-Fに関しては、成形部色と芯線色が変更となります。 形XS2F-D421-D80-Fに関しては、成形部色と端末処理変更となります。 形XS2W-D421-D81-SAに関しては、ケーブル外径、芯線数が変更となります。
丸型防水コネクタ (M12)	XS2M-D424-2-Q XS2M-D441	XS2M-D424-2 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020031C(ON)	
丸型防水コネクタ (M12)	XS5□-D421-□A□-P	XS5□-D42B-□8□-PR または 推奨代替商品なし	2020年4月末	2019051C	本体の色が異なります。 生産終了商品のオーバーモールドは黒色、ケーブルはダークグレー。 推奨代替商品のオーバーモールドはワームグレー、ケーブルは黒色。
丸型防水コネクタ	XS2F 一部 XS2H 一部 XS2W 一部 XS3F 一部 XS5F 一部 XS5H 一部 XS5M-D527-5 XS5P 一部 XS5R-D426-E10-F XS5W 一部	なし	2023年3月末	2022054C	
丸型防水コネクタ	XS5W-D421-□82-F-B	なし	2021年3月末	2020032C(ON)	
コネクタ中継ボックス	XW3Aシリーズ	XW3Dシリーズ または XW3Bシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年4月末	2019050C	本体の色、配線接続が異なります。 配線および配線色。(GND線があります)
コネクタ中継ボックス	XW3B-P455-D11	なし	2023年3月末	2022054C	
丸型防水コネクタ (M8/S8)	XS3□-M42□-□□□-RG XS3□-M42□-□□□□- RG	XS3□-M42□-□□□- PR または 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020050C	ケーブル外径がφ4からφ4.7、 芯線サイズが0.2sqから0.3sqに 変更となります。
丸型防水コネクタ (M8/S8)	XS3R-M426-□□□□-A XS3Z-14	なし	2021年3月末	2020042C	
コネクタ端子台変換ユ ニット専用ケーブル	XW2Z 一部	なし	2023年3月末	2022054C	
コネクタ中継ボックス	XW3B-P□□□-D11	XW3D-P□□□-G11 または推奨代替商品なし	2021年3月末	2020041C	ケーブル長が変更となります。

プリント基板用コネクタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
フラットケーブル用MIL コネクタ	XG8A 一部 XG8B 一部 XG8V 一部 XG8W 一部	なし	2022年3月末	2021034C(ON)	
MILコネクタ	XG2A-1001-G XG2A-2001-G XG2A-2601-G XG2A-3001-G XG4A-2032-8 XG4A-2632-8 XG4A-2635-8 XG4A-3432-8 XG4A-3435-8 XG4T-□□05	XG2A-1001 XG2A-2001 XG2A-2601 XG2A-3001 XG4A-2032 XG4A-2632 XG4A-2635 XG4A-3432 XG4A-3435 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020052C(ON)	
MILコネクタ	XG8W-2441 XG8W-2444 XG8W-3634 XG8W-3644	XG8W-2431 XG8W-2434 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2020年3月末	2019019C(ON)	推奨代替商品はメッキ仕様・挿 抜回数が異なります。
短絡コネクタ	XG8A-0131 XG8A-2134 XJ8B 一部形式	XG8A-5031 XG8A-5034 XJ8B	2023年3月末	2022025C(ON)	
フラットケーブル	XY3Aシリーズ	なし	2023年3月末	2022018C(ON)	
フラットケーブルコネク タ	XZ2 一部形式	なし	2023年3月末	2022025C(ON)	
2mmピッチHMコネクタ	XC8A-1101S-C001	なし	2023年3月末	2022025C(ON)	
DINコネクタ	XC4シリーズ一部商品	なし	2021年3月末	2020026C(ON)	
DINコネクタ	XC5A-1082-1A XC5B-5041 XC5C-4832-A XC5F-012P-1140 XC5F-2032-A XC5F-4442	推奨代替商品なし XC5B-5021 XC5C-4822-A 推奨代替商品なし XC5F-2022-A XC5F-4422	2020年3月末	2019009C(ON)	推奨代替商品はメッキ仕様・挿 抜回数が異なります。
DINコネクタ	XC5C-9622-E XC5シリーズ一部商品	XC5C-9622-A 推奨代替商品なし	2021年3月末	2020049C(ON)	
DINコネクタ	XC6シリーズ	なし	2021年3月末	2020022C(ON)	
ハーフピッチコネクタ	XH2シリーズ一部商品	なし	2021年3月末	2020025C(ON)	
ハーフピッチコネクタ	XH3A-6041-2 XH3B 一部形式 XH4A 一部形式	XH3A-6041-2A XH3B または 推奨代替商品なし XH4A	2023年3月末	2022025C(ON)	
DINコネクタ/DINスタイ ルコネクタ	XC5A 一部 XC5B-6441-0A XC5C 一部 XC5D 一部 XC5E 一部 XC5F 一部 XC5G 一部 XC5K 一部	XC5A XC5B-6431-0A XC5C XC5D XC5E または 推奨代替 商品なし XC5F XC5G XC5K	2022年3月末	2021034C(ON)	
DINコネクタ/DINスタイ ルコネクタ	XC7B-6441-N001A XC7C-9642-N001A XC7D-9641-N001A	XC7B-6441-N001 XC7C-9642-N001 XC7D-9641-N001	2023年3月末	2022025C(ON)	
アタッチメント	XY2B-1005	なし	2021年3月末	2020027C(ON)	
コンタクト引抜工具	XY2D-0003	なし	2021年3月末	2020027C(ON)	
圧入治具プラグ用	XY2D-1035	なし	2021年3月末	2020027C(ON)	
圧入治具ソケット用	XY2D-1036	なし	2021年3月末	2020027C(ON)	

プリント基板用コネクタ（つづき）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
0.847mmピッチ/フラットケーブル	XY3A-9605	なし	2021年3月末	2020027C(ON)	
USBコネクタ	XM7D XM7Z	なし	2022年3月末	2021056C(ON)	
Dサブコネクタ	XM2C-L XM2E-L XM2F-L XM3B-L XM3C-L XM4K XM4L XM4Z	XM3C 推奨代替商品なし XM3F または 推奨代替商品なし XM3B または 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2022年3月末	2021056C(ON)	
Dサブコネクタ	XMシリーズ一部商品	なし	2021年3月末	2020024C(ON)	
LAN用モジュージャックコネクタ	XM9B	なし	2022年3月末	2021056C(ON)	

検査装置

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
高速CT型X線自動検査装置	VT-X700E2/Lシリーズ	VT-X750-V2.0シリーズ	2019年4月末	2019056C	FPDが異なるため、検査プログラム・ライブラリの再調整が必要になります。
高速CT型X線自動検査装置	VT-X750-V1.0シリーズ	VT-X750-V2.0シリーズ	2019年4月末	2019055C	線源が異なるため、検査プログラム・ライブラリの再調整が必要になります。 線源・FPDが同じモデルも用意しています。
高速CT型X線自動検査装置	VT-X750-V2.0シリーズ	VT-X750-V3.0シリーズ	2021年12月末	2021060C	FPDが異なるため、検査プログラム・ライブラリの再調整が必要になります。 線源・FPDが同じモデルも用意しています。
インライン型基板外観検査装置	VT-S500シリーズ	VTS-530-02シリーズ	2020年5月末	2019053C	外形寸法が異なります。 構造・検査原理が異なるため検査プログラムの再作成が必要になります。
インライン型基板外観検査装置	VT-S530-01シリーズ	VT-S530-02シリーズ	2019年8月末	2019054C	都度開発品の追加発注に関しては、再度設計が必要になる場合がございます。

共用ソケット／D I Nレール／防水カバー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
共用ソケット	P7T(F)シリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
共用ソケット	PY(F)シリーズ の一部仕様 PT(F)シリーズ の一部仕様 PFシリーズ の一部仕様 PL15Q P7TF-05-TU PFCシリーズ の一部仕様 R99-03MK FOR MK	なし	2023年3月末	2022038C	
共用ソケット	PYF08Aシリーズ一部商品 PYF08A-E PYF14Aシリーズ一部商品 PYF14A-E	PYFZ-08シリーズ PYFZ-08-E PYFZ-14シリーズ PYFZ-14-E	2021年3月末	2019064C	
共用ソケット	PYシリーズ 一部商品	なし	2023年12月末	2022103C	
角形ソケット	P2RF-05 P2RF-08 P2RF-05-E P2RF-08-E	P2RFZ-05 P2RFZ-08 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E	2023年3月末	2021045C	形P2RFZ-05-Eは、本体の色、 外形寸法(ねじ径)が異なります。 形P2RFZ-08-Eは、本体の色が 異なります。
角形ソケット	PTF08A-E	PTFZ-08-E	2023年3月末	2021046C	
角形ソケット	PTF14A-E	PTFZ-14-E	2023年3月末	2021046C	
保持金具	PYC-Y3 (CLIP FOR H3Y)	なし	2020年3月末	2019025C	
形G2A専用保持金具	PYCシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022033C	
形G2A専用共用ソケット	PYシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	2022033C	

デジタル表示ユニット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
デジタル表示ユニット	M7E-01シリーズ M7E-02シリーズ M7E-08シリーズ M7E-12シリーズ M7E-20シリーズ	なし	2020年3月末	2019031C	
ハーネスコネクタ	M7E-WHシリーズ	なし	2020年3月末	2019031C	

データロガー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
データロガー 校正サービス	ZR-RX20-CAL ZR-RX40-CAL	なし	2019年3月末	2018011C	・生産終了商品に関する注意点 形ZR-RX20および形ZR-RX40 の校正サービスを終了します。 形ZR-RX20および形ZR-RX40 は、すでにご案内のとおり 2010 年12月に生産終了しております。 (生産終了プロダクトニュー スNo. 2010200をご確認ください。)
データロガー 校正サービス	ZR-RX25-CAL ZR-RX45-CAL ZR-RX70-CAL ZR-XRH1-CAL ZR-XRT1-CAL	なし	2020年3月末	2019020C	・生産終了商品に関する注意点 形ZR-RX25/RX45/RX70および 形ZR-XRH1、形ZR-XRT1の校 正サービスを終了します。 形ZR-RX25/RX45/RX70および 形ZR-XRH1、形ZR-XRT1は、す でに案内のとおり 2015年12月 に生産終了しております。(生産 終了プロダクトニュースNo. 2015038Cをご確認ください。)

ソケット／短絡コネクタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 最終受注年月	プロダクト ニュース No.	推奨代替商品をご利用 いただいた場合の注意点
電鍍プローブピン	XP3Bシリーズ一部商品	なし	2019年3月末	2018049C(ON)	
ICソケット	XR2A-3251-N XR2C 一部形式 XR2P 一部形式 XR2T-6401-N	XR2A-3201-N XR2C XR2P または 推奨代替商品なし XR2A-6401-N	2023年3月末	2022025C(ON)	
ICソケット	XR2シリーズ一部商品	なし	2021年3月末	2020023C(ON)	
ICソケット(シュリンクタイプ)	XR3Gシリーズ	なし	2023年3月末	2022019C(ON)	
工具	XY2C 一部形式 XY2D 一部形式	なし	2022年9月末	2022017C(ON)	